

#67478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 38-44, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7006
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 2,855 | 0 | 118,483 | 0 | 0 | 115,438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 76,3 | 51,6 | 0 | 0,49 | 0,3 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 2,607 | 0 | 121,588 | 0 | 0 | 118,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 72,3 | 50,4 | 0 | 0,49 | 0,3 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 2,528 | 0 | 118,758 | 0 | 0 | 116,081 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71 | 49,3 | 0 | 0,49 | 0,3 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 2,571 | 0 | 115,405 | 0 | 0 | 112,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,6 | 48,9 | 0 | 0,48 | 0,3 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 2,663 | 0 | 116,218 | 0 | 0 | 113,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 73,4 | 50 | 0 | 0,48 | 0,3 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 2,517 | 0 | 118,078 | 0 | 0 | 115,413 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,1 | 49,3 | 0 | 0,49 | 0,3 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 2,515 | 0 | 117,238 | 0 | 0 | 114,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,2 | 49,3 | 0 | 0,49 | 0,3 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 2,599 | 0 | 115,793 | 0 | 0 | 113,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 72,4 | 49,4 | 0 | 0,48 | 0,3 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 2,817 | 0 | 115,96 | 0 | 0 | 113,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 75,8 | 50,9 | 0 | 0,48 | 0,3 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 3,144 | 0 | 115,898 | 0 | 0 | 112,616 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 80,7 | 52,8 | 0 | 0,48 | 0,3 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 3,368 | 0 | 116,348 | 0 | 0 | 112,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 84 | 54,2 | 0 | 0,49 | 0,3 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 3,537 | 0 | 119,235 | 0 | 0 | 115,468 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 85,8 | 55,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 3,394 | 0 | 127,446 | 0 | 0 | 123,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 82,6 | 55,2 | 0 | 0,53 | 0,3 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 3,383 | 0 | 128,176 | 0 | 0 | 124,409 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 82,4 | 55,3 | 0 | 0,53 | 0,3 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 3,91 | 0 | 123,858 | 0 | 0 | 119,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 90 | 57,4 | 0 | 0,52 | 0,3 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 4,035 | 0 | 123,055 | 0 | 0 | 118,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 91,3 | 57,4 | 0 | 0,52 | 0,3 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 3,734 | 0 | 125,358 | 0 | 0 | 121,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 87,2 | 56,4 | 0 | 0,52 | 0,3 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 3,247 | 0 | 125,141 | 0 | 0 | 121,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 80,4 | 53,8 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 3,045 | 0 | 121,163 | 0 | 0 | 117,886 | 0 | 0 | 23,9 | 0,1 | 524288 | 32774 | 78,6 | 52,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 3,116 | 0 | 122,538 | 0 | 0 | 119,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 79,3 | 53,2 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 3,174 | 0 | 122,63 | 0 | 0 | 119,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 80,2 | 53,7 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 3,101 | 0 | 124,053 | 0 | 0 | 120,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 79,6 | 54 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 3,1 | 0 | 123,163 | 0 | 0 | 119,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 79,7 | 53,9 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 3,289 | 0 | 121,125 | 0 | 0 | 117,562 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 82,4 | 54,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 3,367 | 0 | 119,528 | 0 | 0 | 115,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 83,6 | 54,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 3,196 | 0 | 122,278 | 0 | 0 | 118,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 80,8 | 54 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 3,196 | 0 | 121,28 | 0 | 0 | 117,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 80,6 | 53,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 3,179 | 0 | 122,693 | 0 | 0 | 119,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 80,3 | 53,8 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 3,101 | 0 | 122,223 | 0 | 0 | 118,853 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 79,5 | 53,4 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 2,859 | 0 | 122,938 | 0 | 0 | 119,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 75,9 | 52 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 2,681 | 0 | 122,745 | 0 | 0 | 119,842 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 72,9 | 50,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| Итого: | 95,828 | 0 | 3750,393 | 0 | 0 | 3647,317 | 0 | 0 | 743,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 95,828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,9

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.12.2023 | 3775,443 | 155311,031 | 0 | 0 | 151541,797 | 0 | 0 | 35683,52 | 736,53 | 27449,22 | 7,47 |
| 23.01.2024 | 3871,272 | 159061,422 | 0 | 0 | 155189,109 | 0 | 0 | 36427,42 | 1480,43 | 27449,32 | 7,57 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2024 7:49:12