

#130506#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Горького 107, Калининград  
5346

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>5019          | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.05.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.04.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 3388,191                                    | 3379,459                                       | 8.732                          |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#129713#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8247  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 5019  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | dQ, Гкал | dQ <sub>г</sub> , Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.04.2025 | -                     | 0,37     | 0                      | 78,473   | 0       | 0       | 76,618   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 72,8   | 67,9   | 0      | 0,34    | 0,25    | 0,5     |
| 25.04.2025 | -                     | 0,381    | 0                      | 79,775   | 0       | 0       | 77,894   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 72,7   | 67,8   | 0      | 0,34    | 0,25    | 0,5     |
| 26.04.2025 | -                     | 0,378    | 0                      | 79,248   | 0       | 0       | 77,37    | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 0       | 72,8   | 68     | 0      | 0,34    | 0,25    | 0,5     |
| 27.04.2025 | -                     | 0,367    | 0                      | 80,373   | 0       | 0       | 78,475   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 0       | 72,7   | 68     | 0      | 0,34    | 0,25    | 0,5     |
| 28.04.2025 | -                     | 0,371    | 0                      | 83,635   | 0       | 0       | 81,653   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 72,8   | 68,3   | 0      | 0,35    | 0,25    | 0,5     |
| 29.04.2025 | -                     | 0,368    | 0                      | 84,443   | 0       | 0       | 82,441   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 72,9   | 68,4   | 0      | 0,35    | 0,25    | 0,5     |
| 30.04.2025 | -                     | 0,385    | 0                      | 84,593   | 0       | 0       | 82,579   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73     | 68,4   | 0      | 0,35    | 0,25    | 0,5     |
| 01.05.2025 | -                     | 0,368    | 0                      | 83,7     | 0       | 0       | 81,71    | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73     | 68,5   | 0      | 0,35    | 0,25    | 0,5     |
| 02.05.2025 | -                     | 0,367    | 0                      | 83,585   | 0       | 0       | 81,62    | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 0       | 72,5   | 68     | 0      | 0,35    | 0,25    | 0,5     |
| 03.05.2025 | -                     | 0,324    | 0                      | 75,605   | 0       | 0       | 73,876   | 0      | 0      | 22,65    | 1,37    | 802817  | 32770   | 71,4   | 64,6   | 0      | 0,34    | 0,25    | 0,5     |
| 04.05.2025 | -                     | 0,366    | 0                      | 84,1     | 0       | 0       | 82,096   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,1   | 68,6   | 0      | 0,35    | 0,25    | 0,5     |
| 05.05.2025 | -                     | 0,362    | 0                      | 111,143  | 0       | 0       | 108,555  | 0      | 0      | 23,02    | 0,98    | 16385   | 32770   | 72,1   | 68,8   | 0      | 0,32    | 0,25    | 0,5     |
| 06.05.2025 | -                     | 0,358    | 0                      | 141,296  | 0       | 0       | 138,196  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 69,7   | 67     | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 07.05.2025 | -                     | 0,299    | 0                      | 143,651  | 0       | 0       | 140,185  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,6   | 71,4   | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 08.05.2025 | -                     | 0,318    | 0                      | 143,073  | 0       | 0       | 139,592  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,9   | 71,6   | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 09.05.2025 | -                     | 0,301    | 0                      | 144,393  | 0       | 0       | 140,88   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,9   | 71,8   | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 10.05.2025 | -                     | 0,274    | 0                      | 145,063  | 0       | 0       | 141,53   | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 74     | 72     | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 11.05.2025 | -                     | 0,303    | 0                      | 144,301  | 0       | 0       | 140,828  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,5   | 71,3   | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 12.05.2025 | -                     | 0,315    | 0                      | 145,983  | 0       | 0       | 142,424  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 74     | 71,8   | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 13.05.2025 | -                     | 0,295    | 0                      | 148,151  | 0       | 0       | 144,558  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,8   | 71,7   | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 14.05.2025 | -                     | 0,287    | 0                      | 149,601  | 0       | 0       | 146,014  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,3   | 71,4   | 0      | 0,34    | 0,26    | 0,5     |
| 15.05.2025 | -                     | 0,27     | 0                      | 147,543  | 0       | 0       | 144,068  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 72,6   | 70,7   | 0      | 0,33    | 0,26    | 0,5     |
| 16.05.2025 | -                     | 0,296    | 0                      | 147,336  | 0       | 0       | 143,859  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 72,7   | 70,6   | 0      | 0,34    | 0,26    | 0,5     |
| 17.05.2025 | -                     | 0,332    | 0                      | 148,601  | 0       | 0       | 145,043  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,2   | 71     | 0      | 0,34    | 0,26    | 0,5     |
| 18.05.2025 | -                     | 0,286    | 0                      | 148,521  | 0       | 0       | 144,966  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 73,2   | 71,3   | 0      | 0,34    | 0,26    | 0,5     |
| 19.05.2025 | -                     | 0,273    | 0                      | 148,928  | 0       | 0       | 145,402  | 0      | 0      | 24       | 0       | 16384   | 2       | 72,8   | 70,9   | 0      | 0,34    | 0,26    | 0,5     |
| 20.05.2025 | -                     | 0,116    | 0                      | 72,138   | 0       | 0       | 70,397   | 0      | 0      | 12,42    | 11,58   | 802817  | 32770   | 73,6   | 55,6   | 0      | 0,23    | 0,17    | 0,5     |
| 21.05.2025 | -                     | 0        | 0                      | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        | 24      | 16385   | 32770   | 17,3   | 17,8   | 0      | 0       | 0,01    | 0,5     |
| 22.05.2025 | -                     | 0        | 0                      | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        | 24      | 16385   | 32770   | 16,6   | 16,1   | 0      | 0       | 0,01    | 0,5     |
| 23.05.2025 | -                     | 0        | 0                      | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        | 24      | 16385   | 32770   | 15,7   | 15,2   | 0      | 0       | 0,01    | 0,5     |
| Итого:     | -                     | 8,73     | 0                      | 3127,252 | 0       | 0       | 3052,829 | 0      | 0      | 634,09   | 85,93   | -       | -       | 67,31  | 63,82  | 0      | 0,3     | 0,23    | 0,5     |

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

634,09 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3  | M1, т      | M2, т | M3, т   | TNar, ч  | TNar, ч | Ttn, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 23.04.2025 | 3379,459 | 358998,938 | 0      | 237,199 | 350241,406 | 0     | 237,406 | 55556,4  | 768     | 2630,52 | 0      |
| 23.05.2025 | 3388,191 | 362126,188 | 0      | 237,199 | 353294,25  | 0     | 237,406 | 56190,48 | 1402,08 | 2716,45 | 85,93  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения