

#8680#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Горького 107, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8247
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5019
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,318	0	87,615	0	0,005	85,593	0	0,005	24	0	16384	1026	71,8	68	0	0,35	0,24	0,5	-
25.05.2023	0,306	0	76,095	0	0,002	74,347	0	0,002	24	0	16384	1026	71,6	67,4	0	0,34	0,24	0,5	-
26.05.2023	0,323	0	75,175	0	0,001	73,444	0	0,001	24	0	16384	1026	71,7	67,3	0	0,33	0,24	0,5	-
27.05.2023	0,333	0	76,123	0	0,001	74,37	0	0,001	24	0	16384	1026	71,7	67,2	0	0,33	0,24	0,5	-
28.05.2023	0,321	0	74,91	0	0,001	73,181	0	0,001	24	0	16384	1026	71,8	67,4	0	0,33	0,24	0,5	-
29.05.2023	0,338	0	77,48	0	0,002	75,696	0	0,002	24	0	16384	1026	71,7	67,2	0	0,33	0,24	0,5	-
30.05.2023	0,34	0	78,905	0	0,001	77,086	0	0,001	24	0	16384	1026	71,8	67,3	0	0,34	0,24	0,5	-
31.05.2023	0,301	0	75,898	0	0,001	74,152	0	0,001	24	0	16384	1026	71,7	67,6	0	0,33	0,24	0,5	-
01.06.2023	0,331	0	75,308	0	0,001	73,57	0	0,001	24	0	16384	1026	71,8	67,3	0	0,33	0,24	0,5	-
02.06.2023	0,322	0	75,88	0	0,001	74,139	0	0,001	24	0	16384	1026	71,6	67,2	0	0,33	0,24	0,5	-
03.06.2023	0,355	0	76,103	0	0	74,352	0	0	24	0	16384	2	71,7	66,9	0	0,33	0,24	0,5	-
04.06.2023	0,323	0	75,953	0	0,001	74,206	0	0,001	24	0	16384	1026	71,7	67,3	0	0,33	0,24	0,5	-
05.06.2023	0,306	0	77,448	0	0	75,662	0	0	24	0	16384	2	71,8	67,7	0	0,33	0,24	0,5	-
06.06.2023	0,303	0	75,045	0	0	73,323	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,4	0	0,33	0,24	0,5	-
07.06.2023	0,328	0	77,898	0	0,001	76,102	0	0,001	24	0	16384	1026	71,8	67,4	0	0,34	0,24	0,5	-
08.06.2023	0,304	0	77,178	0	0	75,401	0	0	24	0	16384	2	71,7	67,7	0	0,34	0,24	0,5	-
09.06.2023	0,304	0	77,858	0	0	76,072	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,5	0	0,34	0,24	0,5	-
10.06.2023	0,307	0	76,895	0	0	75,133	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,4	0	0,34	0,24	0,5	-
11.06.2023	0,309	0	75,975	0	0	74,235	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,3	0	0,33	0,24	0,5	-
12.06.2023	0,312	0	77,723	0	0	75,938	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,5	0	0,33	0,24	0,5	-
13.06.2023	0,299	0	78,453	0	0	76,653	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,7	0	0,34	0,24	0,5	-
14.06.2023	0,33	0	79,255	0	0	77,434	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,3	0	0,34	0,24	0,5	-
15.06.2023	0,303	0	79,215	0	0	77,394	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,7	0	0,34	0,24	0,5	-
16.06.2023	0,304	0	79,718	0	0	77,881	0	0	24	0	16384	2	71,7	67,8	0	0,34	0,24	0,5	-
17.06.2023	0,31	0	78,09	0	0	76,291	0	0	24	0	16384	2	71,7	67,7	0	0,34	0,24	0,5	-
18.06.2023	0,313	0	78,233	0	0	76,437	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,5	0	0,34	0,24	0,5	-
19.06.2023	0,316	0	79,058	0	0	77,236	0	0	24	0	16384	2	71,7	67,6	0	0,34	0,24	0,5	-
20.06.2023	0,291	0	79,09	0	0	77,266	0	0	24	0	16384	2	71,8	68	0	0,34	0,24	0,5	-
21.06.2023	0,283	0	77,27	0	0	75,499	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,8	0	0,33	0,24	0,5	-
22.06.2023	0,291	0	76,838	0	0	75,077	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,6	0	0,33	0,24	0,5	-
23.06.2023	0,302	0	77,988	0	0	76,191	0	0	24	0	16384	2	71,7	67,8	0	0,33	0,24	0,5	-
Итого:	9,726	0	2404,673	0	0,018	2349,361	0	0,018	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,726																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2023	2445,582	245061,328	0	104,948	239076,312	0	105,04	39589,3	744	1919,55	0
23.06.2023	2455,308	247466,016	0	104,966	241425,672	0	105,058	40333,3	1488	1919,55	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023 13:29:41