

#86023#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 107, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5019	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2926,271	2917,704	8.567

Подпись исполнителя _____



Handwritten signature in blue ink.

#86022#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8247
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5019
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2024	-	0,291	0	138,033	0	0,564	134,838	0	0,564	24	0	16384	1026	71,9	69,8	0	0,34	0,26	0,5
25.05.2024	-	0,304	0	138,083	0	0,511	134,879	0	0,511	24	0	16384	1026	72	69,8	0	0,34	0,26	0,5
26.05.2024	-	0,259	0	137,186	0	0,54	134,008	0	0,54	24	0	16384	1026	72	70	0	0,34	0,26	0,5
27.05.2024	-	0,28	0	137,931	0	0,534	134,753	0	0,534	24	0	16384	1026	71,7	69,7	0	0,34	0,26	0,5
28.05.2024	-	0,271	0	138,716	0	0,397	135,503	0	0,397	24	0	16384	1026	71,9	69,9	0	0,34	0,26	0,5
29.05.2024	-	0,273	0	138,616	0	0	135,392	0	0	24	0	16384	2	72,1	70,1	0	0,34	0,26	0,5
30.05.2024	-	0,265	0	140,866	0	0	137,6	0	0	24	0	16384	2	72	70,1	0	0,34	0,26	0,5
31.05.2024	-	0,269	0	141,873	0	0	138,578	0	0	24	0	16384	2	72	70,1	0	0,34	0,26	0,5
01.06.2024	-	0,271	0	140,978	0	0	137,7	0	0	24	0	16384	2	72,1	70,1	0	0,34	0,26	0,5
02.06.2024	-	0,279	0	140,071	0	0	136,818	0	0	24	0	16384	2	72	70	0	0,34	0,26	0,5
03.06.2024	-	0,275	0	139,101	0	0	135,863	0	0	24	0	16384	2	72,1	70,1	0	0,34	0,26	0,5
04.06.2024	-	0,281	0	134,913	0	0	131,795	0	0	24	0	16384	2	71,8	69,7	0	0,33	0,26	0,5
05.06.2024	-	0,268	0	132,046	0	0	128,97	0	0	24	0	16384	2	72,2	70,1	0	0,33	0,26	0,5
06.06.2024	-	0,298	0	132,106	0	0	129,029	0	0	24	0	16384	2	72,2	69,8	0	0,33	0,26	0,5
07.06.2024	-	0,277	0	131,691	0	0	128,633	0	0	24	0	16384	2	72	69,9	0	0,33	0,26	0,5
08.06.2024	-	0,27	0	131,398	0	0	128,356	0	0	24	0	16384	2	71,9	69,8	0	0,33	0,26	0,5
09.06.2024	-	0,281	0	129,898	0	0	126,884	0	0	24	0	16384	2	72	69,8	0	0,33	0,26	0,5
10.06.2024	-	0,296	0	133,563	0	0	130,455	0	0	24	0	16384	2	72,1	69,8	0	0,33	0,26	0,5
11.06.2024	-	0,274	0	128,621	0	0	125,635	0	0	24	0	16384	2	72	69,8	0	0,33	0,26	0,5
12.06.2024	-	0,28	0	128,351	0	0	125,38	0	0	24	0	16384	2	71,9	69,7	0	0,33	0,26	0,5
13.06.2024	-	0,28	0	128,861	0	0	125,868	0	0	24	0	16384	2	72	69,8	0	0,33	0,26	0,5
14.06.2024	-	0,288	0	129,848	0	0	126,826	0	0	24	0	16384	2	72,1	69,8	0	0,33	0,26	0,5
15.06.2024	-	0,269	0	130,258	0	0	127,232	0	0	24	0	16384	2	72	69,9	0	0,33	0,26	0,5
16.06.2024	-	0,274	0	127,826	0	0	124,866	0	0	24	0	16384	2	71,9	69,7	0	0,33	0,26	0,5
17.06.2024	-	0,275	0	132,786	0	0	129,691	0	0	24	0	16384	2	72,2	70,1	0	0,33	0,26	0,5
18.06.2024	-	0,28	0	129,213	0	0	126,224	0	0	24	0	16384	2	71,9	69,7	0	0,33	0,26	0,5
19.06.2024	-	0,273	0	126,413	0	0	123,479	0	0	24	0	16384	2	72	69,8	0	0,32	0,26	0,5
20.06.2024	-	0,252	0	126,856	0	0	123,921	0	0	24	0	16384	2	71,9	69,8	0	0,32	0,26	0,5
21.06.2024	-	0,261	0	128,318	0	0	125,343	0	0	24	0	16384	2	72	69,9	0	0,33	0,26	0,5
22.06.2024	-	0,265	0	126,893	0	0	123,954	0	0	24	0	16384	2	71,9	69,8	0	0,32	0,26	0,5
23.06.2024	-	0,286	0	125,338	0	0	122,439	0	0	24	0	16384	2	71,9	69,5	0	0,32	0,26	0,5
Итого:	-	8,565	0	4126,651	0	2,546	4030,912	0	2,546	744	0	-	-	71,99	69,87	0	0,33	0,26	0,5

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2024	2917,704	299723,875	0	116,407	292396,688	0	116,509	47808,93	744	2337,92	0
23.06.2024	2926,271	303850,531	0	118,953	296427,594	0	119,057	48552,93	1488	2337,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения