

#8677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 107, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8247
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5019
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.06.2022	0,396	0	81,825	0	0,003	79,913	0	0,003	24	0	16384	1026	72,3	67,3	0	0,35	0,24	0,5	-
02.06.2022	0,4	0	84,765	0	0,002	82,766	0	0,002	24	0	16384	1026	72,7	67,8	0	0,35	0,24	0,5	-
03.06.2022	0,378	0	79,94	0	0,001	78,06	0	0,001	24	0	16384	1026	72,6	67,7	0	0,34	0,24	0,5	-
04.06.2022	0,388	0	80,653	0	0,001	78,753	0	0,001	24	0	16384	1026	72,6	67,6	0	0,34	0,24	0,5	-
05.06.2022	0,383	0	82,008	0	0	80,074	0	0	24	0	16384	2	72,7	67,9	0	0,34	0,24	0,5	-
06.06.2022	0,362	0	82,165	0	0,001	80,232	0	0,001	24	0	16384	1026	72,6	68	0	0,34	0,24	0,5	-
07.06.2022	0,344	0	78,495	0	0	76,651	0	0	23,38	0,62	802817	32770	72,5	68	0	0,35	0,24	0,5	-
08.06.2022	0,346	0	80,453	0	0	78,559	0	0	24	0	16384	2	72,6	68,2	0	0,34	0,24	0,5	-
09.06.2022	0,336	0	79,95	0	0	78,067	0	0	24	0	16384	2	72,6	68,2	0	0,34	0,24	0,5	-
10.06.2022	0,342	0	79,483	0	0	77,595	0	0	24	0	16384	2	72,9	68,5	0	0,34	0,24	0,5	-
11.06.2022	0,353	0	80,665	0	0	78,74	0	0	24	0	16384	2	73,1	68,6	0	0,34	0,24	0,5	-
12.06.2022	0,333	0	77,855	0	0	76,014	0	0	24	0	16384	2	72,8	68,4	0	0,34	0,24	0,5	-
13.06.2022	0,336	0	78,493	0	0	76,637	0	0	24	0	16384	2	72,8	68,3	0	0,34	0,24	0,5	-
14.06.2022	0,342	0	80,09	0	0	78,229	0	0	24	0	16384	2	72	67,6	0	0,34	0,24	0,5	-
15.06.2022	0,337	0	79,423	0	0	77,54	0	0	24	0	16384	2	72,9	68,5	0	0,34	0,24	0,5	-
16.06.2022	0,327	0	80,033	0	0	78,136	0	0	24	0	16384	2	72,8	68,6	0	0,35	0,24	0,5	-
17.06.2022	0,335	0	80,655	0	0	78,741	0	0	24	0	16384	2	72,9	68,6	0	0,35	0,24	0,5	-
18.06.2022	0,321	0	81,765	0	0	79,825	0	0	24	0	16384	2	72,9	68,8	0	0,35	0,24	0,5	-
19.06.2022	0,345	0	81,033	0	0	79,116	0	0	24	0	16384	2	72,8	68,4	0	0,35	0,24	0,5	-
20.06.2022	0,347	0	82,87	0	0	80,906	0	0	24	0	16384	2	72,9	68,6	0	0,35	0,24	0,5	-
21.06.2022	0,342	0	83,328	0	0	81,358	0	0	24	0	16384	2	72,8	68,5	0	0,35	0,24	0,5	-
22.06.2022	0,332	0	84,283	0	0	82,287	0	0	24	0	16384	2	72,8	68,8	0	0,35	0,24	0,5	-
23.06.2022	0,33	0	83,063	0	0	81,093	0	0	24	0	16384	2	72,9	68,8	0	0,34	0,24	0,5	-
Итого:	8,055	0	1863,293	0	0,008	1819,292	0	0,008	551,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,055																		

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 551,38

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
31.05.2022	1949,143	192743,844	0	85,232	188038,625	0	85,306	31346,52	321,77	1594,32	446,23
23.06.2022	1957,199	194607,141	0	85,24	189857,906	0	85,314	31897,9	873,15	1594,93	446,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 8:02:41