

#142273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 107, Калининград
5346
8247
ВКТ-9
5019
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,424	0	103,275	0	0	100,851	0	0	24	0	16384	2	72,5	68,2	0	0,34	0,27	0,5	-
25.06.2025	0,413	0	104,225	0	0	101,735	0	0	24	0	16384	2	73,2	69,1	0	0,34	0,27	0,5	-
26.06.2025	0,381	0	104	0	0	101,521	0	0	24	0	16384	2	73,1	69,3	0	0,34	0,27	0,5	-
27.06.2025	0,381	0	104,698	0	0	102,209	0	0	24	0	16384	2	73	69,2	0	0,35	0,27	0,5	-
28.06.2025	0,385	0	104,743	0	0	102,264	0	0	24	0	16384	2	72,8	69	0	0,35	0,27	0,5	-
29.06.2025	0,411	0	104,828	0	0	102,346	0	0	24	0	16384	2	72,8	68,8	0	0,35	0,27	0,5	-
30.06.2025	0,401	0	104,413	0	0	101,938	0	0	24	0	16384	2	72,9	68,9	0	0,34	0,27	0,5	-
01.07.2025	0,386	0	104,95	0	0	102,514	0	0	24	0	16384	2	72	68,2	0	0,34	0,27	0,5	-
02.07.2025	0,371	0	106,592	0	0	104,148	0	0	24	0	16384	2	71,6	68	0	0,34	0,27	0,5	-
03.07.2025	0,337	0	104,535	0	0	102,131	0	0	24	0	16384	2	71,7	68,4	0	0,34	0,26	0,5	-
04.07.2025	0,364	0	103,305	0	0	100,936	0	0	24	0	16384	2	71,6	68	0	0,34	0,27	0,5	-
05.07.2025	0,362	0	103,995	0	0	101,6	0	0	24	0	16384	2	71,7	68,2	0	0,34	0,27	0,5	-
06.07.2025	0,342	0	103,63	0	0	101,243	0	0	24	0	16384	2	71,7	68,4	0	0,34	0,27	0,5	-
07.07.2025	0,351	0	103,968	0	0	101,56	0	0	24	0	16384	2	71,9	68,5	0	0,34	0,27	0,5	-
08.07.2025	0,344	0	103,635	0	0	101,238	0	0	24	0	16384	2	71,9	68,5	0	0,34	0,27	0,5	-
09.07.2025	0,364	0	103,4	0	0	101,016	0	0	24	0	16384	2	71,8	68,2	0	0,34	0,27	0,5	-
10.07.2025	0,363	0	103,673	0	0	101,29	0	0	24	0	16384	2	71,6	68,1	0	0,34	0,27	0,5	-
11.07.2025	0,348	0	105,223	0	0	102,778	0	0	24	0	16384	2	72,1	68,7	0	0,34	0,27	0,5	-
12.07.2025	0,346	0	104,615	0	0	102,198	0	0	24	0	16384	2	71,8	68,5	0	0,34	0,27	0,5	-
13.07.2025	0,344	0	104,38	0	0	101,976	0	0	24	0	16384	2	71,7	68,4	0	0,34	0,27	0,5	-
14.07.2025	0,347	0	104,665	0	0	102,249	0	0	24	0	16384	2	71,8	68,4	0	0,34	0,27	0,5	-
15.07.2025	0,341	0	104,33	0	0	101,906	0	0	24	0	16384	2	72,1	68,7	0	0,34	0,27	0,5	-
16.07.2025	0,343	0	105,863	0	0	103,404	0	0	24	0	16384	2	72,1	68,8	0	0,34	0,27	0,5	-
17.07.2025	0,321	0	108,343	0	0	105,864	0	0	24	0	802816	2	71,4	68,4	0	0,35	0,27	0,5	-
18.07.2025	0,331	0	108,673	0	0	106,177	0	0	24	0	16384	2	71,6	68,5	0	0,35	0,27	0,5	-
19.07.2025	0,333	0	107,758	0	0	105,259	0	0	24	0	16384	2	72	68,8	0	0,35	0,27	0,5	-
20.07.2025	0,346	0	107,09	0	0	104,629	0	0	24	0	16384	2	71,6	68,4	0	0,34	0,27	0,5	-
21.07.2025	0,325	0	107,31	0	0	104,823	0	0	24	0	16384	2	72	68,9	0	0,34	0,27	0,5	-
22.07.2025	0,33	0	107,525	0	0	105,038	0	0	24	0	16384	2	71,9	68,8	0	0,35	0,27	0,5	-
23.07.2025	0,341	0	107,418	0	0	104,924	0	0	24	0	16384	2	72	68,8	0	0,34	0,27	0,5	-
Итого:	10,776	0	3155,058	0	0	3081,765	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,776																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	3398,392	364875,719	0	237,199	355979,406	0	237,406	56802,55	612,07	2848,38	155,93
23.07.2025	3409,165	368030,781	0	237,199	359061,156	0	237,406	57522,55	1332,07	2848,38	155,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:33:55