

#28147#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 107, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5019	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2466,664	2464,046	2.618



Подпись исполнителя _____



#27681#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8247
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5019
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2023	-	0,288	0	77,968	0	0	76,176	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,8	0	0,34	0,24	0,5
25.07.2023	-	0,299	0	80,663	0	0	78,815	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,7	0	0,34	0,24	0,5
26.07.2023	-	0,283	0	80,423	0	0	78,574	0	0	24	0	16384	2	71,7	68	0	0,34	0,24	0,5
27.07.2023	-	0,293	0	81,2	0	0	79,34	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,8	0	0,34	0,24	0,5
28.07.2023	-	0,27	0	81,605	0	0	79,737	0	0	24	0	16384	2	71,5	68,1	0	0,34	0,24	0,5
29.07.2023	-	0,292	0	79,32	0	0	77,498	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,9	0	0,34	0,24	0,5
30.07.2023	-	0,285	0	79,238	0	0	77,419	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,9	0	0,34	0,24	0,5
31.07.2023	-	0,284	0	88,993	0	0	86,955	0	0	24	0	16384	2	71,5	68,3	0	0,36	0,24	0,5
01.08.2023	-	0,292	0	79,705	0	0	77,879	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,7	0	0,34	0,24	0,5
02.08.2023	-	0,015	0	4,71	0	0	4,651	0	0	9,1	14,93	802817	33282	51,4	32,8	0	0,17	0,1	0,5
03.08.2023	-	0,001	0	0,248	0	0	0,247	0	0	2,43	21,58	16385	32770	24,5	21,6	0	0,01	0,01	0,5
04.08.2023	-	0,001	0	1,645	0	0	1,643	0	0	16,43	7,62	16385	32770	21,2	20,7	0	0,01	0,01	0,5
05.08.2023	-	0,001	0	2,007	0	0	2,005	0	0	20,12	3,92	16385	32770	21,3	20,9	0	0,01	0,01	0,5
06.08.2023	-	0,001	0	2,078	0	0	2,074	0	0	20,78	3,25	16385	32770	21,6	21,1	0	0,01	0,01	0,5
07.08.2023	-	0,001	0	2,02	0	0	2,018	0	0	20,23	3,8	16385	32770	20,3	19,9	0	0,01	0,01	0,5
08.08.2023	-	0,001	0	1,888	0	0	1,886	0	0	18,93	5,13	16385	32770	18,6	18,2	0	0,01	0,02	0,5
09.08.2023	-	0,001	0	1,868	0	0	1,866	0	0	18,68	5,35	16385	32770	18,2	17,8	0	0,01	0,02	0,5
10.08.2023	-	0,001	0	1,9	0	0	1,898	0	0	19,05	5	16385	32770	18,4	17,9	0	0,01	0,02	0,5
11.08.2023	-	0,001	0	1,977	0	0	1,976	0	0	19,78	4,23	16385	32770	19,4	18,8	0	0,01	0,01	0,5
12.08.2023	-	0,001	0	1,997	0	0	1,996	0	0	20	4,07	16385	32770	19,7	19,2	0	0,01	0,01	0,5
13.08.2023	-	0,001	0	2,005	0	0	2,003	0	0	20,02	3,98	16385	32770	20,2	19,7	0	0,01	0,01	0,5
14.08.2023	-	0,001	0	1,975	0	0	1,973	0	0	19,82	4,27	16385	32770	20,1	19,6	0	0,01	0,01	0,5
15.08.2023	-	0,002	0	1,99	0	0	1,987	0	0	19,87	4,17	16385	32770	21,2	20,4	0	0,01	0,01	0,5
16.08.2023	-	0,001	0	1,972	0	0	1,97	0	0	19,73	4,32	16385	32770	21,7	20,9	0	0,01	0,01	0,5
17.08.2023	-	0,001	0	1,925	0	0	1,922	0	0	19,27	4,77	16385	32770	21,5	20,9	0	0,01	0,01	0,5
18.08.2023	-	0	0	0,632	0	0	0,632	0	0	6,32	17,8	802817	32770	21,5	21	0	0,02	0,02	0,5
19.08.2023	-	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	0,33	23,83	16385	32770	22	21,3	0	0,01	0,01	0,5
20.08.2023	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	0,03	23,98	16385	32770	21,9	21,3	0	0,01	0,01	0,5
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	21,7	21,1	0	0,01	0,01	0,5
22.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	21,1	20,6	0	0,01	0,01	0,5
23.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	20,8	20,3	0	0,01	0,01	0,5
Итого:	-	2,617	0	761,98	0	0	745,167	0	0	506,92	238	-	-	36,53	34,43	0	0,11	0,08	0,5

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 506,92 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2023	2464,046	249832,281	0	104,966	243737,844	0	105,058	41053,3	744	1919,55	0
23.08.2023	2466,664	250594,266	0	104,966	244483	0	105,058	41560,23	1250,93	2157,55	238

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения