

#145143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Горького 107, Калининград

5346

8247

ВКТ-9

5019

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,343	0	106,198	0	0	103,726	0	0	24	0	16384	2	72,1	68,8	0	0,34	0,27	0,5	-
25.07.2025	0,318	0	106,073	0	0	103,552	0	0	24	0	16384	2	73	69,9	0	0,34	0,26	0,5	-
26.07.2025	0,318	0	105,608	0	0	103,17	0	0	24	0	16384	2	71,8	68,8	0	0,34	0,26	0,5	-
27.07.2025	0,304	0	107,878	0	0	105,362	0	0	24	0	16384	2	72,2	69,3	0	0,34	0,26	0,5	-
28.07.2025	0,308	0	104,923	0	0	102,486	0	0	24	0	16384	2	72,1	69,1	0	0,34	0,26	0,5	-
29.07.2025	0,334	0	105,81	0	0	103,335	0	0	24	0	16384	2	72,3	69,1	0	0,34	0,26	0,5	-
30.07.2025	0,329	0	105,438	0	0	102,979	0	0	24	0	16384	2	72,2	69	0	0,34	0,27	0,5	-
31.07.2025	0,37	0	105,958	0	0	103,464	0	0	24	0	16384	2	72,6	69	0	0,35	0,27	0,5	-
01.08.2025	0,33	0	106,728	0	0	104,23	0	0	24	0	16384	2	72,4	69,2	0	0,34	0,27	0,5	-
02.08.2025	0,348	0	107,048	0	0	104,533	0	0	24	0	16384	2	72,5	69,2	0	0,35	0,27	0,5	-
03.08.2025	0,328	0	105,623	0	0	103,173	0	0	24	0	16384	2	72	68,8	0	0,34	0,27	0,5	-
04.08.2025	0,354	0	107,45	0	0	104,913	0	0	24	0	16384	2	72,7	69,4	0	0,35	0,26	0,5	-
05.08.2025	0,323	0	107,298	0	0	104,755	0	0	24	0	16384	2	72,8	69,8	0	0,35	0,26	0,5	-
06.08.2025	0,354	0	106,28	0	0	103,807	0	0	24	0	16384	2	72,1	68,7	0	0,34	0,26	0,5	-
07.08.2025	0,351	0	104,848	0	0	102,406	0	0	24	0	16384	2	72,2	68,7	0	0,34	0,27	0,5	-
08.08.2025	0,341	0	103,768	0	0	101,373	0	0	24	0	16384	2	71,8	68,4	0	0,34	0,27	0,5	-
09.08.2025	0,341	0	103,92	0	0	101,503	0	0	24	0	16384	2	72,1	68,8	0	0,34	0,27	0,5	-
10.08.2025	0,359	0	102,795	0	0	100,438	0	0	24	0	16384	2	71,6	68	0	0,34	0,27	0,5	-
11.08.2025	0,345	0	103,518	0	0	101,127	0	0	24	0	16384	2	71,8	68,4	0	0,34	0,27	0,5	-
12.08.2025	0,342	0	103,953	0	0	101,616	0	0	24	0	16384	2	70,7	67,4	0	0,34	0,26	0,5	-
13.08.2025	0,085	0	35,595	0	0	35,109	0	0	10,22	13,8	16385	32770	54,1	36,4	0	0,19	0,16	0,5	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	24,7	22,7	0	0,03	0,04	0,5	-
15.08.2025	0	0	0,013	0	0	0,012	0	0	0,03	23,97	278529	32770	23	22,5	0	0	0	0,5	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	23,3	22,2	0	0	0	0,5	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	22,4	20,8	0	0	0	0,5	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	278529	32770	21,3	20,2	0	0,05	0	0,5	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	278529	32770	20,7	19,9	0	0	0	0,5	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	21	20,4	0	0	0	0,5	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	278529	32770	20,4	19,8	0	0,06	0	0,5	-
22.08.2025	0,001	0	0,582	0	0	0,58	0	0	1,28	22,73	278529	33282	30,8	22,5	0	0,26	0,23	0,5	-
23.08.2025	0	0	0,04	0	0	0,04	0	0	0,25	23,77	16385	32770	20,8	18,3	0	0,27	0,28	0,5	-
Итого:	6,826	0	2147,345	0	0	2097,689	0	0	491,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,826																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

491,78

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	3409,165	368030,781	0	237,199	359061,156	0	237,406	57522,55	744	2848,38	0
23.08.2025	3415,99	370178,094	0	237,199	361158,844	0	237,406	58014,33	1235,78	3100,65	252,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 14:13:38