

#33532#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 107, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5019	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2494,995	2473,538	21.457

Подпись исполнителя



#32564#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8247
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5019
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2023	-	0,301	0	77,63	0	0	75,834	0	0	24	0	16384	2	71,9	67,9	0	0,33	0,24	0,5
25.09.2023	-	0,303	0	77,838	0	0	76,023	0	0	24	0	16384	2	72,2	68,2	0	0,33	0,24	0,5
26.09.2023	-	0,306	0	79,295	0	0	77,449	0	0	24	0	16384	2	72,1	68,2	0	0,33	0,24	0,5
27.09.2023	-	0,302	0	81,025	0	0	79,165	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,8	0	0,34	0,24	0,5
28.09.2023	-	0,281	0	81,395	0	0	79,526	0	0	24	0	16384	2	71,6	68,1	0	0,34	0,24	0,5
29.09.2023	-	0,27	0	80,383	0	0	78,531	0	0	24	0	16384	2	71,7	68,3	0	0,34	0,24	0,5
30.09.2023	-	0,306	0	79,173	0	0	77,352	0	0	24	0	16384	2	71,7	67,7	0	0,34	0,24	0,5
01.10.2023	-	0,298	0	77,81	0	0	76,028	0	0	24	0	16384	2	71,5	67,6	0	0,34	0,24	0,5
02.10.2023	-	0,314	0	80,708	0	0	78,853	0	0	24	0	16384	2	71,6	67,6	0	0,34	0,24	0,5
03.10.2023	-	0,295	0	81,925	0	0	80,042	0	0	24	0	16384	2	71,7	68	0	0,35	0,24	0,5
04.10.2023	-	0,321	0	82,41	0	0	80,547	0	0	24	0	16384	2	71	67	0	0,34	0,24	0,5
05.10.2023	-	0,319	0	81,695	0	0	79,84	0	0	24	0	16384	2	71,2	67,2	0	0,34	0,24	0,5
06.10.2023	-	0,314	0	79,475	0	0	77,665	0	0	24	0	16384	2	71,3	67,2	0	0,34	0,24	0,5
07.10.2023	-	0,316	0	78,043	0	0	76,293	0	0	24	0	16384	2	70,6	66,5	0	0,33	0,24	0,5
08.10.2023	-	0,324	0	79,608	0	0	77,787	0	0	24	0	16384	2	71,4	67,2	0	0,34	0,24	0,5
09.10.2023	-	0,315	0	78,648	0	0	76,85	0	0	24	0	16384	2	71,4	67,3	0	0,34	0,24	0,5
10.10.2023	-	0,336	0	75,888	0	0	74,149	0	0	24	0	16384	2	71,5	66,9	0	0,33	0,24	0,5
11.10.2023	-	0,342	0	91,355	0	0	89,225	0	0	24	0	16384	2	72,2	68,4	0	0,38	0,25	0,5
12.10.2023	-	0,503	0	163,23	0	1,033	159,5	0	1,034	24	0	16384	1026	71,5	68,5	0	0,46	0,26	0,5
13.10.2023	-	0,343	0	222,11	0	0,052	216,992	0	0,052	24	0	16384	1026	71,9	70,3	0	0,49	0,28	0,5
14.10.2023	-	0,318	0	226,227	0	0	221,003	0	0	24	0	16384	2	72	70,6	0	0,5	0,28	0,5
15.10.2023	-	0,342	0	220,312	0	0	215,558	0	0	24	0	16384	2	69,2	67,6	0	0,48	0,28	0,5
16.10.2023	-	0,93	0	225,555	0	0,105	220,363	0	0,105	24	0	16384	1026	71,8	67,6	0	0,49	0,28	0,5
17.10.2023	-	1,854	0	224,692	0	0,005	219,527	0	0,005	24	0	16384	1024	71,8	63,4	0	0,49	0,28	0,5
18.10.2023	-	1,89	0	225,715	0	0,001	220,525	0	0,001	24	0	16384	1026	71,8	63,3	0	0,5	0,28	0,5
19.10.2023	-	1,911	0	221,892	0	0,002	216,769	0	0,002	24	0	16384	1024	72	63,2	0	0,49	0,28	0,5
20.10.2023	-	1,964	0	223,6	0	0,002	218,278	0	0,002	24	0	16384	1024	73,2	64,2	0	0,49	0,28	0,5
21.10.2023	-	2	0	223,39	0	0	218,156	0	0	24	0	16384	0	72,5	63,4	0	0,49	0,28	0,5
22.10.2023	-	1,943	0	228,76	0	0	223,498	0	0	24	0	16384	0	71,8	63,2	0	0,5	0,28	0,5
23.10.2023	-	1,897	0	230,315	0	0	225,013	0	0	24	0	16384	0	71,8	63,4	0	0,5	0,27	0,5
Итого:	-	21,458	0	4080,102	0	1,2	3986,341	0	1,201	720	0	-	-	71,65	66,86	0	0,4	0,26	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2023	2473,538	252413,891	0	104,966	246260,859	0	105,058	42126,72	566,48	2335,08	201,53
23.10.2023	2494,995	256494	0	106,166	250247,203	0	106,259	42846,72	1286,48	2335,08	201,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения