

#9346#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Горького 156, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6673  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207024  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	2,769	0,093	127,92	124,69	124,9	123,09	1,81	24	0	0	73,1	51,7	21,39	0,6	0,4	4,6
24.02.2021	2,448	0,088	127,33	124,33	124,59	122,83	1,76	24	0	0	69,1	50,2	18,92	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,315	0,083	126,56	123,65	123,94	122,24	1,7	24	0	0	67,2	49,2	18	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,39	0,089	124,21	121,26	121,62	119,85	1,77	24	0	0	68,4	49,5	18,92	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,526	0,091	124,03	120,9	121,24	119,46	1,78	24	0	0	70,5	50,4	20,06	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,647	0,093	123,1	119,84	120,35	118,45	1,9	24	0	0	70,6	49,4	21,19	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,633	0,098	123,81	120,51	120,99	119,06	1,93	24	0	0	71,6	50,7	20,93	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,78	0,101	125,27	121,81	122,32	120,35	1,97	24	0	0	72,3	50,5	21,88	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,857	0,107	127,25	123,66	124,07	122,03	2,04	24	0	0	75	52,9	22,13	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,479	0,071	92,92	90,04	90,71	89,11	1,6	24	0	0	73,4	47	26,46	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,433	0,05	87,48	85,04	85,27	84,12	1,15	24	0	0	75,5	47,6	27,89	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,452	0,009	89,81	88,25	87,59	87,35	0,24	24	0	0	74,5	46,6	27,87	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,408	0,002	87,59	86,31	85,48	85,47	0,01	24	0	0	73,7	45,5	28,15	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,532	0,001	87,9	86,62	85,65	85,76	-0,11	24	0	0	75,9	46,3	29,6	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,909	0,007	121,4	119,71	118,18	118,12	0,06	24	0	0	77,6	53,1	24,55	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,964	0,017	128,07	126,19	124,68	124,45	0,23	24	0	0	77,9	54,2	23,62	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,869	0,005	127,69	126,07	124,4	124,39	0,01	24	0	0	76,2	53,2	23,04	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,6	0,024	127,31	125,5	124,4	123,96	0,44	24	0	0	72	51,3	20,69	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,535	0,082	125,85	122,91	123,09	121,48	1,61	24	0	0	69,9	50	19,91	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,619	0,093	123,72	120,52	121,08	119,15	1,93	24	0	0	69,7	48,9	20,84	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,612	0,089	125,08	121,91	122,26	120,46	1,8	24	0	0	70,6	50	20,61	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,552	0,092	124,82	121,71	122,06	120,27	1,79	24	0	0	70,4	50,2	20,15	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,653	0,094	124,44	121,21	121,56	119,75	1,81	24	0	0	71,5	50,4	21,04	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,747	0,098	125,3	121,92	122,32	120,44	1,88	24	0	0	72,9	51,3	21,64	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,958	0,109	126,46	122,79	123,25	121,18	2,07	24	0	0	75,8	52,7	23,1	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,958	0,109	126,46	122,79	123,25	121,18	2,07	24	0	0	75,8	52,7	23,1	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,718	0,11	127,73	124,13	124,67	122,56	2,11	24	0	0	73	52,1	20,87	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,718	0,11	127,73	124,13	124,67	122,56	2,11	24	0	0	73	52,1	20,87	0,6	0,4	-
Итого:	74,081	0	3337,24	3258,4	3258,59	3219,12	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,081															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	832,681	51803,91	51018,22	50635,81	50292,72
22.03.2021	906,762	55141,15	54276,62	53894,4	53511,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 10:05:28