

#9351#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 156, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6673
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207024
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,905	0,03	134,21	132,15	130,89	130,42	0,47	24	0	0	74,5	52,5	21,99	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,954	0,032	131,57	129,44	128,3	127,76	0,54	24	0	0	75,1	52,3	22,78	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	3,152	0,031	132,59	130,33	129,13	128,64	0,49	24	0	0	77	52,8	24,16	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	3,103	0,027	133,33	131,15	129,8	129,36	0,44	24	0	0	77,7	54	23,69	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	2,91	0,024	134,02	132,06	130,66	130,28	0,38	24	0	0	75,2	53,1	22,08	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,842	0,023	133,43	131,49	130,19	129,81	0,38	24	0	0	73,7	52,1	21,64	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,819	0,019	133,49	131,65	130,28	129,97	0,31	24	0	0	73,8	52,3	21,46	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,7	0,02	132,97	131,19	129,86	129,52	0,34	24	0	0	72,6	51,9	20,64	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,93	0,025	130,7	128,68	127,43	127,02	0,41	24	0	0	74,8	52	22,82	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	3,077	0,024	131,94	129,82	128,56	128,14	0,42	24	0	0	76,4	52,6	23,73	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	3,003	0,02	134,07	132,11	130,55	130,27	0,28	24	0	0	77,3	54,5	22,85	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	2,969	0,02	133,63	131,75	130,19	129,95	0,24	24	0	0	76,4	53,8	22,67	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	3,111	0,02	130,89	128,87	127,44	127,17	0,27	24	0	0	77,6	53,4	24,26	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	3,14	0,013	135,02	133,1	131,36	131,22	0,14	24	0	0	78,7	54,9	23,81	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	3,085	0,012	134,15	132,27	130,51	130,39	0,12	24	0	0	78,7	55,1	23,57	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	3,032	0,009	132,89	131,11	129,41	129,37	0,04	24	0	0	76,8	53,4	23,39	0,6	0,4	-1
12.03.2023	3,078	0,014	132,06	130,2	128,65	128,51	0,14	24	0	0	76,2	52,4	23,82	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,77	0,009	135,81	134,27	132,64	132,57	0,07	24	0	0	72,5	51,6	20,84	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,629	0,012	134,02	132,42	131,04	130,84	0,2	24	0	0	70,4	50,4	19,95	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	2,597	0,018	128,22	126,54	125,25	124,95	0,3	23	1	1	71,9	51,3	20,58	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,794	0,024	133,66	131,77	130,48	130,09	0,39	24	0	0	73,2	51,9	21,23	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,641	0,021	133,71	131,93	130,68	130,32	0,36	24	0	0	71,1	51	20,05	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,651	0,024	134,43	132,6	131,42	130,99	0,43	24	0	0	70,6	50,6	19,98	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,631	0,023	136,04	134,27	132,95	132,59	0,36	24	0	0	71	51,4	19,62	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	2,591	0,021	136,26	134,47	133,15	132,79	0,36	24	0	0	70,7	51,4	19,3	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,608	0,021	137,66	135,93	134,55	134,22	0,33	24	0	0	70,8	51,5	19,24	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,639	0,022	139,1	137,36	135,98	135,63	0,35	24	0	0	70,9	51,6	19,26	0,6	0,4	-
23.03.2023	2,571	0,02	139,39	137,71	136,25	135,97	0,28	24	0	0	70,9	52,1	18,78	0,6	0,4	-
Итого:	79,932	0	3749,26	3696,64	3657,6	3648,76	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,932															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	2070,672	141749,49	139821,96	138554,39	137740,19
23.03.2023	2150,604	145498,75	143518,6	142211,99	141388,95

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:45:28