

#76212#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.03.2024 по 31.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК  
Горького 156, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00207024	Показания прибора, Гкал 31.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2710,286	2697,195	13.091

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



с 27.03.24 по 174



#76211#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 31.03.2024.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6673  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207024  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 03.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	69,9	48,2	21,65	0,6	0,4
25.03.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,1	49,4	20,75	0,6	0,4
26.03.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,4	50,4	19,93	0,6	0,4
27.03.2024	-	1,691	0	90,64	89,89	88,63	88,8	-0,17	23	1	1	70,3	51,2	19,13	0,6	0,4
28.03.2024	-	2,391	-0,004	132,98	132,06	130,08	130,41	-0,33	24	0	0	70	51,6	18,46	0,6	0,4
29.03.2024	-	2,3	-0,007	130,22	129,33	127,31	127,72	-0,41	24	0	0	70,1	51,9	18,2	0,6	0,4
30.03.2024	-	2,311	-0,006	132,67	131,82	129,75	130,13	-0,38	24	0	0	69,9	52	17,92	0,6	0,4
31.03.2024	-	2,21	-0,011	132,53	131,87	129,63	130,14	-0,51	24	0	0	69,9	52,7	17,22	0,6	0,4
Итого:	-	10,903	-0,028	619,04	614,97	605,4	607,2	-1,8	191	1	-	70,07	50,92	19,16	0,6	0,4

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 191 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	2697,195	173827,96	171690,39	169872,27	169191,56
31.03.2024	2710,286	174587	172445,03	170614,57	169936,52

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_