

#78901#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 156, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207024	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 26.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2748,603	2697,195	51.408

+ добор

Подпись исполнителя _____



#78900#

Отчёт за период с 26.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6673
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207024
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
27.03.2024	9,1	1,691	0	90,64	89,89	88,63	88,8	-0,17	23	1	1	70,3	51,2	19,13	0,6	0,4
28.03.2024	11,8	2,391	-0,004	132,98	132,06	130,08	130,41	-0,33	24	0	0	70	51,6	18,46	0,6	0,4
29.03.2024	10,7	2,3	-0,007	130,22	129,33	127,31	127,72	-0,41	24	0	0	70,1	51,9	18,2	0,6	0,4
30.03.2024	13,4	2,311	-0,006	132,67	131,82	129,75	130,13	-0,38	24	0	0	69,9	52	17,92	0,6	0,4
31.03.2024	16,7	2,21	-0,011	132,53	131,87	129,63	130,14	-0,51	24	0	0	69,9	52,7	17,22	0,6	0,4
01.04.2024	-	2,188	-0,026	140	139,67	136,9	137,76	-0,86	24	0	0	70,5	54,2	16,3	0,6	0,4
02.04.2024	-	2,202	-0,014	122,27	121,64	119,51	120,11	-0,6	23	1	1	70,6	52	18,67	0,6	0,4
03.04.2024	-	2,622	-0,019	126,86	126,09	123,67	124,38	-0,71	24	0	0	75,3	53,8	21,49	0,6	0,4
04.04.2024	-	2,397	-0,038	131,23	131,07	128,25	129,41	-1,16	24	0	0	71,2	52,1	19,14	0,6	0,4
05.04.2024	-	2,36	-0,06	136,09	136,35	133,04	134,61	-1,57	24	0	0	70,7	52,4	18,32	0,6	0,4
06.04.2024	-	2,316	-0,055	131,64	131,89	128,71	130,21	-1,5	24	0	0	70,2	51,6	18,56	0,6	0,4
07.04.2024	-	2,228	-0,064	133,19	133,6	130,25	131,88	-1,63	24	0	0	70,2	52,4	17,74	0,6	0,4
08.04.2024	-	2,147	-0,076	136,73	137,37	133,71	135,53	-1,82	24	0	0	70,4	53,6	16,75	0,6	0,4
09.04.2024	-	1,943	-0,036	106,17	106,32	103,83	105	-1,17	24	0	0	70,2	50,9	19,29	0,6	0,4
10.04.2024	-	2,062	-0,029	105,73	105,77	103,42	104,52	-1,1	24	0	0	70,1	49,6	20,45	0,6	0,4
11.04.2024	-	0,667	-0,082	107,21	108,46	104,85	106,51	-1,66	24	0	0	69,7	62,4	7,3	0,6	0,4
12.04.2024	-	0,383	-0,084	105,01	106,4	102,72	104,36	-1,64	24	0	0	69,9	65,2	4,7	0,6	0,4
13.04.2024	-	0,431	-0,082	109,31	110,66	106,91	108,51	-1,6	24	0	0	70,2	65,2	4,96	0,6	0,4
14.04.2024	-	0,459	-0,065	103,77	104,92	101,52	102,93	-1,41	24	0	0	69,9	64,5	5,38	0,6	0,4
15.04.2024	-	0,447	-0,066	105,6	106,66	103,26	104,62	-1,36	24	0	0	69,8	64,7	5,13	0,6	0,4
16.04.2024	-	0,473	-0,051	104,57	105,45	102,29	103,42	-1,13	24	0	0	70,3	65	5,29	0,6	0,4
17.04.2024	-	0,476	-0,04	100,91	101,59	98,7	99,65	-0,95	24	0	0	69,9	64,5	5,4	0,6	0,4
18.04.2024	-	2,395	0,015	108,21	106,58	105,87	105,46	0,41	24	0	0	69,4	47	22,42	0,6	0,4
19.04.2024	-	2,385	-0,003	105,3	104,28	102,88	103,11	-0,23	24	0	0	71,7	48,5	23,27	0,6	0,4
20.04.2024	-	2,477	-0,02	108,24	107,84	105,71	106,68	-0,97	24	0	0	71,9	48	23,86	0,6	0,4
21.04.2024	-	2,474	-0,041	105,6	105,63	103,14	104,5	-1,36	24	0	0	71,7	47,2	24,56	0,6	0,4
22.04.2024	-	2,471	-0,048	106,83	107	104,3	105,81	-1,51	24	0	0	72,7	48,4	24,37	0,6	0,4
23.04.2024	-	2,502	-0,054	109,61	109,91	107,05	108,69	-1,64	24	0	0	72,6	48,5	24,1	0,6	0,4
Итого:	10,1	51,408	-1,066	3269,12	3270,12	3195,89	3224,86	-28,97	670	2	-	70,69	54,33	16,37	0,6	0,4

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 670 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
26.03.2024	2697,195	173827,96	171690,39	169872,27	169191,56
23.04.2024	2748,603	177097,08	174960,51	173068,16	172416,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения