

# #9341#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 156, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6673  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207024  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,365	0,054	158,44	156,23	155,18	154,22	0,96	24	0	0	67,1	52,2	14,89	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,377	0,055	156,83	154,57	153,63	152,62	1,01	24	0	0	67,1	52	15,11	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,306	0,059	154,52	152,28	151,41	150,3	1,11	24	0	0	67	52,2	14,8	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,39	0,065	159,26	156,86	156,03	154,83	1,2	24	0	0	67,2	52,3	14,89	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,317	0,066	162,55	160,17	159,22	158,05	1,17	24	0	0	67,5	53,3	14,14	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,189	0,05	139,28	137,17	136,45	135,49	0,96	24	0	0	66,8	51,2	15,66	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	2,09	0,045	121,95	119,98	119,49	118,58	0,91	24	0	0	67	50	17,09	0,6	0,4	7
01.05.2021	1,547	0,032	117,96	116,52	115,55	114,9	0,65	23	1	1	67,2	54,2	13,02	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,623	0,007	122,96	122,67	120,51	120,5	0,01	24	0	0	66,9	61,8	5,13	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,59	-0,004	118,72	118,7	116,34	116,61	-0,27	23	1	1	67	61,8	5,18	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,534	-0,002	127,76	127,8	125,19	125,54	-0,35	24	0	0	66,7	62,3	4,39	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,592	0,002	124,31	124,14	121,83	121,95	-0,12	24	0	0	66,9	62	4,89	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,589	0,003	115,92	115,74	113,58	113,72	-0,14	24	0	0	66,9	61,7	5,22	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,61	0,034	116,95	116,08	114,6	114,04	0,56	24	0	0	66,7	61,7	4,99	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,604	0,018	119,17	118,59	116,75	116,5	0,25	24	0	0	67,1	62,1	5,02	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,553	0,003	129,42	129,23	126,78	126,93	-0,15	24	0	0	66,6	62,2	4,41	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,605	0,015	130,66	130,14	127,98	127,82	0,16	24	0	0	67,2	62,6	4,62	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,599	0,047	131,3	130,26	128,65	127,91	0,74	24	0	0	67	62,8	4,25	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,608	0,059	131,18	129,96	128,53	127,61	0,92	24	0	0	67,2	63	4,24	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,57	0,056	128,22	127,06	125,58	124,75	0,83	24	0	0	67,2	63,1	4,08	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,549	0,052	127,5	126,38	124,9	124,08	0,82	24	0	0	67,3	63,3	3,96	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,693	0,065	126,39	125,01	123,88	122,83	1,05	24	0	0	66,5	61,4	5,04	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,665	0,07	126,97	125,48	124,35	123,21	1,14	24	0	0	67,3	62,6	4,72	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,536	0,005	127,19	126,94	124,56	124,61	-0,05	24	0	0	67,8	63,5	4,28	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,473	0,002	128,07	127,99	125,47	125,62	-0,15	24	0	0	67,1	63,3	3,8	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,518	0	127,69	127,59	125,06	125,29	-0,23	24	0	0	67,1	62,9	4,21	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,574	0,001	128,14	127,94	125,51	125,62	-0,11	24	0	0	67,3	62,7	4,58	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,581	0,004	126,84	126,62	124,28	124,36	-0,08	24	0	0	67	62,3	4,68	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,572	0,001	127,27	127,19	124,68	124,93	-0,25	24	0	0	67	62,4	4,66	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,602	-0,001	126	126,01	123,45	123,78	-0,33	24	0	0	67,1	62,1	5,02	0,6	0,4	-
Итого:	30,421	0	3939,42	3911,3	3859,42	3847,2	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,421															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	984,699	59941,78	58977,49	58595,15	58152,74
23.05.2021	1015,12	63881,2	62888,79	62454,57	61999,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2021 7:32:24