

#9342#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Горького 156, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6673
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207024
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,569	-0,001	129,91	130	127,26	127,63	-0,37	24	0	0	67,3	62,7	4,58	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,578	-0,003	131,07	131,19	128,41	128,81	-0,4	24	0	0	67,3	62,6	4,66	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,514	-0,004	131,32	131,45	128,64	129,08	-0,44	24	0	0	67,3	63,1	4,17	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,584	0,001	130,46	130,46	127,8	128,12	-0,32	24	0	0	66,9	62,2	4,69	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,587	0,011	130,78	130,38	128,09	128,02	0,07	24	0	0	67,4	62,9	4,51	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,531	0,03	115,22	114,46	112,84	112,35	0,49	21	3	1	67,8	63,4	4,39	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,613	0,032	130,3	129,44	127,63	127,11	0,52	24	0	0	67,3	62,7	4,52	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,545	0,016	130,59	130,07	127,92	127,71	0,21	24	0	0	67,2	63,1	4,12	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,585	0,008	129,73	129,4	127,09	127,08	0,01	24	0	0	66,9	62,3	4,57	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,549	0,003	130,64	130,39	127,95	128	-0,05	24	0	0	67,6	63,4	4,27	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,507	0,004	130,62	130,43	127,97	128,07	-0,1	24	0	0	67	63	3,97	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,352	0,002	129,31	129,29	126,68	126,86	-0,18	24	0	0	67	64,2	2,82	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,488	0,011	130,38	130,04	127,73	127,65	0,08	24	0	0	66,8	63,1	3,74	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,559	0,013	129,55	129,09	126,89	126,75	0,14	24	0	0	67,3	63	4,29	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,524	0,05	111,36	110,32	109,17	108,39	0,78	24	0	0	65,8	61,5	4,33	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,609	0,101	139,05	137,13	136,29	134,69	1,6	24	0	0	66,2	62,5	3,69	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,593	0,073	137,87	136,44	135,05	133,92	1,13	24	0	0	67	63,2	3,83	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,616	0,072	138,91	137,47	136,01	134,88	1,13	24	0	0	68	64,1	3,96	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,576	0,09	137,73	136	134,91	133,47	1,44	24	0	0	67,3	63,7	3,56	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,665	0,126	136,8	134,53	134,05	132,07	1,98	24	0	0	66,9	62,9	4	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,672	0,145	138,48	135,85	135,61	133,33	2,28	24	0	0	67,5	63,7	3,86	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,7	0,156	137,92	135,08	135,1	132,62	2,48	24	0	0	67,2	63,3	3,98	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,683	0,161	138,22	135,32	135,39	132,83	2,56	24	0	0	67,2	63,4	3,81	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,66	0,165	138,92	136,04	136,03	133,47	2,56	24	0	0	67,7	64,1	3,6	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,676	0,161	138,14	135,26	135,33	132,78	2,55	24	0	0	67,2	63,4	3,75	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,628	0,156	139,4	136,64	136,53	134,09	2,44	24	0	0	67,5	64,1	3,4	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,557	0,131	125,03	122,7	122,47	120,4	2,07	24	0	0	67,1	63,7	3,43	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,613	0,144	135,88	133,31	133,08	130,8	2,28	24	0	0	67,6	64,1	3,48	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,598	0,141	136,62	134,17	133,78	131,61	2,17	24	0	0	67,7	64,3	3,39	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,571	0,129	135,82	133,53	133,01	131,02	1,99	24	0	0	67,4	64,1	3,29	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,577	0,132	135,88	133,61	133,14	131,12	2,02	24	0	0	67,1	63,8	3,33	0,6	0,4	-
Итого:	18,079	0	4111,91	4069,49	4027,85	3994,73	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,079															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1015,12	63881,2	62888,79	62454,57	61999,94
23.06.2021	1033,199	67993,11	66958,28	66482,42	65994,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 15:21:45