

#133841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 156, Калининград
5346
6673
ВКТ-7
00207024
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,525	0,003	34,2	33,98	33,48	33,5	-0,02	24	0	0	68,2	52,5	15,7	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,522	0	33,75	33,55	33,03	33,1	-0,07	24	0	0	68	52,2	15,84	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,527	0,001	34,24	34,03	33,52	33,58	-0,06	24	0	0	68,4	52,5	15,84	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,515	0,004	33,65	33,39	32,93	32,94	-0,01	24	0	0	68,2	52,5	15,66	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,485	0,005	33,5	33,27	32,78	32,81	-0,03	24	0	0	68,3	53,5	14,8	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,513	0,006	33,69	33,39	32,97	32,94	0,03	24	0	0	68,4	52,9	15,5	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,518	0,006	34,04	33,75	33,32	33,27	0,05	24	0	0	68,1	52,7	15,41	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,543	0,006	33,75	33,39	33,03	32,93	0,1	24	0	0	68,1	51,9	16,23	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,551	0,009	34,3	33,93	33,58	33,45	0,13	24	0	0	68,6	52,5	16,11	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,548	0,011	33,79	33,39	33,07	32,94	0,13	24	0	0	68,3	52	16,29	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,516	0,012	33,63	33,24	32,91	32,77	0,14	24	0	0	68,2	52,8	15,41	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,511	0,008	33,37	33,04	32,65	32,58	0,07	24	0	0	68,2	52,7	15,49	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,509	0,009	33,54	33,2	32,82	32,73	0,09	24	0	0	68,1	52,7	15,37	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,489	0,011	34,16	33,84	33,44	33,37	0,07	24	0	0	68,4	53,9	14,49	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,508	0,009	33,67	33,33	32,95	32,86	0,09	24	0	0	68,3	53	15,29	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,518	0,011	32,34	32,06	31,66	31,62	0,04	24	0	1	68,1	51,8	16,22	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,51	0,011	33,62	33,26	32,91	32,81	0,1	24	0	0	68	52,6	15,35	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,519	0,006	34,12	33,83	33,4	33,37	0,03	24	0	0	68,3	52,8	15,48	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,505	0,007	33,91	33,61	33,19	33,14	0,05	24	0	0	68,1	53	15,18	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,552	0,008	33,59	33,2	32,87	32,77	0,1	24	0	0	68,1	51,5	16,64	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,544	0,008	33,5	33,12	32,78	32,66	0,12	24	0	0	68	51,7	16,36	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,502	0,008	33,39	33,06	32,67	32,59	0,08	24	0	0	68,1	52,8	15,24	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,522	0,007	34,14	33,88	33,42	33,4	0,02	24	0	0	68,1	52,6	15,58	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,5	0,005	33,48	33,22	32,76	32,76	0	24	0	0	68,1	52,9	15,22	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,525	0,005	33,41	33,12	32,69	32,69	0	24	0	0	68,4	52,4	15,97	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,473	0,004	33,49	33,26	32,77	32,79	-0,02	24	0	0	68,2	53,7	14,51	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,52	0,006	33,72	33,45	33	32,99	0,01	24	0	0	68,5	52,8	15,69	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,527	0,006	33,61	33,29	32,89	32,83	0,06	24	0	0	68,3	52,4	15,91	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,496	0,006	33,47	33,21	32,75	32,74	0,01	24	0	0	68,2	53,2	15,05	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,506	0,005	33,35	33,09	32,63	32,63	0	24	0	0	68,4	52,9	15,51	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,492	0,004	33,72	33,47	33	33	0	24	0	0	68,3	53,4	14,89	0,6	0,4	-
Итого:	15,991	0	1044,14	1034,85	1021,87	1020,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,991															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	3381,726	228889,51	226858,5	223650,2	223461,59
23.06.2025	3397,717	229933,65	227893,35	224672,07	224482,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:33:54