

#27994#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 156, Калининград
Абонентский номер 5346

Заводской номер счётчика 00207024	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2283,085	2268,004	15.081



Подпись исполнителя _____



Handwritten signature

#27565#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6673
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207024
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,456	-0,001	44,12	44,16	43,16	43,44	-0,28	24	0	0	69,6	58,7	10,93	0,6	0,4
25.07.2023	-	0,486	0	45,65	45,69	44,69	44,97	-0,28	24	0	0	69,8	58,6	11,23	0,6	0,4
26.07.2023	-	0,506	0,002	45,44	45,37	44,48	44,66	-0,18	24	0	0	69,8	58,2	11,58	0,6	0,4
27.07.2023	-	0,515	0,002	45,81	45,74	44,85	45,03	-0,18	24	0	0	69,8	58,2	11,69	0,6	0,4
28.07.2023	-	0,498	-0,001	45,55	45,51	44,59	44,8	-0,21	24	0	0	69,7	58,3	11,39	0,6	0,4
29.07.2023	-	0,472	0	45,67	45,69	44,71	44,97	-0,26	24	0	0	69,8	59	10,86	0,6	0,4
30.07.2023	-	0,539	0,007	45,17	45,01	44,21	44,3	-0,09	24	0	1	69,7	57,4	12,31	0,6	0,4
31.07.2023	-	0,495	-0,003	40,73	40,69	39,78	40,1	-0,32	24	0	0	68,5	55,6	12,89	0,6	0,4
01.08.2023	-	0,486	0,004	40,73	40,59	39,81	39,98	-0,17	24	0	0	68,5	56,1	12,42	0,6	0,4
02.08.2023	-	0,474	0,002	39,14	39,01	38,35	38,46	-0,11	24	0	0	68,4	55,9	12,53	0,6	0,4
03.08.2023	-	0,483	0,003	39,33	39,19	38,56	38,67	-0,11	24	0	0	68,3	55,6	12,7	0,6	0,4
04.08.2023	-	0,462	-0,001	40,44	40,41	39,6	39,84	-0,24	24	0	1	68,2	56,2	11,95	0,6	0,4
05.08.2023	-	0,464	0,001	39,2	39,16	38,43	38,6	-0,17	24	0	0	68,2	55,8	12,34	0,6	0,4
06.08.2023	-	0,505	-0,001	38,8	38,68	38,04	38,15	-0,11	24	0	0	68,3	55	13,31	0,6	0,4
07.08.2023	-	0,488	0,002	39,75	39,68	38,95	39,15	-0,2	24	0	0	68,4	55,6	12,71	0,6	0,4
08.08.2023	-	0,505	0	39,85	39,75	39,05	39,22	-0,17	24	0	0	68,2	55,1	13,15	0,6	0,4
09.08.2023	-	0,49	0,002	40	39,93	39,17	39,38	-0,21	24	0	0	68,3	55,5	12,81	0,6	0,4
10.08.2023	-	0,76	0,186	43,45	39,71	42,49	39,15	3,34	24	0	1	68,7	55,2	13,48	0,6	0,4
11.08.2023	-	0,495	0	39,5	39,53	38,71	38,98	-0,27	24	0	0	68,3	55,2	13,1	0,6	0,4
12.08.2023	-	0,497	0	38,8	38,8	38,03	38,26	-0,23	24	0	0	68,1	54,8	13,34	0,6	0,4
13.08.2023	-	0,511	0	38,78	38,82	38,02	38,29	-0,27	24	0	0	68,3	54,5	13,72	0,6	0,4
14.08.2023	-	0,471	0	39,04	39,11	38,28	38,57	-0,29	24	0	0	68,4	55,7	12,68	0,6	0,4
15.08.2023	-	0,431	-0,001	35,2	35,27	34,48	34,79	-0,31	24	0	0	68,2	55,2	12,92	0,6	0,4
16.08.2023	-	0,446	-0,001	35,56	35,55	34,84	35,07	-0,23	24	0	0	68,2	55	13,13	0,6	0,4
17.08.2023	-	0,496	0,011	35,76	35,41	35,05	34,93	0,12	24	0	1	68,6	54,7	13,88	0,6	0,4
18.08.2023	-	0,457	0,003	35,59	35,45	34,87	34,97	-0,1	24	0	0	68,7	55,5	13,17	0,6	0,4
19.08.2023	-	0,438	0	35,18	35,08	34,46	34,6	-0,14	24	0	0	68,3	55,4	12,88	0,6	0,4
20.08.2023	-	0,451	0,004	35,23	35,13	34,51	34,65	-0,14	24	0	0	68,3	55,1	13,23	0,6	0,4
21.08.2023	-	0,443	0,001	35,98	35,89	35,26	35,39	-0,13	24	0	0	68,8	56,1	12,73	0,6	0,4
22.08.2023	-	0,428	-0,001	35,89	35,88	35,17	35,4	-0,23	24	0	0	68,6	56	12,57	0,6	0,4
23.08.2023	-	0,433	0	35,79	35,79	35,07	35,31	-0,24	24	0	0	68,4	55,6	12,73	0,6	0,4
Итого:	-	15,081	0,22	1235,13	1229,68	1209,67	1212,08	-2,41	744	0	-	68,69	56,09	12,59	0,6	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	2268,004	152750,93	150679,14	149306,96	148453,61
23.08.2023	2283,085	153986,06	151908,82	150516,63	149665,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
