

#34836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 156, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6673
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207024
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,449	-0,001	35,85	35,88	35,13	35,4	-0,27	24	0	0	68,4	55,2	13,16	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,439	-0,001	35,86	35,92	35,14	35,44	-0,3	24	0	0	69	56,1	12,9	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,425	-0,001	35,6	35,66	34,88	35,18	-0,3	24	0	0	68,4	55,8	12,68	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,447	-0,001	35,55	35,6	34,83	35,12	-0,29	24	0	0	68,3	55	13,31	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,466	-0,001	35,94	35,98	35,22	35,48	-0,26	24	0	0	69,3	55,7	13,56	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,444	-0,001	35,68	35,7	34,97	35,22	-0,25	24	0	0	68	54,9	13,07	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,446	-0,002	35,73	35,78	35,01	35,3	-0,29	24	0	0	68,5	55,4	13,12	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,451	0	35,92	35,97	35,2	35,48	-0,28	24	0	0	68,2	55	13,19	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,467	0	36,53	36,56	35,81	36,08	-0,27	24	0	0	68,5	55	13,43	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,484	-0,001	36,11	36,13	35,39	35,65	-0,26	24	0	0	68,8	54,8	14	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,49	0	35,68	35,68	34,96	35,19	-0,23	24	0	0	68,2	53,8	14,35	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,468	0	35,32	35,35	34,6	34,87	-0,27	24	0	0	68,4	54,5	13,93	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,457	-0,001	35,21	35,25	34,49	34,77	-0,28	24	0	0	68,3	54,6	13,68	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,449	0	35,31	35,35	34,58	34,85	-0,27	24	0	0	68,5	55,1	13,38	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,459	0	37,12	37,18	36,35	36,64	-0,29	24	0	0	69,2	56,1	13,08	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,432	0	36,82	36,88	36,1	36,36	-0,26	24	0	0	68,5	56,2	12,3	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,47	0	36,75	36,8	36,03	36,27	-0,24	24	0	0	68,2	54,9	13,32	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,445	0,001	36,01	36,05	35,28	35,52	-0,24	24	0	0	68	55	12,98	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,442	0	36,93	36,97	36,18	36,46	-0,28	24	0	0	69,1	56,4	12,65	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,445	-0,001	36,62	36,64	35,9	36,13	-0,23	24	0	0	68,4	55,7	12,74	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,424	0	36,75	36,78	36,03	36,26	-0,23	24	0	0	68,2	56,1	12,1	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,449	0,002	38,42	38,46	37,66	37,89	-0,23	24	0	0	68,3	56,1	12,23	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,453	-0,001	37,84	37,88	37,08	37,35	-0,27	24	0	0	69	56,4	12,59	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,476	0	37,05	37,06	36,33	36,54	-0,21	24	0	0	68,5	55,1	13,38	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,504	0	36,31	36,29	35,59	35,77	-0,18	24	0	0	68,3	53,9	14,42	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,466	0	36,77	36,8	36,04	36,28	-0,24	24	0	0	68,7	55,4	13,31	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,466	-0,002	37,28	37,3	36,51	36,77	-0,26	24	0	0	68,8	55,7	13,13	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,462	-0,002	36,79	36,82	36,07	36,31	-0,24	24	0	0	68,4	55,3	13,1	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,456	-0,001	36,24	36,33	35,5	35,82	-0,32	24	0	0	68,4	55,1	13,25	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,442	-0,002	36,6	36,68	35,87	36,15	-0,28	24	0	0	68,8	56	12,8	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,465	0	36,83	36,84	36,11	36,34	-0,23	24	0	0	68,7	55,4	13,25	0,6	0,4	-
Итого:	14,138		1127,42	1128,57	1104,84	1112,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,138															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	2283,085	153986,06	151908,82	150516,63	149665,69
23.09.2023	2297,223	155113,48	153037,39	151621,47	150778,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:53:38