

#95132#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 156, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6673  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207024  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,397	-0,055	121,43	122,35	118,68	119,87	-1,19	24	0	0	71,1	67,1	3,99	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,424	-0,033	120,92	121,51	118,18	119,01	-0,83	24	0	0	71,2	67,2	4,03	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,419	-0,014	102,76	103,08	100,43	101,01	-0,58	24	0	0	71	66,5	4,52	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,374	-0,039	100,13	100,83	97,97	98,9	-0,93	24	0	1	69	64,6	4,38	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,397	-0,041	104,1	104,81	101,84	102,8	-0,96	24	0	0	70,1	65,6	4,45	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,405	-0,024	102,31	102,81	100,01	100,73	-0,72	24	0	0	71,1	66,6	4,51	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,398	-0,03	108,31	108,85	105,85	106,64	-0,79	24	0	0	71,4	67,2	4,21	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,413	-0,025	105,77	106,27	103,32	104,05	-0,73	24	0	0	71,6	67,2	4,43	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,434	-0,021	97,66	98,1	95,41	96,1	-0,69	24	0	0	71,7	66,7	4,98	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,4	-0,035	103,99	104,59	101,6	102,45	-0,85	24	0	0	72	67,6	4,48	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,382	-0,056	111,57	112,56	108,99	110,23	-1,24	24	0	0	71,6	67,4	4,24	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,373	-0,057	107,63	108,61	105,13	106,35	-1,22	24	0	0	71,8	67,4	4,31	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,389	-0,048	107,42	108,24	104,95	106,01	-1,06	24	0	0	71,6	67,2	4,35	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,386	-0,036	108,88	109,5	106,45	107,3	-0,85	24	0	0	70,8	66,6	4,12	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,399	-0,029	111,53	112,12	109,01	109,81	-0,8	24	0	0	71,5	67,4	4,1	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,417	-0,035	111,58	112,17	109,01	109,85	-0,84	24	0	0	71,8	67,5	4,28	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,397	-0,03	111,33	111,92	108,84	109,63	-0,79	24	0	0	70,6	66,5	4,09	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,417	-0,034	111,5	112,06	109,04	109,85	-0,81	24	0	0	70,5	66,2	4,26	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,421	-0,035	120,22	120,83	117,51	118,35	-0,84	24	0	0	71,4	67,4	4,02	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,411	-0,03	114,96	115,51	112,4	113,21	-0,81	24	0	0	70,1	66	4,08	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,396	-0,032	111,42	111,97	108,96	109,78	-0,82	24	0	0	69,7	65,6	4,1	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,422	-0,03	112	112,55	109,52	110,32	-0,8	24	0	0	69,9	65,6	4,29	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,461	-0,028	111,04	111,52	108,57	109,34	-0,77	24	0	0	70,1	65,4	4,68	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,454	-0,027	109,83	110,31	107,28	108,03	-0,75	24	0	0	72,3	67,7	4,67	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,43	-0,023	108,44	108,88	105,91	106,62	-0,71	24	0	0	72,7	68,2	4,49	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,446	-0,023	110,67	111,12	108,06	108,77	-0,71	24	0	0	72,6	68,1	4,54	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,45	-0,025	111,85	112,32	109,21	109,94	-0,73	24	0	0	73	68,4	4,56	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,425	-0,028	111,8	112,29	109,17	109,92	-0,75	24	0	0	72,4	68,1	4,3	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,446	-0,023	112,36	112,79	109,69	110,42	-0,73	24	0	0	72,5	68	4,49	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,456	-0,023	111,47	111,91	108,87	109,57	-0,7	24	0	0	72,5	67,9	4,59	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,439	-0,032	110,43	110,94	107,87	108,67	-0,8	24	0	0	72	67,4	4,52	0,6	0,4	-
Итого:	12,878	0	3405,31	3423,32	3327,73	3353,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,878															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2809,521	189221,86	187119,01	184925,7	184342,75
23.09.2024	2822,399	192627,17	190542,33	188253,43	187696,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2024 7:35:02