

#148587#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 156, Калининград
5346
6673
ВКТ-7
00207024
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,5	0,008	28,17	27,76	27,61	27,49	0,12	24	0	0	68	50,1	17,88	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,544	0,011	32,04	31,64	31,32	31,22	0,1	24	0	0	68,6	51,4	17,12	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,513	0,01	32,77	32,41	32,05	31,96	0,09	24	0	0	68,2	52,4	15,74	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,504	0,007	33,85	33,51	33,13	33,05	0,08	24	0	0	67,8	52,8	15,08	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,515	0,007	33,76	33,42	33,04	32,96	0,08	24	0	0	68,4	53	15,39	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,485	0,008	34,15	33,82	33,43	33,34	0,09	24	0	0	68,4	54,1	14,33	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,496	0,009	33,74	33,42	33,02	32,94	0,08	24	0	0	68,1	53,2	14,84	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,52	0,008	33,01	32,65	32,29	32,21	0,08	24	0	0	67,8	51,8	15,98	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,492	0,009	33,99	33,67	33,27	33,19	0,08	24	0	0	68,3	53,7	14,61	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,485	0,012	33,28	32,93	32,56	32,45	0,11	24	0	0	68,1	53,5	14,6	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,474	0,009	33,17	32,84	32,45	32,37	0,08	24	0	0	68	53,5	14,5	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,469	0,011	33,16	32,82	32,44	32,35	0,09	24	0	0	68,4	54,1	14,25	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,459	0,009	32,97	32,66	32,25	32,18	0,07	24	0	0	68,3	54,2	14,15	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,471	0,012	33,3	32,96	32,58	32,48	0,1	24	0	0	68,4	54,2	14,2	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,522	0,012	33,36	32,98	32,64	32,53	0,11	24	0	0	68,4	52,7	15,75	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,496	0,008	33,35	32,98	32,63	32,52	0,11	24	0	0	68,5	53,5	14,99	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,479	0,009	33,16	32,83	32,44	32,36	0,08	24	0	0	68,1	53,5	14,59	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,479	0,01	33,37	33,03	32,65	32,56	0,09	24	0	0	68,4	53,8	14,54	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,485	0,012	33,59	33,21	32,87	32,74	0,13	24	0	0	68,5	54	14,48	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,459	0,014	33,08	32,71	32,36	32,24	0,12	24	0	0	68,4	54,5	13,89	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,464	0,012	32,97	32,6	32,25	32,12	0,13	24	0	0	68,3	54,2	14,15	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,515	0,01	32,95	32,54	32,23	32,08	0,15	24	0	0	68,3	52,6	15,66	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,49	0,013	33,22	32,81	32,5	32,35	0,15	24	0	0	68,3	53,5	14,83	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,491	0,01	33,38	32,99	32,66	32,53	0,13	24	0	0	68,2	53,5	14,73	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,502	0,013	33,64	33,2	32,92	32,73	0,19	24	0	0	68,3	53,4	14,93	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,512	0,016	33,88	33,42	33,16	32,96	0,2	24	0	0	68,2	53,1	15,05	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,49	0,015	33,86	33,4	33,14	32,93	0,21	24	0	0	68,3	53,9	14,45	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,505	0,019	33,3	32,79	32,58	32,32	0,26	24	0	0	68,4	53,3	15,07	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,521	0,016	32,89	32,38	32,17	31,93	0,24	24	0	0	68,4	52,7	15,75	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,486	0,015	34,04	33,59	33,32	33,12	0,2	24	0	0	68,5	54,2	14,27	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,501	0,018	34,06	33,58	33,34	33,11	0,23	24	0	0	68,4	53,7	14,71	0,6	0,4	-
Итого:	15,324	0	1029,46	1017,55	1007,3	1003,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,324															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	3426,741	231930,7	229871,88	226626,33	226433,02
23.09.2025	3442,065	232960,16	230889,43	227633,63	227436,34

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:00:24