

#99007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 156, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6673  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207024  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,431	-0,024	109,93	110,38	107,4	108,11	-0,71	24	0	0	71,8	67,3	4,45	0,6	0,4	-
25.09.2024	0,435	-0,026	109,81	110,3	107,28	108,04	-0,76	24	0	0	71,7	67,2	4,52	0,6	0,4	-
26.09.2024	0,525	0,031	105,61	105,03	103,17	102,92	0,25	24	0	1	71,9	67	4,89	0,6	0,4	-
27.09.2024	0,423	-0,043	111,35	112,08	108,79	109,79	-1	24	0	0	71,3	66,8	4,43	0,6	0,4	-
28.09.2024	0,458	-0,049	112,28	113,06	109,72	110,78	-1,06	24	0	0	71,3	66,6	4,75	0,6	0,4	-
29.09.2024	0,483	-0,05	111,41	112,21	108,88	109,97	-1,09	24	0	0	71,2	66,1	5,05	0,6	0,4	-
30.09.2024	0,466	-0,054	111,19	112,06	108,66	109,81	-1,15	24	0	0	71,1	66,2	4,95	0,6	0,4	-
01.10.2024	0,473	-0,054	111,36	112,25	108,79	109,98	-1,19	24	0	0	71,7	66,6	5,02	0,6	0,4	-
02.10.2024	0,439	-0,058	109,93	110,92	107,46	108,74	-1,28	24	0	0	70,8	66	4,83	0,6	0,4	-
03.10.2024	0,476	-0,054	109,13	110,03	106,65	107,83	-1,18	24	0	0	71,2	66	5,13	0,6	0,4	-
04.10.2024	0,422	-0,051	104,21	105,11	101,91	103,04	-1,13	24	0	0	70,4	65,6	4,83	0,6	0,4	-
05.10.2024	0,44	-0,051	104,95	105,86	102,69	103,81	-1,12	24	0	0	69,9	65	4,96	0,6	0,4	-
06.10.2024	0,49	-0,033	102,78	103,4	100,54	101,43	-0,89	24	0	0	70	64,5	5,42	0,6	0,4	-
07.10.2024	0,465	-0,051	121,12	121,93	118,47	119,61	-1,14	24	0	0	69,8	65,3	4,51	0,6	0,4	-
08.10.2024	2,137	0,028	137,56	136,1	134,57	134,21	0,36	24	0	1	70	54,3	15,69	0,6	0,4	-
09.10.2024	2,451	0,003	133,29	132,13	130,37	130,47	-0,1	24	0	0	70,1	51,2	18,82	0,6	0,4	-
10.10.2024	2,364	0,001	124,82	123,62	122,04	122,09	-0,05	24	0	0	70,4	51,1	19,37	0,6	0,4	-
11.10.2024	2,306	0	119,82	118,77	117,2	117,36	-0,16	24	0	0	70	50,2	19,71	0,6	0,4	-
12.10.2024	2,274	-0,006	117,23	116,44	114,6	115,02	-0,42	24	0	0	70,1	50	20,02	0,6	0,4	-
13.10.2024	2,313	-0,006	115,25	114,65	112,73	113,35	-0,62	24	0	0	69,8	49,1	20,76	0,6	0,4	-
14.10.2024	2,297	-0,012	117,2	116,78	114,64	115,45	-0,81	24	0	0	69,8	49,4	20,37	0,6	0,4	-
15.10.2024	2,278	-0,014	114,88	114,5	112,32	113,15	-0,83	24	0	0	70,1	49,4	20,62	0,6	0,4	-
16.10.2024	2,326	-0,019	116,46	116,13	113,9	114,77	-0,87	24	0	0	70,4	49,6	20,8	0,6	0,4	-
17.10.2024	2,309	-0,018	115,42	115,11	112,87	113,76	-0,89	24	0	0	69,9	49,1	20,82	0,6	0,4	-
18.10.2024	2,325	-0,02	114,96	114,62	112,4	113,34	-0,94	24	0	0	70,1	49	21,07	0,6	0,4	-
19.10.2024	2,295	-0,023	114,34	114,03	111,8	112,75	-0,95	24	0	0	70,2	49,2	20,94	0,6	0,4	-
20.10.2024	2,351	-0,018	115,02	114,67	112,48	113,35	-0,87	24	0	0	70,4	49,2	21,27	0,6	0,4	-
21.10.2024	2,263	-0,015	117,34	116,91	114,76	115,55	-0,79	24	0	0	69,7	49,6	20,05	0,6	0,4	-
22.10.2024	2,345	-0,016	121,24	120,75	118,53	119,3	-0,77	24	0	0	70,6	50,6	20,1	0,6	0,4	-
23.10.2024	2,294	-0,018	118,99	118,63	116,34	117,19	-0,85	24	0	0	70,1	50,1	20,05	0,6	0,4	-
Итого:	43,354	0	3448,88	3448,46	3371,96	3394,97	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,354															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	2822,399	192627,17	190542,33	188253,43	187696,28
23.10.2024	2865,753	196076,05	193990,79	191625,39	191091,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2024 7:32:31