

#49464#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 156, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6673
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207024
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 2,361 | -0,021 | 127,82 | 127,42 | 125,03 | 125,89 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 50,4 | 19,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.10.2023 | 2,287 | -0,021 | 116,06 | 115,83 | 113,55 | 114,52 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 48,7 | 20,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.10.2023 | 2,366 | -0,03 | 113,86 | 113,78 | 111,33 | 112,52 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 49 | 21,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.10.2023 | 2,378 | -0,048 | 115,3 | 115,45 | 112,65 | 114,12 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 49,6 | 21,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.10.2023 | 2,512 | -0,057 | 116,63 | 116,89 | 113,9 | 115,54 | -1,64 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 49,5 | 22,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.10.2023 | 2,401 | -0,063 | 116,62 | 117,19 | 114,06 | 115,9 | -1,84 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 48,4 | 21,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.10.2023 | 2,31 | -0,073 | 121,9 | 122,67 | 119,23 | 121,23 | -2 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,8 | 20,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.10.2023 | 2,298 | -0,059 | 120,04 | 120,56 | 117,48 | 119,18 | -1,7 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 49,1 | 20,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.11.2023 | 2,303 | -0,045 | 119,08 | 119,35 | 116,5 | 117,97 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 49,2 | 20,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.11.2023 | 2,321 | -0,035 | 123,38 | 123,34 | 120,69 | 121,87 | -1,18 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 49,9 | 19,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.11.2023 | 2,379 | -0,04 | 130,19 | 130,1 | 127,34 | 128,53 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 70 | 50,9 | 19,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.11.2023 | 2,357 | -0,034 | 125,35 | 125,2 | 122,63 | 123,74 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 49,7 | 19,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.11.2023 | 2,376 | -0,031 | 126,63 | 126,44 | 123,84 | 124,95 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 50,2 | 19,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.11.2023 | 2,38 | -0,025 | 126,25 | 126,02 | 123,53 | 124,54 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 49,8 | 19,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.11.2023 | 2,387 | -0,033 | 127,46 | 127,25 | 124,65 | 125,75 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 50,3 | 19,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.11.2023 | 2,379 | -0,026 | 125,68 | 125,44 | 122,96 | 123,98 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 49,6 | 19,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.11.2023 | 2,374 | -0,024 | 125,85 | 125,61 | 123,15 | 124,15 | -1 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 49,8 | 19,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.11.2023 | 2,319 | -0,025 | 125,29 | 125,07 | 122,59 | 123,58 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 50 | 19,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.11.2023 | 2,383 | -0,024 | 125,19 | 124,92 | 122,47 | 123,42 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 50 | 19,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.11.2023 | 2,401 | -0,023 | 121,49 | 121,22 | 118,87 | 119,88 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 48,6 | 20,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.11.2023 | 2,424 | -0,03 | 122,93 | 122,67 | 120,22 | 121,27 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,5 | 20,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.11.2023 | 2,407 | -0,023 | 119,26 | 118,96 | 116,59 | 117,58 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 49,3 | 21,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.11.2023 | 2,616 | -0,028 | 121,81 | 121,36 | 118,91 | 119,9 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 50,6 | 22,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.11.2023 | 2,664 | -0,024 | 119,02 | 118,47 | 116,1 | 116,97 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 51,2 | 23,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.11.2023 | 2,861 | -0,026 | 120,45 | 119,72 | 117,25 | 118,15 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 52,9 | 24,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.11.2023 | 2,852 | -0,028 | 122,06 | 121,33 | 118,85 | 119,8 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 77 | 52,6 | 24,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.11.2023 | 2,843 | -0,023 | 118,31 | 117,54 | 115,21 | 116,02 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 52,4 | 25,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.11.2023 | 2,869 | -0,026 | 118,24 | 117,45 | 115,1 | 115,95 | -0,85 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 52,3 | 25,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.11.2023 | 3,056 | -0,021 | 117,8 | 116,82 | 114,46 | 115,23 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 53,7 | 27,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.11.2023 | 2,914 | -0,023 | 118,99 | 118,14 | 115,79 | 116,61 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 78 | 52,5 | 25,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.11.2023 | 2,709 | -0,022 | 120,52 | 119,88 | 117,6 | 118,42 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50,6 | 23,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 77,487 | 0 | 3769,46 | 3762,09 | 3682,53 | 3717,16 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 77,487 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.10.2023 | 2326,953 | 156846,42 | 154726,66 | 153317,53 | 152446,11 |
| 23.11.2023 | 2404,44 | 160615,88 | 158488,75 | 157000,06 | 156163,27 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:44:58