

# #112451#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 156, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6673  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207024  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,897	-0,008	128,55	127,46	125,24	125,74	-0,5	24	0	0	76,8	53,5	23,31	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,744	-0,004	127,58	126,61	124,56	125	-0,44	24	0	0	73,4	51,2	22,19	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,605	-0,006	125,55	124,65	122,65	123,18	-0,53	24	0	0	71,8	50,4	21,43	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,527	-0,003	126,01	125,13	123,22	123,65	-0,43	24	0	0	70,5	49,8	20,68	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,489	-0,002	123,3	122,41	120,6	121,01	-0,41	24	0	0	70	49,2	20,81	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,647	-0,003	124,6	123,61	121,71	122,13	-0,42	24	0	0	71,9	50,1	21,88	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,668	0	123	121,97	120,21	120,59	-0,38	24	0	0	71,2	48,9	22,34	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,618	-0,003	122,04	121,06	119,33	119,72	-0,39	24	0	0	70,9	48,8	22,07	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,579	-0,001	124,73	123,8	121,92	122,34	-0,42	24	0	0	70,9	49,6	21,29	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,869	-0,002	124,09	122,9	120,92	121,32	-0,4	24	0	0	75,8	51,9	23,89	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,059	0	124,55	123,14	121,14	121,47	-0,33	24	0	0	78,9	53,6	25,38	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,147	-0,001	124,94	123,45	121,45	121,72	-0,27	24	0	0	80,4	54,4	26	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,177	-0,001	123,35	121,84	119,91	120,21	-0,3	24	0	0	80,1	53,5	26,59	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,962	-0,003	128,18	126,93	124,92	125,31	-0,39	24	0	0	75,8	51,9	23,86	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,676	-0,005	123,2	122,24	120,39	120,88	-0,49	24	0	0	71,3	48,9	22,39	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,822	-0,005	124,05	122,92	120,96	121,42	-0,46	24	0	0	74,9	51,4	23,51	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,823	-0,006	122,06	120,95	118,94	119,41	-0,47	24	0	0	76,2	52,3	23,9	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,845	-0,007	123,37	122,22	120,18	120,66	-0,48	24	0	0	76,4	52,6	23,86	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,079	-0,008	124,71	123,45	121,34	121,84	-0,5	24	0	0	78,6	53	25,56	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,027	-0,003	116,31	115,02	113,2	113,62	-0,42	24	0	0	78	51,1	26,9	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,955	-0,007	123,82	122,67	120,52	121,04	-0,52	24	0	0	77,8	53,1	24,71	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,846	-0,014	123,63	122,72	120,47	121,11	-0,64	24	0	0	76,3	52,4	23,87	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,525	-0,018	115,42	114,92	112,75	113,63	-0,88	24	0	0	72	49,3	22,76	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,582	-0,029	121,52	121,22	118,71	119,79	-1,08	24	0	0	72	49,8	22,2	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,546	-0,039	121,95	121,86	119,1	120,4	-1,3	24	0	0	72	50,1	21,91	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,491	-0,047	122,4	122,55	119,7	121,19	-1,49	24	0	0	70,3	48,9	21,4	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,745	-0,042	120,2	120,03	117,27	118,61	-1,34	24	0	0	74	50	23,94	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,88	-0,045	124,02	123,69	120,79	122,08	-1,29	24	0	0	76,9	52,6	24,37	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,988	-0,054	128,82	128,57	125,4	126,84	-1,44	24	0	0	78	53,6	24,39	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,363	0,016	98,24	96,83	95,58	95,49	0,09	24	0	1	78,8	54,2	24,61	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,858	-0,014	126,91	125,97	123,62	124,28	-0,66	24	0	0	76,8	53,4	23,37	0,6	0,4	-
Итого:	86,039	0	3811,1	3782,79	3716,7	3735,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,039															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	3016,508	202600,98	200482,37	197998,13	197511,09
23.01.2025	3102,547	206412,08	204265,16	201714,83	201246,77

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.01.2025 7:38:11