

#9228#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7914
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207565
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2021 | 2,853 | 0,049 | 124,37 | 121,94 | 121,22 | 120,32 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 52,4 | 23,1 | 0,6 | 0,4 | 2 |
| 25.01.2021 | 2,967 | 0,062 | 125,12 | 122,41 | 121,86 | 120,73 | 1,13 | 24 | 0 | 0 | 77 | 53,1 | 23,82 | 0,6 | 0,4 | 1,4 |
| 26.01.2021 | 2,976 | 0,061 | 124,49 | 121,79 | 121,19 | 120,11 | 1,08 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 53 | 24,05 | 0,6 | 0,4 | 1,5 |
| 27.01.2021 | 2,956 | 0,051 | 122,62 | 120,07 | 119,42 | 118,52 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 52,6 | 24,33 | 0,6 | 0,4 | 1,5 |
| 28.01.2021 | 3,335 | 0,05 | 124,64 | 121,8 | 120,99 | 120,09 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 82,4 | 55,3 | 27,11 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
| 29.01.2021 | 3,269 | 0,051 | 126,72 | 123,91 | 123,09 | 122,17 | 0,92 | 24 | 0 | 0 | 81,5 | 55,4 | 26,1 | 0,6 | 0,4 | -4,4 |
| 30.01.2021 | 3,199 | 0,05 | 125,79 | 122,99 | 122,21 | 121,31 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 54,8 | 25,75 | 0,6 | 0,4 | -0,2 |
| 31.01.2021 | 3,274 | 0,055 | 125,04 | 122,11 | 121,45 | 120,41 | 1,04 | 24 | 0 | 0 | 81,5 | 55 | 26,46 | 0,6 | 0,4 | 0 |
| 01.02.2021 | 3,369 | 0,059 | 125,07 | 122 | 121,35 | 120,26 | 1,09 | 24 | 0 | 0 | 82,7 | 55,5 | 27,22 | 0,6 | 0,4 | -3,1 |
| 02.02.2021 | 3,333 | 0,065 | 127,29 | 124,22 | 123,56 | 122,41 | 1,15 | 24 | 0 | 0 | 82 | 55,6 | 26,4 | 0,6 | 0,4 | -3,2 |
| 03.02.2021 | 3,462 | 0,045 | 125,16 | 122,32 | 121,32 | 120,51 | 0,81 | 24 | 0 | 0 | 84,4 | 56,2 | 28,12 | 0,6 | 0,4 | -0,6 |
| 04.02.2021 | 3,635 | 0,062 | 126,65 | 123,38 | 122,59 | 121,47 | 1,12 | 24 | 0 | 0 | 86,7 | 57,7 | 29,05 | 0,6 | 0,4 | -4,4 |
| 05.02.2021 | 3,829 | 0,064 | 123,58 | 120,1 | 119,34 | 118,23 | 1,11 | 24 | 0 | 0 | 89,7 | 58,3 | 31,47 | 0,6 | 0,4 | -4,4 |
| 06.02.2021 | 3,865 | 0,063 | 120,87 | 117,38 | 116,71 | 115,57 | 1,14 | 24 | 0 | 0 | 90,2 | 57,7 | 32,48 | 0,6 | 0,4 | -12,8 |
| 07.02.2021 | 3,939 | 0,066 | 120,58 | 116,94 | 116,37 | 115,16 | 1,21 | 24 | 0 | 0 | 90,4 | 57,2 | 33,18 | 0,6 | 0,4 | -14,3 |
| 08.02.2021 | 3,952 | 0,071 | 122,24 | 118,53 | 117,99 | 116,69 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 90,3 | 57,5 | 32,78 | 0,6 | 0,4 | -11,3 |
| 09.02.2021 | 3,954 | 0,069 | 119,35 | 115,65 | 115,22 | 113,95 | 1,27 | 24 | 0 | 0 | 90,7 | 57,1 | 33,61 | 0,6 | 0,4 | -9 |
| 10.02.2021 | 3,962 | 0,076 | 119,57 | 115,85 | 115,45 | 114,11 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 90,4 | 56,8 | 33,59 | 0,6 | 0,4 | -14 |
| 11.02.2021 | 3,902 | 0,075 | 122,2 | 118,48 | 118,07 | 116,68 | 1,39 | 24 | 0 | 0 | 89,3 | 57 | 32,29 | 0,6 | 0,4 | -11,1 |
| 12.02.2021 | 3,497 | 0,075 | 125,75 | 122,31 | 122,01 | 120,61 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 83,2 | 55,3 | 27,98 | 0,6 | 0,4 | -9,6 |
| 13.02.2021 | 3,471 | 0,077 | 127,45 | 123,96 | 123,65 | 122,2 | 1,45 | 24 | 0 | 0 | 82,9 | 55,6 | 27,38 | 0,6 | 0,4 | -0,1 |
| 14.02.2021 | 3,551 | 0,078 | 128,17 | 124,63 | 124,17 | 122,71 | 1,46 | 24 | 0 | 0 | 84,9 | 57 | 27,87 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| 15.02.2021 | 3,524 | 0,076 | 126,82 | 123,29 | 122,83 | 121,41 | 1,42 | 24 | 0 | 0 | 84,9 | 56,9 | 27,99 | 0,6 | 0,4 | -1,7 |
| 16.02.2021 | 3,524 | 0,077 | 124,57 | 121,07 | 120,69 | 119,29 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 84,8 | 56,3 | 28,48 | 0,6 | 0,4 | -3,5 |
| 17.02.2021 | 3,666 | 0,075 | 121,56 | 117,98 | 117,61 | 116,25 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 87,1 | 56,6 | 30,45 | 0,6 | 0,4 | -7,1 |
| 18.02.2021 | 3,51 | 0,073 | 123,23 | 119,77 | 119,43 | 118,07 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 84,4 | 55,7 | 28,7 | 0,6 | 0,4 | -10,8 |
| 19.02.2021 | 3,109 | 0,082 | 127,03 | 123,81 | 123,62 | 122,09 | 1,53 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 53,9 | 24,45 | 0,6 | 0,4 | -5,1 |
| 20.02.2021 | 2,955 | 0,085 | 128,31 | 125,12 | 125,01 | 123,44 | 1,57 | 24 | 0 | 0 | 76 | 53,1 | 22,94 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 21.02.2021 | 2,908 | 0,087 | 128,76 | 125,58 | 125,49 | 123,9 | 1,59 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 53,3 | 22,48 | 0,6 | 0,4 | 4,5 |
| 22.02.2021 | 2,852 | 0,092 | 128,61 | 125,42 | 125,43 | 123,74 | 1,69 | 24 | 0 | 0 | 75 | 53 | 22 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 102,598 | 0 | 3741,61 | 3644,81 | 3629,34 | 3592,41 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 102,598 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2021 | 1713,986 | 81179,98 | 82046,26 | 79240,84 | 81057,08 |
| 22.02.2021 | 1816,584 | 84921,59 | 85691,07 | 82870,18 | 84649,49 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 20:10:53