

#116553#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7914
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207565
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,961	0,163	148,91	144,39	145,32	142,39	2,93	24	0	0	73,6	54,4	19,25	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,844	0,155	149,99	145,48	146,52	143,56	2,96	24	0	0	71,8	53,6	18,28	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,802	0,157	150,92	146,41	147,5	144,49	3,01	24	0	0	71,4	53,5	17,87	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,757	0,156	150,95	146,49	147,54	144,56	2,98	24	0	0	71,1	53,5	17,59	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,784	0,164	153,76	149,28	150,21	147,19	3,02	24	0	0	71,6	54,2	17,4	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,699	0,169	154,28	149,85	150,78	147,73	3,05	24	0	0	70,8	54,1	16,77	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,511	0,151	147,27	143,01	144,26	141,31	2,95	24	0	0	67,2	50,9	16,35	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,774	0,164	150,57	145,98	147,17	144,06	3,11	24	0	0	70,9	53,2	17,69	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,903	0,167	149,28	144,63	145,81	142,68	3,13	24	0	0	72,5	53,8	18,74	0,6	0,4	-
02.02.2025	3,074	0,168	149,83	145,11	146,15	143,08	3,07	24	0	0	74,7	54,8	19,83	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,149	0,169	149,39	144,68	145,55	142,58	2,97	24	0	0	76	55,5	20,47	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,977	0,163	149,86	145,25	146,24	143,26	2,98	24	0	0	73,5	54,3	19,21	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,998	0,165	149,5	144,89	145,9	142,93	2,97	24	0	0	73,9	54,5	19,4	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,852	0,156	150,23	145,7	146,78	143,78	3	24	0	0	71,6	53,3	18,32	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,061	0,162	148,94	144,26	145,23	142,3	2,93	24	0	0	74,6	54,7	19,94	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,441	0,162	147,82	142,96	143,7	140,8	2,9	24	0	0	79,8	57,1	22,74	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,539	0,165	147,93	143,06	143,67	140,81	2,86	24	0	0	81,5	58,1	23,43	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,651	0,162	146,44	141,53	142,12	139,3	2,82	24	0	0	83	58,5	24,47	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,664	0,158	145,65	140,74	141,28	138,52	2,76	24	0	0	83,1	58,4	24,74	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,639	0,163	145,95	140,97	141,63	138,8	2,83	24	0	0	82,6	58,2	24,46	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,602	0,169	147,12	142,13	142,86	139,93	2,93	24	0	0	81,9	57,9	23,97	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,515	0,167	148,26	143,29	144,04	141,13	2,91	24	0	0	80,8	57,6	23,19	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,541	0,167	148,9	143,9	144,57	141,69	2,88	24	0	0	81,4	58,1	23,27	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,539	0,158	145,7	140,98	141,44	138,76	2,68	24	0	0	82,1	58,3	23,85	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,571	0,056	64,77	62,87	62,95	61,98	0,97	24	0	1	79,8	55,8	23,98	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,367	0,234	149,77	143,87	145,64	141,62	4,02	24	0	1	79,7	58,2	21,46	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,429	0,229	144,48	138,55	140,48	136,48	4	24	0	0	79,6	56,9	22,74	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,577	0,206	146,7	141,07	142,42	138,88	3,54	24	0	0	82	58,4	23,6	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,441	0,194	146,84	141,53	142,69	139,37	3,32	24	0	0	80,2	57,5	22,73	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,198	0,178	148,03	143,04	144,21	140,95	3,26	24	0	0	76,8	56	20,89	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,092	0,172	147,02	142,26	143,31	140,26	3,05	24	0	0	75,5	55,2	20,36	0,6	0,4	-
Итого:	96,952	0	4525,06	4378,16	4407,97	4315,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,952															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1447,011	70076,19	67861,83	68394,42	66952,76
23.02.2025	1543,963	74601,25	72239,99	72802,39	71267,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 13:39:44