

#296777#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7914  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207565  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,005	0,232	151,52	145,68	147,89	143,65	4,24	24	0	0	73,4	54,7	18,71	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,991	0,234	154,39	148,54	150,74	146,46	4,28	24	0	0	72,8	54,6	18,25	0,6	0,4	-
21.03.2026	3,041	0,239	156,89	150,96	153,23	148,8	4,43	24	0	0	72,9	54,7	18,24	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,046	0,246	158,28	152,22	154,52	150,07	4,45	24	0	0	73,1	55	18,1	0,6	0,4	-
23.03.2026	3,004	0,249	159,81	153,73	156,01	151,55	4,46	24	0	0	73	55,4	17,65	0,6	0,4	-
24.03.2026	3,006	0,256	156,79	150,55	153,06	148,42	4,64	24	0	0	73,2	55,3	17,94	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,96	0,26	155,16	149,02	151,5	146,87	4,63	24	0	0	73,1	55,3	17,81	0,6	0,4	-
26.03.2026	3,013	0,258	154,87	148,7	151,19	146,54	4,65	24	0	0	73,3	55,1	18,21	0,6	0,4	-
27.03.2026	3,022	0,25	155,27	149,14	151,64	147,01	4,63	24	0	0	73	54,7	18,22	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,053	0,255	159,12	152,79	155,31	150,63	4,68	24	0	0	73	55	17,97	0,6	0,4	-
29.03.2026	3,03	0,258	159,2	152,88	155,42	150,72	4,7	24	0	0	72,8	55	17,8	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,035	0,257	159,48	153,18	155,66	151,02	4,64	24	0	0	73,1	55,2	17,82	0,6	0,4	-
31.03.2026	3,045	0,261	158,71	152,32	154,92	150,16	4,76	24	0	0	72,9	55	17,93	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,057	0,256	156,1	149,77	152,38	147,66	4,72	24	0	0	73	54,7	18,34	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,964	0,25	149,7	143,52	146,19	141,55	4,64	24	0	0	72,5	54	18,52	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,01	0,241	152,31	146,28	148,7	144,28	4,42	24	0	0	73	54,4	18,6	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,049	0,252	155,26	148,95	151,62	146,89	4,73	24	0	0	72,7	54,3	18,38	0,6	0,4	-
05.04.2026	3,036	0,26	156,72	150,45	153,03	148,29	4,74	24	0	0	72,9	54,8	18,1	0,6	0,4	-
06.04.2026	3,026	0,252	155,57	149,37	151,97	147,28	4,69	24	0	0	72,5	54,3	18,19	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,04	0,244	154	147,88	150,4	145,86	4,54	24	0	0	72,7	54,2	18,55	0,6	0,4	-
08.04.2026	3,046	0,244	152,41	146,26	148,81	144,34	4,47	24	0	0	72,7	53,9	18,82	0,6	0,4	-
09.04.2026	3,095	0,25	153,63	147,39	150,02	145,36	4,66	24	0	0	73,1	54,2	18,92	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,062	0,249	154,73	148,54	151,09	146,46	4,63	24	0	0	73	54,4	18,57	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,045	0,252	156,56	150,36	152,84	148,2	4,64	24	0	0	73,1	54,8	18,22	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,993	0,257	157,24	151	153,45	148,85	4,6	24	0	0	73	55,2	17,81	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,963	0,262	157,96	151,62	154,15	149,46	4,69	24	0	0	73,3	55,8	17,51	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,876	0,264	158,95	152,61	155,24	150,48	4,76	24	0	0	72	55,2	16,79	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,524	0,224	139,95	134,43	136,91	132,7	4,21	23	1	1	69,3	52,5	16,81	0,6	0,4	-
16.04.2026	3,011	0,266	156,74	150,43	153,06	148,28	4,78	24	0	0	72,9	55	17,92	0,6	0,4	-
17.04.2026	3,044	0,263	156,77	150,4	153,04	148,24	4,8	24	0	0	73,1	55	18,14	0,6	0,4	-
18.04.2026	3,021	0,266	158,73	152,28	154,94	150,12	4,82	24	0	0	73	55,3	17,73	0,6	0,4	-
Итого:	93,113	0	4822,82	4631,25	4708,93	4566,2	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,113															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	2256,826	107940,82	104256,48	105283,25	102814,05
18.04.2026	2349,939	112763,64	108887,73	109992,18	107380,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 14:09:38