

#9229#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7914  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207565  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,589	0,101	130,83	127,53	127,92	125,99	1,93	24	0	0	70,3	50,8	19,46	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,57	0,108	131,69	128,35	128,82	126,76	2,06	24	0	0	70	50,9	19,12	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,47	0,096	127,48	124,35	124,72	122,83	1,89	24	0	0	69,6	50,6	19,03	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,368	0,083	119,35	116,56	116,85	115,21	1,64	24	0	0	68,5	49	19,56	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,504	0,091	125,2	122,11	122,41	120,67	1,74	24	0	0	70,1	50,4	19,72	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,521	0,096	126,62	123,42	123,76	121,97	1,79	24	0	0	70,4	50,8	19,61	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,457	0,097	127,01	123,83	124,21	122,35	1,86	24	0	0	69,9	50,9	19,01	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,455	0,096	123,08	119,95	120,42	118,51	1,91	24	0	0	69,5	49,9	19,58	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,486	0,088	121,79	118,71	119,14	117,31	1,83	24	0	0	69,7	49,6	20,08	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,505	0,088	121,38	118,26	118,74	116,89	1,85	24	0	0	69,5	49,2	20,3	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,513	0,083	122,3	119,24	119,66	117,86	1,8	24	0	0	69,6	49,4	20,25	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,36	0,064	117,09	114,45	114,62	113,21	1,41	24	0	0	68,1	48,1	19,99	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,501	0,049	118,08	115,7	115,45	114,4	1,05	24	0	0	70,4	49,2	21,19	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,514	0,061	117,71	115,11	115,11	113,79	1,32	24	0	0	70,2	49	21,24	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,558	0,072	121,02	118,18	118,34	116,8	1,54	24	0	0	70,5	49,5	20,95	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,523	0,08	122,69	119,75	120,04	118,34	1,7	24	0	0	69,8	49,6	20,3	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,529	0,091	123,19	120,13	120,53	118,69	1,84	24	0	0	69,8	49,6	20,17	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,526	0,099	126,48	123,31	123,7	121,81	1,89	24	0	0	70,2	50,6	19,61	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,425	0,099	126,02	122,86	123,33	121,41	1,92	24	0	0	69	50,2	18,87	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,315	0,088	118,03	115,04	115,54	113,71	1,83	23	1	1	68,2	49	19,24	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,398	0,09	122,11	119,03	119,61	117,76	1,85	24	0	0	67,4	48,2	19,27	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,432	0,09	122,53	119,43	119,96	118,08	1,88	24	0	0	67,9	48,4	19,47	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,411	0,088	123,89	120,8	121,29	119,41	1,88	24	0	0	67,7	48,6	19,11	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,418	0,094	126,61	123,49	123,97	122,05	1,92	24	0	0	68,2	49,4	18,72	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,363	0,097	128,63	125,49	125,98	124,05	1,93	24	0	0	67,9	50	17,95	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,338	0,099	130,12	126,99	127,4	125,49	1,91	24	0	0	67,9	50,3	17,58	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,342	0,099	132,38	129,25	129,62	127,69	1,93	24	0	0	67,7	50,4	17,29	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,38	0,102	132,99	129,83	130,2	128,26	1,94	24	0	0	68,1	50,6	17,5	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,338	0,087	125,93	122,96	123,31	121,53	1,78	24	0	0	67,6	49,3	18,22	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,407	0,086	125,99	122,96	123,35	121,52	1,83	24	0	0	68	49,3	18,75	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,384	0,087	125,79	122,79	123,16	121,35	1,81	24	0	0	67,6	49	18,62	0,6	0,4	-
Итого:	75,9	0	3864,01	3769,86	3781,16	3725,7	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,9															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1899,809	88602,02	89275,25	86460,03	88188,16
23.04.2021	1975,709	92466,03	93045,11	90241,19	91913,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.04.2021 12:51:23