

#9224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7914
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207565
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,597	0,123	141	137,28	137,88	135,54	2,34	24	0	0	70,3	52,4	17,94	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,593	0,119	140,49	136,79	137,37	135,08	2,29	24	0	0	70,4	52,4	17,96	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,601	0,12	138,41	134,73	135,3	133,05	2,25	24	0	0	70,5	52,1	18,35	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,839	0,122	134,69	130,89	131,49	129,19	2,3	24	0	0	73,2	52,6	20,63	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,123	0,129	134,12	130,03	130,62	128,25	2,37	24	0	0	77,3	54,4	22,87	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,846	0,123	137,47	133,59	134,16	131,88	2,28	24	0	0	73,2	52,9	20,29	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,688	0,132	142,87	138,99	139,72	137,22	2,5	24	0	0	70,5	52,2	18,27	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,651	0,133	143,58	139,68	140,41	137,86	2,55	24	0	0	70,4	52,5	17,89	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,696	0,125	140,09	136,23	136,95	134,55	2,4	24	0	0	70,8	52,1	18,76	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,756	0,128	138,51	134,6	135,36	132,92	2,44	24	0	0	71,2	51,8	19,39	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,945	0,13	137,88	133,81	134,53	132,09	2,44	24	0	0	73,8	52,9	20,9	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,937	0,119	137,16	133,34	133,85	131,6	2,25	24	0	0	73,8	52,8	21,03	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,883	0,118	137,17	133,4	133,92	131,66	2,26	24	0	0	73,1	52,5	20,61	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,793	0,125	137,68	133,79	134,53	132,1	2,43	24	0	0	71,4	51,6	19,8	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,693	0,132	143,33	139,4	140,13	137,61	2,52	24	0	0	70,4	52,1	18,25	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,623	0,135	145,27	141,36	142,07	139,49	2,58	24	0	0	70,1	52,6	17,48	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,606	0,129	144,22	140,35	141,03	138,55	2,48	24	0	0	70,3	52,7	17,53	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,609	0,135	144,47	140,49	141,27	138,66	2,61	24	0	0	70,2	52,7	17,48	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,604	0,137	146,76	142,76	143,48	140,86	2,62	24	0	0	70,4	53,2	17,14	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,565	0,134	148,2	144,27	144,88	142,35	2,53	24	0	0	70,3	53,6	16,74	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,596	0,134	147,76	143,82	144,44	141,9	2,54	24	0	0	70,4	53,4	17,02	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,612	0,137	147,71	143,71	144,38	141,79	2,59	24	0	0	70,3	53,2	17,11	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,622	0,136	147,3	143,32	144,02	141,4	2,62	24	0	0	70,3	53,1	17,21	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,631	0,139	142,23	138,32	139,13	136,51	2,62	24	0	0	70,2	52,3	17,9	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,664	0,136	143,24	139,24	140,1	137,5	2,6	24	0	0	70,4	52,3	18,04	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,667	0,145	146,2	142,04	143,02	140,22	2,8	24	0	0	70,1	52,5	17,59	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,621	0,139	138,43	134,42	135,4	132,72	2,68	24	0	0	70,2	51,9	18,31	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,205	0,062	61,95	60,15	60,6	59,41	1,19	24	0	1	69,7	50,8	18,89	0,6	0,4	-
Итого:	74,266	0	3888,19	3780,8	3800,04	3731,96	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,266															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	492,757	22778,57	22021,5	22224,9	21731,34
20.04.2023	567,023	26666,76	25802,3	26024,94	25463,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2023 7:27:37