

# #112447#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7914  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207565  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,048	0,163	150,58	146,02	146,83	143,92	2,91	24	0	0	74,6	55	19,64	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,977	0,158	150,48	145,95	146,82	143,94	2,88	24	0	0	73,9	54,7	19,17	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,809	0,153	148,67	144,28	145,29	142,37	2,92	24	0	0	71,1	52,9	18,23	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,817	0,158	150,71	146,25	147,33	144,33	3	24	0	0	71,2	53,2	18,02	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,797	0,157	149,74	145,29	146,38	143,37	3,01	24	0	0	71	53	17,98	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,796	0,16	149	144,5	145,63	142,58	3,05	24	0	0	71	52,9	18,07	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,807	0,166	148,92	144,38	145,57	142,46	3,11	24	0	0	70,8	52,7	18,13	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,815	0,164	149,79	145,24	146,43	143,32	3,11	24	0	0	71	52,9	18,08	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,786	0,163	149,05	144,53	145,69	142,61	3,08	24	0	0	70,7	52,7	17,99	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,925	0,164	148,66	144,08	145,19	142,13	3,06	24	0	0	72,7	53,7	19	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,237	0,168	148,56	143,85	144,69	141,69	3	24	0	0	77,4	56,2	21,18	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,345	0,161	148,11	143,38	144,03	141,22	2,81	24	0	0	78,8	56,8	22,07	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,375	0,158	148,44	143,74	144,35	141,58	2,77	24	0	0	79,5	57,3	22,23	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,278	0,162	148,26	143,65	144,3	141,45	2,85	24	0	0	78,2	56,6	21,57	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,787	0,152	149,98	145,58	146,59	143,66	2,93	24	0	0	71	53,1	17,93	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,899	0,153	148,03	143,62	144,54	141,7	2,84	24	0	0	72,8	53,8	18,97	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,065	0,162	148,64	144,1	144,94	142,06	2,88	24	0	0	75,1	55,1	20,02	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,998	0,135	150,1	145,96	146,41	143,92	2,49	24	0	0	74,4	54,9	19,5	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,168	0,156	148,79	144,31	144,95	142,2	2,75	24	0	0	76,5	55,8	20,76	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,224	0,166	149,39	144,75	145,49	142,59	2,9	24	0	0	77	56	21	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,273	0,165	149,24	144,52	145,29	142,36	2,93	24	0	0	77,7	56,4	21,36	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,183	0,165	148,66	143,94	144,83	141,85	2,98	24	0	0	76,3	55,5	20,81	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,877	0,165	149,8	145,24	146,36	143,26	3,1	24	0	0	71,8	53,3	18,51	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,85	0,158	148,51	144,03	145,13	142,11	3,02	24	0	0	71,5	53,1	18,48	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,774	0,128	148,09	144,18	144,73	142,26	2,47	24	0	0	70,9	52,7	18,22	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,839	0,154	148,64	144,24	145,28	142,32	2,96	24	0	0	71,6	53,2	18,43	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,853	0,162	146,46	141,86	143,1	140,02	3,08	24	0	0	71,6	52,8	18,77	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,11	0,171	147,11	142,37	143,43	140,39	3,04	24	0	0	75,3	54,9	20,48	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,214	0,168	148,52	143,82	144,68	141,68	3	24	0	0	76,9	55,9	21,01	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,215	0,163	148,54	143,86	144,61	141,71	2,9	24	0	0	77,4	56,4	21,06	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,18	0,165	148,4	143,76	144,52	141,61	2,91	24	0	0	76,9	56	20,84	0,6	0,4	-
Итого:	93,321	0	4615,87	4475,28	4503,41	4412,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,321															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1353,69	65460,32	63386,55	63891,01	62540,09
23.01.2025	1447,011	70076,19	67861,83	68394,42	66952,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:19:13