

#70122#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 07.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 13-19, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207029	Показания прибора, Гкал 07.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1394,886	1352,953	41.933

Подпись исполнителя _____



с 23.01.24 откл. от
пл.



#69615#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 07.02.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6930
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207029
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	2,484	-0,035	192,35	192,01	187,93	188,98	-1,05	24	0	0	71,6	58,2	13,5	0,6	0,4
25.01.2024	-	2,581	-0,044	190,08	189,85	185,72	186,92	-1,2	24	0	0	72	57,8	14,23	0,6	0,4
26.01.2024	-	2,686	-0,067	192,65	192,57	187,79	189,26	-1,47	24	0	0	75,6	60,9	14,75	0,6	0,4
27.01.2024	-	2,653	-0,08	194,51	194,65	189,65	191,37	-1,72	24	0	0	75,1	60,6	14,5	0,6	0,4
28.01.2024	-	2,641	-0,065	193,95	193,96	189,28	190,8	-1,52	24	0	0	73,8	59,4	14,38	0,6	0,4
29.01.2024	-	2,675	-0,061	193,4	193,29	188,7	190,14	-1,44	24	0	0	74,1	59,5	14,58	0,6	0,4
30.01.2024	-	2,534	-0,063	194,34	194,32	189,69	191,14	-1,45	24	0	0	73,5	59,7	13,77	0,6	0,4
31.01.2024	-	2,506	-0,063	193,47	193,57	188,99	190,53	-1,54	24	0	0	72	58,3	13,7	0,6	0,4
01.02.2024	-	2,609	-0,069	192,21	192,29	187,68	189,25	-1,57	24	0	0	72,5	58,2	14,35	0,6	0,4
02.02.2024	-	2,555	-0,065	193,26	193,29	188,69	190,17	-1,48	24	0	0	73	59	13,97	0,6	0,4
03.02.2024	-	2,565	-0,013	195,85	195,04	191,36	191,99	-0,63	24	0	0	71,6	58,1	13,57	0,6	0,4
04.02.2024	-	2,534	-0,015	189,76	188,98	185,52	186,18	-0,66	24	0	0	70,4	56,5	13,83	0,6	0,4
05.02.2024	-	2,59	-0,018	194,37	193,61	189,93	190,61	-0,68	24	0	0	71,6	57,8	13,8	0,6	0,4
06.02.2024	-	2,722	-0,013	195,88	194,9	191,14	191,74	-0,6	24	0	0	73,8	59,4	14,38	0,6	0,4
07.02.2024	-	2,678	-0,004	196,03	194,92	191,27	191,69	-0,42	24	0	0	73,8	59,7	14,09	0,6	0,4
Итого:	-	39,013	-0,675	2902,11	2897,25	2833,34	2850,77	-17,43	360	0	-	72,96	58,87	14,09	0,6	0,4

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2024	1352,953	102300,08	95164,02	99989,39	93516,41
07.02.2024	1394,886	105399,63	98257,69	103015,04	96560,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
