

#74894#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 25.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Грибоедова 13-19, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00207029	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 25.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	69,513	0	69.513

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#74893#

Отчёт за период с 25.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6930  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207029  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.03.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
26.02.2024	-	1,126	0,01	93,69	92,93	91,56	91,42	0,14	11	0	0	71,2	59,1	12,19	0,6	0,4
27.02.2024	-	2,521	0,023	210,72	208,97	205,92	205,58	0,34	24	0	0	71,5	59,4	12,11	0,6	0,4
28.02.2024	-	2,586	0,026	210,2	208,43	205,44	205,06	0,38	24	0	0	71,3	58,9	12,43	0,6	0,4
29.02.2024	-	2,624	0,02	208,84	207,15	204,07	203,84	0,23	24	0	0	71,4	58,7	12,75	0,6	0,4
01.03.2024	-	2,553	0,016	211,62	210,01	206,79	206,61	0,18	24	0	0	71,4	59,1	12,26	0,6	0,4
02.03.2024	-	2,631	0,014	210,81	209,21	206,01	205,88	0,13	24	0	0	71,2	58,5	12,7	0,6	0,4
03.03.2024	-	2,566	0,013	209,22	207,64	204,47	204,32	0,15	24	0	0	71,2	58,8	12,48	0,6	0,4
04.03.2024	-	2,526	0,008	203,38	201,94	198,78	198,73	0,05	24	0	0	71,2	58,5	12,65	0,6	0,4
05.03.2024	-	2,533	0,004	200,69	199,29	196,17	196,17	0	24	0	0	71	58,2	12,87	0,6	0,4
06.03.2024	-	2,6	0,001	201,58	200,23	196,92	197,01	-0,09	24	0	0	72	58,8	13,2	0,6	0,4
07.03.2024	-	2,788	0,008	203,84	202,18	198,8	198,75	0,05	24	0	0	74,5	60,6	13,96	0,6	0,4
08.03.2024	-	2,76	0,004	203,41	201,88	198,4	198,48	-0,08	24	0	0	74,6	60,7	13,9	0,6	0,4
09.03.2024	-	2,893	0,006	202,49	200,8	197,32	197,29	0,03	24	0	0	76	61,4	14,6	0,6	0,4
10.03.2024	-	2,849	0,011	200,19	198,44	195,22	195,13	0,09	24	0	0	74,8	60,3	14,52	0,6	0,4
11.03.2024	-	2,643	0,011	200,99	199,41	196,23	196,14	0,09	24	0	0	72,8	59,4	13,39	0,6	0,4
12.03.2024	-	2,591	0,013	200,79	199,25	196,18	196,05	0,13	24	0	0	71,8	58,6	13,12	0,6	0,4
13.03.2024	-	2,624	0,018	205,19	203,51	200,51	200,29	0,22	24	0	0	71,3	58,3	12,97	0,6	0,4
14.03.2024	-	2,548	0,02	209,13	207,46	204,42	204,15	0,27	24	0	0	71,1	58,8	12,36	0,6	0,4
15.03.2024	-	2,54	0,021	210,99	209,27	206,22	205,9	0,32	24	0	0	70,9	58,8	12,17	0,6	0,4
16.03.2024	-	2,609	0,029	210,95	209,05	206,15	205,7	0,45	24	0	0	71,2	58,8	12,5	0,6	0,4
17.03.2024	-	2,701	0,025	202,98	201,09	198,22	197,82	0,4	24	0	0	72,6	59,1	13,46	0,6	0,4
18.03.2024	-	2,736	0,024	203,32	201,37	198,32	197,99	0,33	24	0	0	74,4	60,7	13,67	0,6	0,4
19.03.2024	-	2,613	0,025	202,96	201,11	198,09	197,67	0,42	24	0	0	73,6	60,6	13,03	0,6	0,4
20.03.2024	-	2,728	0,024	205,55	203,65	200,7	200,34	0,36	24	0	0	72,6	59,2	13,45	0,6	0,4
21.03.2024	-	2,587	0,019	209,71	207,99	204,94	204,65	0,29	24	0	0	71,5	59	12,5	0,6	0,4
22.03.2024	-	2,513	0,013	210,87	209,34	206,08	205,92	0,16	24	0	0	71,4	59,3	12,1	0,6	0,4
23.03.2024	-	2,524	0,013	210,63	209,06	205,8	205,68	0,12	24	0	0	71,5	59,2	12,21	0,6	0,4
Итого:	-	69,513	0,419	5454,74	5410,66	5327,73	5322,57	5,16	635	0	-	72,22	59,29	12,95	0,6	0,4

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 635 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
25.02.2024	0	0	0	0	0
23.03.2024	69,513	5454,74	5410,66	5327,73	5322,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения