

#9045#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2021 | 2,345 | -0,014 | 149,85 | 149,27 | 146,52 | 147,18 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 54,5 | 16,21 | 0,6 | 0,4 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 2,351 | -0,02 | 151,33 | 150,81 | 148,01 | 148,75 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,9 | 16,13 | 0,6 | 0,4 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,201 | -0,02 | 150,41 | 150,01 | 147,16 | 147,92 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 54,2 | 15,22 | 0,6 | 0,4 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 2,233 | -0,026 | 150,96 | 150,56 | 147,66 | 148,51 | -0,85 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 53,8 | 15,41 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,138 | -0,027 | 144,11 | 143,94 | 141,11 | 142,07 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 52,6 | 15,49 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,244 | -0,032 | 150,82 | 150,59 | 147,52 | 148,52 | -1 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 54,2 | 15,54 | 0,6 | 0,4 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 2,243 | -0,03 | 153,37 | 153,1 | 149,98 | 150,96 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 70 | 54,7 | 15,31 | 0,6 | 0,4 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 2,23 | -0,029 | 154,91 | 154,64 | 151,55 | 152,48 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 54,6 | 15,01 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,258 | -0,03 | 150,9 | 150,65 | 147,64 | 148,61 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 53,5 | 15,61 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,196 | -0,031 | 147,9 | 147,69 | 144,69 | 145,68 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 53,8 | 15,53 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,304 | -0,027 | 146,53 | 146,28 | 143,4 | 144,35 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 52,9 | 16,39 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,297 | -0,033 | 147,21 | 146,98 | 144,03 | 145,07 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 52,9 | 16,3 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,069 | -0,04 | 143,18 | 143,29 | 140,19 | 141,41 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 52,7 | 15,21 | 0,6 | 0,4 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 2,253 | -0,052 | 142,64 | 142,84 | 139,45 | 140,9 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 53,4 | 16,69 | 0,6 | 0,4 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 2,267 | -0,046 | 142,35 | 142,45 | 139,21 | 140,54 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 53,1 | 16,77 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,274 | -0,042 | 146,44 | 146,41 | 143,22 | 144,42 | -1,2 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 53,8 | 16,29 | 0,6 | 0,4 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,298 | -0,036 | 149,87 | 149,7 | 146,59 | 147,7 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 53,7 | 16,04 | 0,6 | 0,4 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,269 | -0,031 | 150,4 | 150,19 | 147,15 | 148,19 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 53,5 | 15,77 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 2,357 | -0,037 | 153,09 | 152,85 | 149,7 | 150,79 | -1,09 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 53,7 | 16,1 | 0,6 | 0,4 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 2,202 | -0,035 | 153,15 | 153 | 149,86 | 150,92 | -1,06 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 54 | 15,06 | 0,6 | 0,4 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,094 | -0,033 | 149,42 | 149,35 | 146,31 | 147,36 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 68 | 53,4 | 14,66 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,096 | -0,028 | 145,53 | 145,47 | 142,6 | 143,61 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 67 | 52 | 15,04 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,172 | -0,031 | 147,42 | 147,3 | 144,37 | 145,38 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 52,4 | 15,39 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,091 | -0,038 | 148,23 | 148,17 | 145,17 | 146,25 | -1,08 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 52,7 | 14,77 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 2,128 | -0,034 | 150,86 | 150,8 | 147,74 | 148,8 | -1,06 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 53 | 14,75 | 0,6 | 0,4 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 2,136 | -0,036 | 152,66 | 152,65 | 149,51 | 150,62 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53 | 14,66 | 0,6 | 0,4 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 2,092 | -0,039 | 153,45 | 153,49 | 150,28 | 151,43 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53,4 | 14,31 | 0,6 | 0,4 | 11 |
| 20.04.2021 | 2,089 | -0,041 | 153,83 | 153,91 | 150,69 | 151,91 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 53 | 14,25 | 0,6 | 0,4 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 2,073 | -0,045 | 154,44 | 154,57 | 151,22 | 152,48 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 53,8 | 14,11 | 0,6 | 0,4 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,074 | -0,037 | 149,56 | 149,62 | 146,49 | 147,66 | -1,17 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 53 | 14,55 | 0,6 | 0,4 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,052 | -0,032 | 147,87 | 147,83 | 144,83 | 145,86 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53,2 | 14,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 68,126 | 0 | 4632,69 | 4628,41 | 4533,85 | 4566,33 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 68,126 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2021 | 2187,52 | 150687,81 | 148046,51 | 147202,4 | 145748,28 |
| 23.04.2021 | 2255,646 | 155320,5 | 152674,92 | 151736,25 | 150314,61 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:57:11