

#79976#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,595	0,016	208,53	206,86	203,8	203,57	0,23	24	0	0	71,1	58,4	12,64	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,625	0,028	209,59	207,72	204,82	204,4	0,42	24	0	0	71,3	58,7	12,66	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	2,614	0,025	212,56	210,72	207,71	207,33	0,38	24	0	0	71,5	59,1	12,43	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	2,568	0,02	214,82	213,14	209,97	209,7	0,27	24	0	0	71,2	59	12,13	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	2,406	0,014	215,07	213,64	210,4	210,26	0,14	24	0	0	69,8	58,4	11,38	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	2,426	0,001	214,77	213,6	210,05	210,23	-0,18	24	0	0	70,1	58,6	11,56	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	2,468	0,006	219,11	217,77	214,19	214,19	0	24	0	0	71	59,5	11,48	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	2,345	-0,004	218,09	217,06	213,13	213,45	-0,32	24	0	0	71	60	11,06	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	2,306	-0,001	216,26	215,32	211,45	211,73	-0,28	24	0	0	70,7	59,8	10,93	0,6	0,4	-
02.04.2024	2,284	0	212,39	211,46	207,65	208	-0,35	24	0	0	70,5	59,5	11,06	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,38	0	203,71	202,63	198,98	199,24	-0,26	24	0	0	72,2	60,2	12,01	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,45	-0,002	206,19	205,14	201,36	201,68	-0,32	24	0	0	72,6	60,4	12,23	0,6	0,4	-
05.04.2024	2,32	-0,007	213,04	212,23	208,24	208,75	-0,51	24	0	0	70,9	59,6	11,24	0,6	0,4	-
06.04.2024	2,161	-0,016	195,45	194,89	191,06	191,73	-0,67	22	2	1	70,8	59,3	11,49	0,6	0,4	-
07.04.2024	2,404	-0,012	214,86	214,09	210	210,61	-0,61	24	0	0	70,9	59,3	11,58	0,6	0,4	-
08.04.2024	2,269	-0,02	216,32	215,74	211,45	212,12	-0,67	24	0	0	70,9	60	10,89	0,6	0,4	-
09.04.2024	2,034	-0,04	210,79	210,72	206,05	207,15	-1,1	24	0	0	70,9	60,8	10,16	0,6	0,4	-
10.04.2024	1,844	-0,019	134,25	133,97	131,24	131,96	-0,72	24	0	0	70,9	56,5	14,33	0,6	0,4	-
11.04.2024	1,061	-0,029	122,11	122,3	119,43	120,24	-0,81	24	0	0	70	60,7	9,25	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,454	-0,041	127,49	128,18	124,66	125,64	-0,98	24	0	0	70	65,8	4,13	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,587	-0,038	126,2	126,81	123,5	124,42	-0,92	24	0	0	69,4	64,2	5,19	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,592	-0,03	120,59	121,11	117,99	118,82	-0,83	24	0	0	69,4	64	5,43	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,52	-0,033	120,02	120,59	117,41	118,27	-0,86	24	0	0	69,4	64,5	4,84	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,568	-0,036	124,28	124,86	121,59	122,5	-0,91	24	0	0	69,3	64,2	5,11	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,534	-0,039	126,43	127,08	123,71	124,67	-0,96	24	0	0	69,2	64,4	4,78	0,6	0,4	-
18.04.2024	0,604	-0,058	138,82	139,79	135,84	137,12	-1,28	24	0	0	69,7	64,6	5,03	0,6	0,4	-
19.04.2024	1,663	-0,017	160,54	160,11	156,95	157,4	-0,45	24	0	0	70,8	60,1	10,71	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,377	0,001	153,33	152,18	149,84	150,03	-0,19	24	0	0	71	55,1	15,89	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,465	0,002	152,15	150,88	148,71	148,77	-0,06	24	0	0	71	54,4	16,56	0,6	0,4	-
22.04.2024	2,403	0,004	152,57	151,27	149,08	149,1	-0,02	24	0	0	71,4	55,4	16,08	0,6	0,4	-
23.04.2024	2,464	0,008	151,97	150,58	148,44	148,39	0,05	24	0	0	72,5	55,9	16,54	0,6	0,4	-
Итого:	58,791	0	5512,3	5492,44	5388,7	5401,47	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,791															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	69,513	5454,74	5410,66	5327,73	5322,57
23.04.2024	128,304	10967,04	10903,1	10716,43	10724,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 7:11:02