

#296769#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2026	1,644	0	57,37	56,69	0,04	56,04	56,15	0,04	0,04	24	0	0	72,6	43,2	29,32	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,554	0	53,18	52,53	0	51,92	52,06	0	0	24	0	0	72,3	42,3	29,94	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,666	0	59,23	58,48	0	57,83	57,97	0	0	24	0	0	72,7	43,9	28,79	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,837	0	66,98	66,09	0	65,39	65,5	0	0	24	0	0	72,4	44,3	28,09	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,87	0	69,86	68,97	0	68,24	68,31	0	0	24	0	0	72,5	45,1	27,38	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,802	0	65,16	64,34	0	63,63	63,7	0	0	24	0	0	72,2	43,9	28,3	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,807	0	65,12	64,3	0,04	63,6	63,72	0,04	0,04	24	0	0	72,4	44	28,37	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,846	0	67,38	66,56	0,03	65,78	65,94	0,03	0,03	24	0	0	72,4	44,4	28,04	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,907	0	71,85	70,96	0,03	70,17	70,26	0,03	0,03	24	0	0	72,5	45,4	27,13	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,865	0	71,62	70,75	0,03	69,95	70,05	0,03	0,03	24	0	0	72	45,4	26,63	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,926	0	72,14	71,18	0,02	70,44	70,45	0,02	0,02	24	0	0	72,5	45,1	27,34	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,931	0	71,24	70,29	0,03	69,56	69,64	0,03	0,03	24	0	0	72,2	44,5	27,74	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,73	0	60,59	59,81	0,04	59,19	59,25	0,04	0,04	24	0	0	72,4	43,2	29,2	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,874	0	66,02	65,16	0,05	64,48	64,61	0,05	0,05	24	0	0	72,1	43,1	28,98	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,923	0	69,82	68,91	0,03	68,2	68,28	0,03	0,03	24	0	0	72,5	44,4	28,15	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,112	0	80,62	79,61	0,02	78,74	78,82	0,02	0,02	24	0	0	72,5	45,7	26,8	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,145	0	79,78	78,75	0,03	77,89	77,98	0,03	0,03	24	0	0	72,9	45,4	27,5	0,6	0,4	-
10.04.2026	2	0	74,79	73,9	0,02	73,03	73,19	0,02	0,02	24	0	0	72,5	45,2	27,37	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,833	0	64,91	64,12	0,04	63,38	63,52	0,04	0,04	24	0	0	72,6	43,7	28,85	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,774	0	63,28	62,54	0,03	61,8	61,95	0,03	0,03	24	0	0	72,4	43,7	28,67	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,688	0	57,5	56,83	0,04	56,13	56,29	0,04	0,04	24	0	0	72,7	42,6	30,01	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,574	0	55,81	55,24	0,02	54,54	54,73	0,02	0,02	24	0	0	71,1	42,3	28,81	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,586	0	87,24	87,16	0	85,61	86,32	0	0	24	0	1	63,7	45,2	18,52	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,699	0	61,82	61,37	0	60,39	60,77	0	0	24	0	0	72,1	44	28,12	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,734	0	63,27	62,76	0	61,78	62,15	0	0	24	0	0	72,5	44,4	28,09	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,616	0	57,25	56,74	0	55,91	56,21	0	0	24	0	0	72,2	43,3	28,89	0,6	0,4	-
Итого:	46,943	0	1733,83	1714,04	0,54	1693,62	1697,82	0,54	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,943																	

Общее время работы системы, ч 624
Период нормальной работы системы, ч 624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2026	14,042	538,1	531,19	0,21	525,67	526,02	0,21
18.04.2026	60,985	2271,93	2245,23	0,75	2219,29	2223,84	0,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 15:44:40