

#125302#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Грибоедова,13-19

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сэт. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xВЕ6D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2025	71,41	58,47	12,94	197,13	192,67	193,51	190,43	2,24	6	4	2,63	0,13	24	0	
25.03.2025	71,4	58,64	12,76	197,56	193,07	193,9	190,8	2,27	6	4	2,603	0,133	24	0	
26.03.2025	71,29	58,55	12,74	199,23	194,68	195,64	192,52	2,16	6	4	2,611	0,125	24	0	
27.03.2025	71,26	58,19	13,07	190,78	186,46	187,01	184,08	2,38	6	4	2,583	0,138	24	0	
28.03.2025	71,27	58,68	12,59	197,02	192,52	193,04	189,97	2,55	6	4	2,583	0,15	24	0	
29.03.2025	71,23	59,14	12,09	204,27	199,62	200,52	197,27	2,35	6	4	2,557	0,138	24	0	
30.03.2025	71,14	58,46	12,68	198,54	193,98	194,58	191,49	2,49	6	4	2,613	0,145	24	0	
31.03.2025	71,26	58,91	12,35	197,59	193,1	193,52	190,43	2,67	6	4	2,547	0,157	24	0	
01.04.2025	71,74	58,69	13,05	189,27	184,9	185,28	182,29	2,61	6	4	2,572	0,153	24	0	
02.04.2025	71,52	58,24	13,28	190,37	186,01	186,28	183,34	2,67	6	4	2,633	0,158	24	0	
03.04.2025	71,56	58,51	13,05	192,75	188,31	188,64	185,62	2,69	6	4	2,622	0,161	24	0	
04.04.2025	71,9	58,87	13,03	190,01	185,6	185,96	182,99	2,61	6	4	2,579	0,155	24	0	
05.04.2025	72,72	59,14	13,58	183,37	179,03	179,31	176,4	2,63	6	4	2,595	0,157	24	0	
06.04.2025	74,92	60,44	14,48	182,72	178,2	178,46	175,47	2,73	6	4	2,755	0,165	24	0	
07.04.2025	73,62	59,57	14,05	184,27	179,78	180,07	177,11	2,67	6	4	2,693	0,162	24	0	
08.04.2025	72,24	58,43	13,81	183,37	179,1	179,28	176,43	2,67	6	4	2,633	0,156	24	0	
09.04.2025	72,05	58,25	13,8	183,56	179,31	179,42	176,6	2,71	6	4	2,637	0,161	24	0	
10.04.2025	72,49	58,08	14,41	181,59	177,34	177,29	174,52	2,82	6	4	2,725	0,162	24	0	
11.04.2025	71,91	58,38	13,53	186,57	182,26	182,39	179,51	2,75	6	4	2,633	0,161	24	0	
12.04.2025	71,87	58,4	13,47	188,88	184,51	184,84	181,95	2,56	6	4	2,643	0,146	24	0	
13.04.2025	71,69	58,73	12,96	193,33	188,91	189,55	186,54	2,37	6	4	2,596	0,139	24	0	
14.04.2025	71,47	58,57	12,9	178,85	174,75	175,21	172,44	2,31	6	4	2,396	0,131	24	0	
15.04.2025	70,71	57,74	12,97	112,59	110,06	110,23	108,52	1,54	6	4	1,522	0,088	16	8	*
16.04.2025	70,69	56,89	13,8	81,7	79,85	80,08	78,87	0,98	6	4	1,161	0,057	11	13	*
17.04.2025	70,59	62,11	8,48	143,43	140,21	140,7	138,23	1,98	6	4	1,316	0,126	24	0	
18.04.2025	70,44	67,09	3,35	125,09	122,28	123,09	120,62	1,66	6	4	0,526	0,114	24	0	
19.04.2025	70,42	66,11	4,31	126,65	123,86	124,56	122,09	1,77	6	4	0,656	0,117	24	0	
20.04.2025	69,93	66,22	3,71	123,5	120,77	121,61	119,16	1,61	6	4	0,558	0,108	24	0	
21.04.2025	68,56	63,85	4,71	121,47	118,89	119,63	117,41	1,48	6	4	0,661	0,096	24	0	
22.04.2025	70,8	66,63	4,17	129,27	126,38	127,53	124,96	1,42	6	4	0,625	0,094	24	0	
Итого:				5154,7	5036,41	5051,1	4968,06	68,35			64,464	4,083	699	21	
Средние:	71,47	59,93	11,53						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2524:00	62873,48	61425,3	62535,46	61455,06	-29,76	651,216	2,718	9388	7
22/04/2524:00	68028,21	66461,71	67586,59	66423,12	38,59	715,68	6,801	10087	28
Итого:	5154,73	5036,41	5051,13	4968,06	68,35	64,464	4,083	699	21

Период нормальной работы с 04.03.2025г.

Период отсутств. счета тепл. энергии с 04.03.2025г.

Время работы прибора после сброса 10128ч

Представитель абонента (подпись) Представитель теплоснабж. организации

