

#9044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,181	-0,032	147,09	146,98	144,08	145,14	-1,06	24	0	0	67,4	51,9	15,5	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,233	-0,028	146,51	146,3	143,47	144,46	-0,99	24	0	0	67,7	51,8	15,88	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,168	-0,033	141,55	141,53	138,64	139,8	-1,16	24	0	0	67,3	51,2	16,05	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,105	-0,044	144,32	144,55	141,33	142,65	-1,32	24	0	0	67,9	52,6	15,35	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,109	-0,038	146,21	146,26	143,18	144,37	-1,19	24	0	0	67,4	52,3	15,12	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,124	-0,03	148,4	148,27	145,32	146,32	-1	24	0	0	67,7	52,8	14,96	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,383	-0,01	95,75	95,63	93,82	94,41	-0,59	24	0	0	67,1	52,1	15	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,651	-0,027	103,77	104,28	101,69	102,55	-0,86	24	0	0	66,3	59,4	6,87	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,575	-0,032	105,5	106,09	103,48	104,35	-0,87	24	0	0	65,6	59,6	6	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,662	-0,029	105,03	105,59	102,93	103,85	-0,92	24	0	0	66,2	59,2	6,93	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,628	-0,024	102,44	103	100,53	101,39	-0,86	24	0	0	64,3	57,6	6,73	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,661	-0,026	108,23	108,67	106,08	106,88	-0,8	24	0	0	66,4	59,8	6,62	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,698	-0,026	106,37	106,83	104,26	105,1	-0,84	24	0	0	66	58,9	7,11	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,68	-0,033	110,93	111,51	108,7	109,65	-0,95	24	0	0	66,6	59,8	6,72	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,649	-0,03	111,85	112,39	109,65	110,53	-0,88	24	0	0	66,3	59,9	6,39	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,575	-0,041	114,51	115,22	112,19	113,27	-1,08	24	0	0	66,5	60,8	5,67	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,673	-0,036	114,35	114,95	112,08	113,07	-0,99	24	0	0	66,1	59,7	6,47	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,602	-0,035	121,87	122,54	119,46	120,48	-1,02	24	0	0	65,9	60,4	5,54	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,608	-0,04	124,87	125,6	122,4	123,46	-1,06	24	0	0	66,1	60,6	5,45	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,517	-0,029	111,87	112,45	109,65	110,54	-0,89	24	0	0	66	60,9	5,16	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,596	-0,027	110,25	110,71	108,09	108,9	-0,81	24	0	0	65,6	59,7	5,89	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,609	-0,027	113,62	114,15	111,39	112,22	-0,83	24	0	0	66,1	60,2	5,87	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,692	-0,025	110,23	110,65	108,09	108,88	-0,79	24	0	0	65,5	58,7	6,8	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,579	-0,025	114,49	114,99	112,22	113,02	-0,8	24	0	0	66	60,5	5,55	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,59	-0,022	114,03	114,53	111,8	112,59	-0,79	24	0	0	65,9	60,2	5,65	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,564	-0,021	110,71	111,09	108,54	109,23	-0,69	24	0	0	65,7	60,1	5,55	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,58	-0,021	112,35	112,73	110,13	110,83	-0,7	24	0	0	65,9	60,3	5,63	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,6	-0,021	111,25	111,61	109,06	109,75	-0,69	24	0	0	65,8	60	5,84	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,599	-0,023	111,25	111,67	109,09	109,84	-0,75	24	0	0	65,7	59,9	5,82	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,666	-0,03	112,37	112,86	110,12	110,98	-0,86	24	0	0	66,2	59,7	6,49	0,6	0,4	-
Итого:	28,557	0	3531,97	3543,63	3461,47	3488,51	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,557															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2255,646	155320,5	152674,92	151736,25	150314,61
23.05.2021	2284,203	158852,47	156218,55	155197,72	153803,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:49:24