

#83988#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,313	0,003	147,31	146,15	143,96	144,04	-0,08	24	0	0	71,2	55,2	16,05	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	2,307	0,004	145,77	144,54	142,47	142,51	-0,04	24	0	0	70,9	54,7	16,19	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	2,272	0	156,36	155,4	152,79	153,07	-0,28	24	0	0	71,5	56,6	14,94	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	2,404	0,012	162,49	161,06	158,8	158,69	0,11	24	0	0	71,3	56,2	15,06	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	2,24	0,015	157,36	155,98	153,86	153,67	0,19	24	0	0	70,8	56,4	14,45	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	2,146	0,013	156,61	155,27	153,07	152,92	0,15	24	0	0	71	57	13,94	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	2,146	0,02	161,77	160,43	158,14	157,94	0,2	24	0	0	71	57,6	13,46	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,986	0,014	146,24	144,98	142,96	142,82	0,14	24	0	0	70,3	56,5	13,78	0,6	0,4	-
02.05.2024	1,458	0,013	129,38	128,5	126,55	126,45	0,1	24	0	0	69,9	58,5	11,43	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,445	0,006	127,89	127,63	125,14	125,15	-0,01	24	0	0	68,9	65,4	3,53	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,58	0,004	132,41	132,06	129,48	129,47	0,01	24	0	0	70,1	65,6	4,47	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,489	0,005	132,3	132,02	129,37	129,36	0,01	24	0	0	70,2	66,4	3,74	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,507	0,002	131,56	131,34	128,69	128,78	-0,09	24	0	0	69,6	65,6	3,95	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,489	0,006	128,91	128,66	126,14	126,18	-0,04	24	0	0	68,9	65	3,86	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,596	0,007	130,06	129,73	127,27	127,27	0	24	0	0	69	64,4	4,66	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,546	0,002	133,84	133,64	130,96	131,06	-0,1	24	0	0	69,2	65,1	4,17	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,635	0,003	130,93	130,64	128,14	128,18	-0,04	24	0	0	69,2	64,3	4,94	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,509	0,004	129,28	129,04	126,54	126,55	-0,01	24	0	0	68,8	64,9	3,98	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,59	0,004	126,86	126,55	124,15	124,2	-0,05	24	0	0	68,8	64,1	4,74	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,634	0,003	130,92	130,58	128,11	128,12	-0,01	24	0	0	69,1	64,2	4,9	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,537	0,003	133,81	133,65	130,92	131,07	-0,15	24	0	0	69,3	65,2	4,1	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,53	0,003	131,16	130,93	128,35	128,44	-0,09	24	0	0	68,8	64,7	4,13	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,544	0,003	131,16	130,86	128,34	128,34	0	24	0	0	69,3	65,1	4,2	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,507	0,006	130,25	130	127,43	127,48	-0,05	24	0	0	69,3	65,4	3,95	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,648	0,008	133,16	132,81	130,28	130,25	0,03	24	0	0	69,6	64,7	4,92	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,584	0,003	130,23	129,88	127,39	127,43	-0,04	24	0	0	69,1	64,5	4,59	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,562	0,01	132,95	132,62	130,1	130,04	0,06	24	0	0	69,5	65,3	4,23	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,559	0,005	133,23	132,92	130,35	130,34	0,01	24	0	0	69,4	65,2	4,23	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,524	0,006	134,78	134,47	131,82	131,81	0,01	24	0	0	69,8	65,9	3,92	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,558	0,009	132,54	132,24	129,71	129,67	0,04	24	0	0	69,2	65	4,22	0,6	0,4	-
Итого:	30,845	0	4121,52	4104,58	4031,28	4031,3	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,845															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	128,304	10967,04	10903,1	10716,43	10724,04
23.05.2024	159,149	15088,56	15007,68	14747,71	14755,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 7:30:48