

#9043#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6930
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207029
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,583	-0,03	110,49	111,05	108,33	109,22	-0,89	24	0	0	65,5	59,7	5,87	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,591	-0,029	113,53	114,1	111,34	112,21	-0,87	24	0	0	65,6	59,9	5,74	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,665	-0,029	110,91	111,48	108,74	109,64	-0,9	24	0	0	65,4	58,8	6,57	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,59	-0,034	108,11	108,72	105,99	106,97	-0,98	24	0	0	65,5	59,5	6,07	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,556	-0,031	108,14	108,79	106,03	106,99	-0,96	24	0	0	65,2	59,5	5,76	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,519	-0,042	116,39	117,23	114,07	115,16	-1,09	24	0	0	66,4	61,4	5,08	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,592	-0,047	122,09	122,9	119,5	120,66	-1,16	24	0	0	68,5	63	5,52	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,556	-0,037	125,45	126,09	122,81	123,75	-0,94	24	0	0	68,3	63,4	4,97	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,587	-0,031	124,35	124,88	121,76	122,63	-0,87	24	0	0	68	62,8	5,24	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,592	-0,025	111,37	111,81	109,02	109,8	-0,78	24	0	0	68,6	62,7	5,83	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,599	-0,008	114,9	115,06	112,45	112,97	-0,52	24	0	0	68,8	63,2	5,55	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,538	-0,013	117,7	118	115,19	115,78	-0,59	24	0	0	68,8	63,9	4,97	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,595	-0,027	114,88	115,31	112,44	113,2	-0,76	23	1	1	68,8	63,1	5,68	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,596	-0,032	119,35	119,88	116,8	117,66	-0,86	24	0	0	69,1	63,5	5,53	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,604	-0,026	118,02	118,46	115,5	116,29	-0,79	24	0	0	68,7	63,1	5,64	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,573	-0,019	119,07	119,44	116,55	117,23	-0,68	24	0	0	68,6	63,4	5,25	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,543	-0,02	113,24	113,62	110,98	111,69	-0,71	24	0	0	66,1	60,9	5,25	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,544	-0,015	109,7	110,02	107,47	108,11	-0,64	24	0	0	66,9	61,5	5,4	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,488	-0,018	114,06	114,46	111,76	112,45	-0,69	24	0	0	67	62,3	4,72	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,578	-0,016	111,51	111,86	109,35	109,99	-0,64	24	0	0	65,5	60	5,58	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,563	-0,019	113,8	114,16	111,53	112,2	-0,67	24	0	0	66	60,6	5,36	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,592	-0,019	114,66	114,99	112,36	113,05	-0,69	24	0	0	66,4	60,7	5,61	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,482	-0,019	114,48	114,95	112,23	112,96	-0,73	24	0	0	65,8	61,2	4,65	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,612	-0,009	118,08	118,31	115,74	116,28	-0,54	24	0	0	66,2	60,7	5,51	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,573	-0,01	119,17	119,41	116,77	117,34	-0,57	24	0	0	66,3	61,1	5,16	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,547	-0,01	120,52	120,76	118,12	118,66	-0,54	24	0	0	66,4	61,5	4,87	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,47	-0,012	117,56	117,87	115,18	115,76	-0,58	23	1	1	66,8	62,4	4,38	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,448	-0,011	77,56	77,7	75,97	76,38	-0,41	15	9	1	67,2	61	6,17	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,545	-0,01	121,73	122,02	119,3	119,86	-0,56	24	0	0	66,7	61,9	4,81	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,577	-0,011	121,78	122,06	119,36	119,92	-0,56	24	0	0	66,4	61,4	5,07	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,509	-0,011	119,42	119,73	117,08	117,66	-0,58	24	0	0	65,8	61,1	4,62	0,6	0,4	-
Итого:	17,407	0	3562,02	3575,12	3489,72	3512,47	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,407															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 733

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2284,203	158852,47	156218,55	155197,72	153803,12
23.06.2021	2301,61	162414,49	159793,67	158687,44	157315,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:02:47