

#9037#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6930
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207029
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,655	0,001	143,83	143,74	140,62	140,92	-0,3	24	0	0	70,6	65,9	4,75	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,568	-0,004	142,59	142,65	139,46	139,84	-0,38	24	0	0	70,1	65,9	4,2	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,677	-0,008	141,65	141,79	138,53	139,07	-0,54	24	0	0	69,9	64,8	5,09	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,598	-0,005	143,79	143,97	140,65	141,14	-0,49	24	0	0	70,1	65,6	4,44	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,668	-0,008	142,91	143,07	139,82	140,36	-0,54	24	0	0	69,6	64,6	4,96	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,713	-0,015	144,51	144,69	141,31	141,91	-0,6	24	0	0	70,3	65	5,27	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,62	-0,012	143,19	143,41	140,01	140,58	-0,57	24	0	0	70,1	65,5	4,65	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,651	-0,008	144,84	145,01	141,65	142,17	-0,52	24	0	0	70,2	65,4	4,78	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,547	-0,01	144,93	145,17	141,76	142,31	-0,55	24	0	0	69,7	65,6	4,07	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,639	0,004	145,88	145,8	142,65	142,92	-0,27	24	0	0	70,1	65,5	4,56	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,571	-0,012	141,54	141,75	138,42	138,98	-0,56	24	0	0	70	65,6	4,36	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,653	-0,01	141,65	141,79	138,52	139,04	-0,52	24	0	0	70	65,1	4,92	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,646	-0,007	141,56	141,71	138,46	138,97	-0,51	24	0	0	70,1	65,2	4,84	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,594	-0,012	142,13	142,36	139,03	139,59	-0,56	24	0	0	70	65,5	4,51	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,522	-0,013	142,56	142,83	139,43	140,01	-0,58	24	0	0	70	66,1	3,98	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,546	-0,012	142,3	142,59	139,19	139,77	-0,58	24	0	0	70,1	66	4,14	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,553	-0,026	141,14	141,55	138,04	138,8	-0,76	24	0	0	70	65,7	4,33	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,445	-0,033	140,53	141,11	137,41	138,26	-0,85	24	0	0	70,3	66,7	3,6	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,487	-0,022	141,82	142,22	138,65	139,35	-0,7	24	0	0	70,6	66,8	3,8	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,457	-0,024	142,05	142,47	138,89	139,61	-0,72	24	0	0	70,3	66,7	3,6	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,539	-0,027	140,96	141,37	137,82	138,58	-0,76	24	0	0	70,2	66	4,22	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,477	-0,023	139,55	139,99	136,51	137,24	-0,73	24	0	0	69,5	65,7	3,8	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,544	-0,018	141,99	142,35	138,85	139,51	-0,66	24	0	0	70,3	66,1	4,19	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,485	-0,025	143,23	143,7	140,06	140,81	-0,75	24	0	0	70,4	66,6	3,79	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,518	-0,03	145,06	145,51	141,85	142,63	-0,78	24	0	0	70,4	66,4	4	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,467	-0,025	146,05	146,56	142,82	143,55	-0,73	24	0	0	70,4	66,8	3,58	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,524	-0,022	144,57	145,02	141,39	142,11	-0,72	24	0	0	70,2	66,2	3,99	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,511	-0,031	149,1	149,6	145,78	146,6	-0,82	24	0	0	70,3	66,4	3,83	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,513	-0,032	148,48	149,04	145,25	146,06	-0,81	24	0	0	70,1	66,2	3,86	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,495	-0,026	145,24	145,76	142,05	142,79	-0,74	24	0	0	70,3	66,5	3,77	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,47	-0,036	143,66	144,23	140,47	141,31	-0,84	24	0	0	70,4	66,7	3,69	0,6	0,4	-
Итого:	17,353	0	4443,29	4452,81	4345,35	4364,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,353															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	123,617	11069,63	10977,06	10811,69	10788,16
23.06.2022	140,97	15512,92	15429,87	15157,04	15152,95

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2022 7:44:04