

#133835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Грибоедова 13-19, Калининград  
5346  
6930  
ВКТ-7  
00207029  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 0,674       | 0,118        | 126,85     | 124,8      | 124,01  | 122,28  | 1,73      | 24          | 0          | 0      | 71        | 66,5      | 4,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.05.2025 | 0,692       | 0,118        | 126,6      | 124,52     | 123,78  | 122,02  | 1,76      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 66,2      | 4,61 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.05.2025 | 0,689       | 0,109        | 127,02     | 125,03     | 124,18  | 122,52  | 1,66      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 66,2      | 4,61 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.05.2025 | 0,67        | 0,106        | 127,29     | 125,38     | 124,47  | 122,89  | 1,58      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 66,1      | 4,51 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.05.2025 | 0,589       | 0,087        | 128,35     | 126,73     | 125,42  | 124,12  | 1,3       | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 67,5      | 3,95 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.05.2025 | 0,697       | 0,089        | 127,57     | 125,84     | 124,67  | 123,3   | 1,37      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 66,7      | 4,83 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.05.2025 | 0,678       | 0,084        | 127,37     | 125,68     | 124,48  | 123,14  | 1,34      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 66,5      | 4,7  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.05.2025 | 0,618       | 0,099        | 119,73     | 117,95     | 117,25  | 115,74  | 1,51      | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 63,9      | 4,43 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.06.2025 | 0,705       | 0,108        | 126,61     | 124,64     | 123,81  | 122,19  | 1,62      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 65,8      | 4,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.06.2025 | 0,715       | 0,111        | 127,14     | 125,13     | 124,27  | 122,65  | 1,62      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 66        | 4,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.06.2025 | 0,643       | 0,11         | 126,76     | 124,77     | 123,94  | 122,29  | 1,65      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 66,1      | 4,28 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.06.2025 | 0,566       | 0,051        | 126,82     | 125,97     | 124,01  | 123,45  | 0,56      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,3      | 4,21 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.06.2025 | 0,556       | -0,017       | 126,5      | 126,77     | 123,62  | 124,25  | -0,63     | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 65,9      | 4,79 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.06.2025 | 0,522       | -0,002       | 127,24     | 127,27     | 124,37  | 124,74  | -0,37     | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 66,4      | 4,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.06.2025 | 0,599       | 0,001        | 127,41     | 127,23     | 124,52  | 124,74  | -0,22     | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 65,9      | 4,89 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.06.2025 | 0,622       | 0,001        | 125,83     | 125,61     | 123,06  | 123,16  | -0,1      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 65,3      | 5,07 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.06.2025 | 0,57        | 0,003        | 125,54     | 125,36     | 122,74  | 122,9   | -0,16     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 65,8      | 4,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.06.2025 | 0,499       | -0,002       | 127,57     | 127,67     | 124,76  | 125,15  | -0,39     | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 65,9      | 4,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.06.2025 | 0,501       | -0,013       | 131,66     | 131,95     | 128,73  | 129,34  | -0,61     | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 65,9      | 4,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.06.2025 | 0,525       | -0,008       | 130,67     | 130,92     | 127,8   | 128,3   | -0,5      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 65,9      | 4,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.06.2025 | 0,599       | -0,003       | 129,06     | 129,04     | 126,15  | 126,5   | -0,35     | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 65,7      | 4,89 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.06.2025 | 0,511       | -0,009       | 126,18     | 126,4      | 123,41  | 123,89  | -0,48     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 66        | 4,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.06.2025 | 0,526       | -0,004       | 117,23     | 117,25     | 114,64  | 114,97  | -0,33     | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 65,4      | 4,73 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.06.2025 | 0,547       | 0,002        | 114,2      | 114,06     | 111,69  | 111,84  | -0,15     | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 64,9      | 4,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.06.2025 | 0,562       | 0,003        | 115,79     | 115,59     | 113,25  | 113,36  | -0,11     | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 65,2      | 4,97 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.06.2025 | 0,513       | 0,001        | 116,41     | 116,27     | 113,84  | 114,01  | -0,17     | 24          | 0          | 0      | 70        | 65,4      | 4,56 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.06.2025 | 0,521       | 0,001        | 109,37     | 109,36     | 107,09  | 107,35  | -0,26     | 24          | 0          | 0      | 68        | 63        | 4,97 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.06.2025 | 0,588       | 0,002        | 115,88     | 115,7      | 113,31  | 113,46  | -0,15     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 65,1      | 5,25 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.06.2025 | 0,529       | 0,002        | 118,3      | 118,1      | 115,62  | 115,75  | -0,13     | 24          | 0          | 0      | 71        | 66,4      | 4,62 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.06.2025 | 0,584       | 0,004        | 117,09     | 116,87     | 114,44  | 114,57  | -0,13     | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 65,6      | 5,13 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.06.2025 | 0,567       | 0,001        | 118,14     | 117,91     | 115,49  | 115,57  | -0,08     | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 65,8      | 4,92 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 18,377      | 0            | 3838,18    | 3815,77    | 3752,82 | 3740,44 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 18,377      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2025 | 737,114  | 71908,06 | 71406,39 | 70254,08 | 70166,85 |
| 23.06.2025 | 755,491  | 75746,24 | 75222,16 | 74006,9  | 73907,29 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:34:13