

#92782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 0,469 | 0,013 | 135,33 | 134,95 | 132,38 | 132,23 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 66,3 | 3,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.07.2024 | 0,572 | 0,006 | 133,24 | 132,84 | 130,3 | 130,26 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 65,4 | 4,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.07.2024 | 0,513 | 0,008 | 129,46 | 129,12 | 126,61 | 126,57 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 65,6 | 3,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.07.2024 | 0,466 | 0,008 | 129,83 | 129,47 | 126,96 | 126,89 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 65,9 | 3,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.07.2024 | 0,55 | 0,012 | 123,13 | 122,68 | 120,46 | 120,31 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 64,9 | 4,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.07.2024 | 0,532 | 0,007 | 129,09 | 128,83 | 126,27 | 126,3 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,3 | 4,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.07.2024 | 0,423 | -0,022 | 131,47 | 131,92 | 128,64 | 129,35 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,5 | 3,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.07.2024 | 0,416 | -0,031 | 129,74 | 130,32 | 126,94 | 127,76 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 65,8 | 3,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.08.2024 | 0,408 | -0,03 | 128,46 | 129,01 | 125,66 | 126,46 | -0,8 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 66 | 3,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.08.2024 | 0,492 | 0,001 | 130,05 | 129,94 | 127,19 | 127,36 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 65,7 | 3,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.08.2024 | 0,533 | 0,018 | 129,06 | 128,54 | 126,28 | 126,06 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,3 | 4,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.08.2024 | 0,531 | 0,021 | 127,9 | 127,36 | 125,12 | 124,86 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 65,6 | 4,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.08.2024 | 0,508 | 0,021 | 129,53 | 128,96 | 126,71 | 126,43 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 65,6 | 3,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.08.2024 | 0,549 | 0,021 | 130,08 | 129,49 | 127,17 | 126,87 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 66,5 | 4,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.08.2024 | 0,039 | 0,011 | 52,7 | 52,54 | 51,9 | 51,75 | 0,15 | 24 | 0 | 1 | 56,6 | 56,3 | 0,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.08.2024 | 0,007 | 0,061 | 8,37 | 7,04 | 8,31 | 6,98 | 1,33 | 24 | 0 | 1 | 38,1 | 46 | -7,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 28 | 27,3 | 0,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | -0,01 | 24 | 0 | 1 | 24,5 | 25 | -0,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23,6 | 23,7 | -0,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 23,1 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 22,8 | 22,9 | -0,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 22,9 | 23 | -0,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | -0,01 | 24 | 0 | 1 | 23,1 | 24,5 | -1,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.08.2024 | 0,003 | 0,016 | 2,69 | 2,26 | 2,68 | 2,25 | 0,43 | 24 | 0 | 1 | 26,5 | 31,7 | -5,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.08.2024 | 0,016 | 0,032 | 6,38 | 5,46 | 6,38 | 5,46 | 0,92 | 24 | 0 | 1 | 27 | 30,1 | -3,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.08.2024 | 0,009 | 0,018 | 7,34 | 6,55 | 7,34 | 6,55 | 0,79 | 24 | 0 | 1 | 23,2 | 26,2 | -3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.08.2024 | 0,227 | 0,003 | 70,51 | 70,47 | 69,79 | 69,86 | -0,07 | 24 | 0 | 1 | 44,1 | 40,9 | 3,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.08.2024 | 0,476 | 0 | 117,63 | 117,56 | 114,96 | 115,15 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 71 | 66,8 | 4,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.08.2024 | 0,473 | 0,006 | 116,07 | 115,87 | 113,54 | 113,59 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 65,5 | 4,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.08.2024 | 0,434 | 0 | 123,37 | 123,27 | 120,67 | 120,82 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 66,3 | 3,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 8,646 | 0 | 2321,43 | 2314,47 | 2272,26 | 2270,14 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,646 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.07.2024 | 191,037 | 23145,76 | 23043,58 | 22629,58 | 22633,57 |
| 23.08.2024 | 199,683 | 25467,19 | 25358,05 | 24901,84 | 24903,71 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 15:35:41