

#145150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 19.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 13-19, Калининград
5346
6930
ВКТ-7
00207029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,428	-0,007	115,81	116,04	113,27	113,77	-0,5	23	1	1	70	66	4,03	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,476	-0,006	120,9	121,11	118,2	118,67	-0,47	24	0	0	70,9	66,7	4,25	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,443	-0,008	120,27	120,52	117,66	118,15	-0,49	24	0	0	69,8	65,8	3,99	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,461	-0,012	123,52	123,79	120,76	121,35	-0,59	24	0	0	70,2	66,1	4,11	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,47	-0,016	120,08	120,41	117,42	118,02	-0,6	24	0	0	70	65,7	4,28	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,426	-0,035	121,9	122,49	119,19	120,06	-0,87	24	0	0	70,2	66,2	4,03	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,419	-0,038	121,76	122,42	119,08	119,95	-0,87	24	0	0	70,2	66,2	3,96	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,441	-0,017	122,62	123,01	119,89	120,54	-0,65	24	0	0	70,5	66,5	3,99	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,477	-0,007	122,74	122,97	120,03	120,54	-0,51	24	0	0	70,2	66	4,22	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,475	-0,001	123,06	123,18	120,34	120,68	-0,34	24	0	0	70,5	66,5	4,08	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,526	-0,001	121,19	121,2	118,5	118,84	-0,34	24	0	0	69,9	65,3	4,59	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,46	0	123,59	123,63	120,84	121,12	-0,28	24	0	0	70,6	66,7	3,91	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,456	0,002	123,49	123,44	120,74	120,91	-0,17	24	0	0	70,7	66,9	3,82	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,498	0	116,99	116,98	114,42	114,67	-0,25	23	1	1	70,2	65,8	4,45	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,495	0	120,33	120,36	117,67	117,99	-0,32	24	0	0	70,1	65,7	4,35	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,453	0	119,28	119,17	116,64	116,8	-0,16	24	0	0	69,7	65,8	3,94	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,46	0,001	119,47	119,43	116,8	117,07	-0,27	24	0	0	70	65,9	4,06	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,566	0,001	117,94	117,81	115,41	115,57	-0,16	24	0	0	69,5	64,6	4,96	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,555	0	118,95	118,88	116,36	116,58	-0,22	24	0	0	69,8	65	4,84	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,455	-0,016	120,11	120,44	117,51	118,1	-0,59	24	0	0	69,4	65,3	4,15	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,127	-0,004	41,03	41,22	40,46	40,68	-0,22	24	0	1	55,4	52	3,35	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,002	0	0,15	0,14	0,15	0,14	0,01	24	0	1	36,7	19,2	17,44	0,6	0,4	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,9	19,8	8,09	0,6	0,4	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,6	19,3	8,31	0,6	0,4	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,2	18,7	7,43	0,6	0,4	-
18.08.2025	-0,005	-0,007	0,31	0,82	0,31	0,82	-0,51	24	0	1	23,6	20	3,62	0,6	0,4	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,6	-0,21	0,6	0,4	-
Итого:	9,564	0	2455,49	2459,46	2401,65	2411,02	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,564															

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	769,677	79322,5	78805,48	77504,63	77420,04
19.08.2025	779,241	81777,99	81264,94	79906,28	79831,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:35:47