

#34820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,7	-0,56	0,6	0,4	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	21,5	-0,61	0,6	0,4	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,7	-0,51	0,6	0,4	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,6	-0,49	0,6	0,4	-
28.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,7	21,3	-0,65	0,6	0,4	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	20,9	-0,87	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,001	0	0,6	0,63	0,6	0,63	-0,03	24	0	1	20,6	20,7	-0,1	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,674	0,002	104,84	104,64	102,73	102,88	-0,15	24	0	1	66,8	60,2	6,63	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,547	-0,013	121,45	121,73	118,82	119,43	-0,61	24	0	0	69,1	64,2	4,91	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,459	-0,039	125,17	125,85	122,53	123,46	-0,93	24	0	0	69	64,7	4,21	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,499	-0,081	125,26	126,58	122,56	124,21	-1,65	24	0	0	69	64,2	4,89	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,451	-0,076	136,38	137,64	133,44	134,96	-1,52	24	0	0	69,4	65,3	4,08	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,416	-0,067	139,69	140,85	136,67	138,08	-1,41	24	0	0	69,3	65,6	3,67	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,297	-0,035	91,01	91,74	89,11	90	-0,89	24	0	1	67,8	63,9	3,91	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,429	-0,026	130,24	130,68	127,42	128,13	-0,71	24	0	1	69,5	65,8	3,69	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,363	-0,075	139	140,21	135,96	137,45	-1,49	24	0	0	69,6	66,2	3,34	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,398	-0,048	139,28	140,17	136,26	137,36	-1,1	24	0	0	69,6	66,2	3,42	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,424	-0,042	138,17	138,92	135,2	136,17	-0,97	24	0	0	69,4	65,8	3,55	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,172	-0,021	75,31	75,71	73,69	74,19	-0,5	13	11	1	69,6	66,8	2,74	0,6	0,4	-
12.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	68,7	65,5	3,25	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,23	-0,018	54,34	54,62	53,16	53,58	-0,42	10	14	1	69,6	64,9	4,78	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,35	-0,076	128,51	129,77	125,72	127,2	-1,48	24	0	0	69,6	66	3,53	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,363	-0,092	126,64	128,22	123,93	125,7	-1,77	24	0	0	69,5	65,7	3,82	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,494	-0,062	125,64	126,65	122,93	124,22	-1,29	24	0	0	69,5	64,9	4,66	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,438	-0,062	124,81	125,84	122,09	123,37	-1,28	24	0	0	69,7	65,4	4,23	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,458	-0,036	125,67	126,28	122,97	123,84	-0,87	24	0	0	69,6	65,4	4,13	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,511	-0,031	124,44	124,93	121,73	122,52	-0,79	24	0	0	69,6	65	4,6	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,499	-0,028	126,82	127,27	124,07	124,84	-0,77	24	0	0	69,5	65,1	4,39	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,499	-0,011	130,37	130,6	127,53	128,04	-0,51	24	0	0	69,7	65,5	4,14	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,501	-0,001	130,93	130,97	128,08	128,45	-0,37	24	0	0	69,5	65,5	4,06	0,6	0,4	-
Итого:	9,473	0	2664,57	2680,5	2607,2	2628,71	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,473															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1062,064	76978,96	69793,43	75285	68591,27
22.09.2023	1072,052	79773,51	72603,9	78019,32	71347,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 10:29:58