

#95127#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,489	-0,017	122,42	122,77	119,74	120,38	-0,64	24	0	0	69,9	65,5	4,4	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,428	-0,02	120,9	121,31	118,23	118,91	-0,68	24	0	0	69,8	65,8	3,98	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,434	-0,02	116,08	116,5	113,52	114,2	-0,68	24	0	0	70	65,8	4,16	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,454	-0,013	108,2	108,55	105,86	106,46	-0,6	24	0	0	69,7	65,1	4,6	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,43	-0,018	109,68	110,05	107,25	107,9	-0,65	24	0	0	69,8	65,5	4,37	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,419	-0,015	119,76	120,14	117,1	117,73	-0,63	24	0	0	70,4	66,4	3,92	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,377	-0,032	119,31	119,93	116,68	117,5	-0,82	24	0	0	70,3	66,6	3,66	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,448	-0,039	117,46	118,08	114,85	115,76	-0,91	24	0	0	69,9	65,5	4,39	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,458	-0,033	122,83	123,41	120,15	120,98	-0,83	24	0	0	69,9	65,7	4,24	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,448	-0,031	123,45	123,98	120,77	121,57	-0,8	24	0	0	69,8	65,6	4,11	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,388	-0,033	125,78	126,35	123	123,83	-0,83	24	0	0	70	66,4	3,56	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,435	-0,022	125,81	126,27	123,08	123,78	-0,7	24	0	0	69,6	65,7	3,86	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,418	-0,014	127,63	127,98	124,83	125,43	-0,6	24	0	0	69,9	66,3	3,63	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,492	-0,011	127,14	127,41	124,36	124,93	-0,57	24	0	0	69,8	65,6	4,21	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,49	-0,008	128,72	128,91	125,86	126,36	-0,5	24	0	0	70	65,9	4,11	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,465	-0,002	127,09	127,26	124,33	124,75	-0,42	24	0	0	69,7	65,7	3,93	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,456	-0,002	128	128,12	125,18	125,59	-0,41	24	0	0	70	66,2	3,82	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,426	-0,004	133,6	133,78	130,66	131,08	-0,42	24	0	0	70	66,6	3,43	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,494	-0,009	134	134,22	131,1	131,6	-0,5	24	0	0	69,1	65,2	3,97	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,445	-0,017	135,88	136,29	132,93	133,57	-0,64	24	0	0	70	66,3	3,63	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,427	-0,03	136,13	136,68	133,13	133,93	-0,8	24	0	0	70,1	66,5	3,58	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,493	-0,03	135,16	135,66	132,2	132,99	-0,79	24	0	0	69,9	65,8	4,09	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,575	-0,039	134,55	135,17	131,6	132,53	-0,93	24	0	0	70	65,2	4,79	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,428	-0,053	134,62	135,57	131,69	132,9	-1,21	24	0	0	69,8	66	3,81	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,469	-0,048	134,75	135,58	131,81	132,89	-1,08	24	0	0	69,8	65,8	4,06	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,411	-0,063	134,24	135,33	131,3	132,63	-1,33	24	0	0	69,7	66	3,76	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,418	-0,058	134,84	135,81	131,87	133,11	-1,24	24	0	0	70,1	66,3	3,75	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,367	-0,09	129,61	131,02	126,76	128,44	-1,68	24	0	0	69,9	66,2	3,74	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,429	-0,069	122,79	123,98	120,12	121,58	-1,46	24	0	0	69,7	65,4	4,31	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,472	-0,061	120,84	121,88	118,22	119,54	-1,32	24	0	0	69,6	65	4,69	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,421	-0,063	123,24	124,36	120,52	121,89	-1,37	24	0	0	70,1	66	4,18	0,6	0,4	-
Итого:	13,804	0	3914,51	3932,35	3828,7	3854,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,804															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	199,683	25467,19	25358,05	24901,84	24903,71
23.09.2024	213,487	29381,7	29290,4	28730,54	28758,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 16:01:26