

# #112443#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Грибоедова 13-19, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6930  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207029  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,594	-0,032	190,68	190,26	186,03	187,05	-1,02	24	0	0	74,4	60,2	14,23	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,573	-0,03	189,98	189,46	185,37	186,32	-0,95	24	0	0	73,9	59,8	14,15	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,433	-0,022	186,25	185,75	182,04	182,88	-0,84	24	0	0	71,2	57,6	13,59	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,419	-0,008	190,57	189,75	186,23	186,77	-0,54	24	0	0	71,1	58	13,12	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,448	-0,024	188,89	188,29	184,59	185,4	-0,81	24	0	0	70,9	57,5	13,48	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,466	-0,018	186,78	186,15	182,6	183,3	-0,7	24	0	0	71	57,3	13,68	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,527	-0,028	185,52	185,09	181,37	182,3	-0,93	24	0	0	71	56,8	14,17	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,468	-0,048	186,41	186,31	182,18	183,46	-1,28	24	0	0	71,1	57,2	13,91	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,421	-0,049	185,83	185,76	181,65	182,93	-1,28	24	0	0	71	57,3	13,7	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,456	-0,051	185,7	185,57	181,33	182,61	-1,28	24	0	0	72,8	58,9	13,91	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,815	-0,046	185,57	185,12	180,71	181,89	-1,18	24	0	0	77,4	61,5	15,96	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,834	-0,047	185,6	185,01	180,54	181,67	-1,13	24	0	0	78,9	62,8	16,03	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,903	-0,055	186,76	186,23	181,57	182,82	-1,25	24	0	0	79,6	63,2	16,38	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,754	-0,048	187,02	186,46	182	183,09	-1,09	24	0	0	78,2	62,8	15,47	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,425	-0,049	188,24	188,14	183,97	185,25	-1,28	24	0	0	71,1	57,6	13,54	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,518	-0,039	186,03	185,68	181,59	182,7	-1,11	24	0	0	72,9	58,7	14,18	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,645	-0,032	185,64	185,06	181	181,98	-0,98	24	0	0	75,1	60,2	14,89	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,487	-0,035	171,06	170,65	166,84	167,89	-1,05	24	0	0	74,5	59,2	15,25	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,734	-0,019	184,16	183,23	179,39	180,08	-0,69	24	0	0	76,6	61,1	15,44	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,776	-0,011	184,54	183,5	179,74	180,32	-0,58	24	0	0	77	61,4	15,59	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,75	-0,014	176,41	175,33	171,7	172,3	-0,6	24	0	0	77,8	61,6	16,19	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,712	-0,015	182,21	181,25	177,49	178,14	-0,65	24	0	0	76,6	61,2	15,45	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,468	-0,017	184,15	183,41	179,89	180,55	-0,66	24	0	0	71,8	58	13,88	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,542	-0,013	189,37	188,58	185,02	185,64	-0,62	24	0	0	71,7	57,8	13,9	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,395	-0,035	178,22	177,95	174,23	175,3	-1,07	24	0	0	71	57	14,05	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,475	-0,025	177,76	177,21	173,68	174,51	-0,83	24	0	0	71,6	57,1	14,49	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,499	-0,023	176,98	176,39	172,93	173,75	-0,82	24	0	0	71,6	56,9	14,7	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,676	-0,021	179,81	178,99	175,29	176,07	-0,78	24	0	0	75,2	59,7	15,48	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,685	-0,028	183,33	182,58	178,57	179,41	-0,84	24	0	0	76,8	61,5	15,27	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,76	-0,021	184,73	183,79	179,89	180,58	-0,69	24	0	0	77,2	61,7	15,54	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,732	-0,027	183,7	182,87	178,9	179,71	-0,81	24	0	0	76,8	61,3	15,51	0,6	0,4	-
Итого:	80,39	0	5717,9	5699,82	5578,33	5606,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,39															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	407,06	45976,8	45847,05	44943,55	45042,69
23.01.2025	487,45	51694,7	51546,87	50521,88	50649,36

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:05:39