

#121166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Еловая Аллея 51-55, Калининград  
5346  
3687  
ВКТ-7  
00079144  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 3,246    | 322,13  | 325,23  | 317,47  | 322,02  | -4,55  | 24       | 0       | 0      | 56     | 45,7   | 10,25 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.02.2025 | 2,819    | 310,14  | 312,79  | 306,29  | 310,15  | -3,86  | 24       | 0       | 0      | 51,5   | 42,3   | 9,22  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.02.2025 | 2,804    | 310,11  | 312,76  | 306,28  | 310,12  | -3,84  | 24       | 0       | 0      | 51,4   | 42,3   | 9,19  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.02.2025 | 2,788    | 310,1   | 312,72  | 306,26  | 310,08  | -3,82  | 24       | 0       | 0      | 51,5   | 42,4   | 9,12  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.02.2025 | 2,779    | 310,05  | 312,65  | 306,21  | 310,01  | -3,8   | 24       | 0       | 0      | 51,3   | 42,2   | 9,09  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.03.2025 | 2,88     | 310,1   | 312,74  | 306,2   | 310,1   | -3,9   | 24       | 0       | 0      | 51,9   | 42,5   | 9,43  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.03.2025 | 2,861    | 310,04  | 312,68  | 306,17  | 310,04  | -3,87  | 24       | 0       | 0      | 51,8   | 42,4   | 9,36  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.03.2025 | 2,643    | 291,74  | 294,18  | 288,22  | 291,73  | -3,51  | 24       | 0       | 0      | 50,9   | 41,7   | 9,19  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.03.2025 | 2,709    | 310,87  | 313,42  | 307,21  | 310,83  | -3,62  | 24       | 0       | 0      | 50,5   | 41,7   | 8,84  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.03.2025 | 2,71     | 310,85  | 313,41  | 307,09  | 310,78  | -3,69  | 24       | 0       | 0      | 50,8   | 42     | 8,85  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.03.2025 | 2,681    | 310,95  | 313,49  | 307,12  | 310,85  | -3,73  | 24       | 0       | 0      | 51,1   | 42,4   | 8,76  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.03.2025 | 2,65     | 297,74  | 300,22  | 294,07  | 297,71  | -3,64  | 24       | 0       | 0      | 51,5   | 42,5   | 9,03  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.03.2025 | 2,646    | 288,83  | 291,23  | 285,2   | 288,76  | -3,56  | 24       | 0       | 0      | 51,8   | 42,5   | 9,3   | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.03.2025 | 2,643    | 290,46  | 292,9   | 286,8   | 290,38  | -3,58  | 24       | 0       | 0      | 51,9   | 42,7   | 9,23  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.03.2025 | 2,609    | 291,52  | 293,94  | 287,82  | 291,41  | -3,59  | 24       | 0       | 0      | 52,2   | 43,1   | 9,08  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.03.2025 | 2,598    | 293,08  | 295,5   | 289,48  | 293,03  | -3,55  | 24       | 0       | 0      | 51,5   | 42,5   | 9     | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.03.2025 | 2,642    | 293,48  | 295,91  | 289,88  | 293,51  | -3,63  | 24       | 0       | 0      | 51,3   | 42,2   | 9,13  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.03.2025 | 2,665    | 291,59  | 294,01  | 288,03  | 291,63  | -3,6   | 24       | 0       | 0      | 51,3   | 42     | 9,27  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.03.2025 | 3,011    | 294,52  | 297,13  | 290,57  | 294,53  | -3,96  | 24       | 0       | 0      | 53,8   | 43,4   | 10,38 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.03.2025 | 3,219    | 294,67  | 297,45  | 290,4   | 294,63  | -4,23  | 24       | 0       | 0      | 55,8   | 44,8   | 11,1  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.03.2025 | 3,223    | 294,73  | 297,51  | 290,44  | 294,67  | -4,23  | 24       | 0       | 0      | 55,8   | 44,7   | 11,11 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.03.2025 | 3,268    | 294,98  | 297,79  | 290,71  | 294,97  | -4,26  | 24       | 0       | 0      | 56,1   | 44,8   | 11,26 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.03.2025 | 3,136    | 295,14  | 297,85  | 290,99  | 295,1   | -4,11  | 24       | 0       | 0      | 55     | 44,2   | 10,79 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.03.2025 | 2,996    | 294,76  | 297,38  | 290,76  | 294,74  | -3,98  | 24       | 0       | 0      | 54     | 43,6   | 10,33 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.03.2025 | 2,971    | 292,49  | 295,06  | 288,55  | 292,41  | -3,86  | 24       | 0       | 0      | 54     | 43,7   | 10,3  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.03.2025 | 2,661    | 288,28  | 290,63  | 284,68  | 288,17  | -3,49  | 24       | 0       | 0      | 51,9   | 42,5   | 9,37  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.03.2025 | 2,423    | 288,42  | 290,57  | 285,15  | 288,3   | -3,15  | 24       | 0       | 0      | 49,2   | 40,7   | 8,52  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.03.2025 | 2,081    | 245,27  | 247,13  | 242,52  | 245,25  | -2,73  | 24       | 0       | 0      | 48,8   | 40,2   | 8,6   | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 78,362   | 8337,04 | 8408,28 | 8230,57 | 8335,91 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 78,362   |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 374,76   | 37478,03 | 37823,9  | 36922,44 | 37442,06 |
| 23.03.2025 | 453,122  | 45815,07 | 46232,18 | 45153,01 | 45777,97 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:52:17