

#34829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 3, Калининград
5346
8460
ВКТ-9
11427
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 1,755 | 0 | 75,03 | 0 | 0 | 73,444 | 0 | 0 | 8,17 | 15,83 | 786432 | 32774 | 68,4 | 32,6 | 0 | 0,45 | 0,3 | 0 | - |
| 13.10.2023 | 4,693 | 0 | 229,351 | 0 | 0 | 224,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 47,8 | 0 | 0,39 | 0,33 | 0 | - |
| 14.10.2023 | 4,653 | 0 | 239,186 | 0 | 0 | 234,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 49,2 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 15.10.2023 | 4,52 | 0 | 228,256 | 0 | 0 | 223,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 48,7 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 | - |
| 16.10.2023 | 3,434 | 0 | 136,855 | 0 | 0 | 133,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 42 | 0 | 0,37 | 0,32 | 0 | - |
| 17.10.2023 | 2,157 | 0 | 94,605 | 0 | 0 | 92,642 | 0 | 0 | 14,23 | 9,77 | 786432 | 32774 | 67,7 | 39,1 | 0 | 0,28 | 0,31 | 0 | - |
| 18.10.2023 | 3,212 | 0 | 157,83 | 0 | 0 | 154,56 | 0 | 0 | 23,98 | 0,02 | 786432 | 32774 | 67,7 | 43,3 | 0 | 0,37 | 0,33 | 0 | - |
| 19.10.2023 | 4,476 | 0 | 218,74 | 0 | 0 | 214,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 47,7 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 20.10.2023 | 4,885 | 0 | 221,875 | 0 | 0 | 216,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 48,7 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 21.10.2023 | 4,635 | 0 | 207,25 | 0 | 0 | 202,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 47,4 | 0 | 0,42 | 0,34 | 0 | - |
| 22.10.2023 | 4,436 | 0 | 210,82 | 0 | 0 | 206,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 47,1 | 0 | 0,42 | 0,34 | 0 | - |
| 23.10.2023 | 4,303 | 0 | 204,74 | 0 | 0 | 200,412 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 47 | 0 | 0,42 | 0,34 | 0 | - |
| Итого: | 47,159 | 0 | 2224,538 | 0 | 0 | 2176,796 | 0 | 0 | 262,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч262,38

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 11.10.2023 | 3157,725 | 114523,672 | 0 | 0 | 111850,07 | 0 | 0 | 20368,05 | 0 | 20083,45 | 744 |
| 23.10.2023 | 3204,883 | 116748,211 | 0 | 0 | 114026,867 | 0 | 0 | 20630,43 | 262,38 | 20109,07 | 769,62 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.10.2023 13:22:57