

#8664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219090
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.02.2021	6,348	-0,263	289,59	290,95	281,64	286,78	-5,14	24	0	0	79,1	55,6	23,51	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	5,355	-0,2	214,63	215,66	208,52	212,65	-4,13	24	0	1	81	54,3	26,69	0,6	0,4	-3,2
09.02.2021	5,812	-0,143	201,47	201,64	195,81	199,24	-3,43	24	0	0	80,3	49,8	30,53	0,6	0,4	-0,6
10.02.2021	6,907	-0,09	187,08	185,11	180,76	182,95	-2,19	24	0	0	89	50,3	38,75	0,6	0,4	-14
11.02.2021	7,008	-0,09	190,24	188,21	183,79	185,97	-2,18	24	0	0	89,2	50,5	38,68	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	6,91	-0,093	193,54	191,71	187,12	189,37	-2,25	24	0	0	88,2	50,7	37,47	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	6,214	-0,117	197,45	196,71	191,57	194,41	-2,84	24	0	0	82,9	49,8	33,14	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	5,976	-0,134	198,24	198,04	192,49	195,69	-3,2	24	0	0	81,8	49,9	31,85	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	6,136	-0,147	198,87	198,59	192,9	196,19	-3,29	24	0	0	83,6	51	32,62	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	6,081	-0,151	197,82	197,66	191,86	195,26	-3,4	24	0	0	83,3	50,8	32,55	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	6,057	-0,149	195,24	195,09	189,33	192,71	-3,38	24	0	0	83,5	50,7	32,85	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	6,429	-0,133	192,43	191,68	186,29	189,3	-3,01	24	0	0	86,3	51	35,29	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	6,164	-0,14	193,59	193,2	187,69	190,9	-3,21	24	0	0	83,7	50,1	33,66	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	5,401	-0,169	199,07	200,03	193,83	197,8	-3,97	24	0	0	77,4	48,6	28,85	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	5,017	-0,192	200,75	202,42	195,8	200,25	-4,45	24	0	0	74,6	47,9	26,69	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	4,916	-0,198	201,46	203,31	196,52	201,12	-4,6	24	0	0	74,3	48,2	26,12	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	4,782	-0,201	199,62	201,61	194,83	199,45	-4,62	24	0	0	73,4	47,8	25,66	0,6	0,4	-
Итого:	101,513	0	3451,09	3451,62	3350,75	3410,04	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,513															

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 408

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.01.2021	69,401	3379,71	3426,86	3293,23	3380,73
23.02.2021	170,914	6830,8	6878,48	6643,98	6790,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 19:42:09