

#75596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Полковника Ефремова 5, Калининград

5346

5997

ВКТ-7

00219090

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2024 | 1,335 | 0,665 | 36,79 | 21,57 | 36,11 | 21,33 | 14,78 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 44,3 | 18,8 | 0,66 | 0,57 | - |
| 25.02.2024 | 1,549 | 0,819 | 40,39 | 21,78 | 39,66 | 21,54 | 18,12 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 44,4 | 18,75 | 0,69 | 0,56 | - |
| 26.02.2024 | 1,45 | 0,752 | 38,79 | 21,57 | 38,07 | 21,33 | 16,74 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 44,5 | 18,56 | 0,7 | 0,56 | - |
| 27.02.2024 | 1,385 | 0,706 | 37,3 | 21,17 | 36,62 | 20,93 | 15,69 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 44,4 | 18,77 | 0,7 | 0,57 | - |
| 28.02.2024 | 1,418 | 0,731 | 37,61 | 20,89 | 36,95 | 20,65 | 16,3 | 24 | 0 | 0 | 63 | 44,2 | 18,82 | 0,71 | 0,57 | - |
| 29.02.2024 | 1,443 | 0,741 | 38,26 | 21,25 | 37,56 | 21,01 | 16,55 | 24 | 0 | 0 | 63 | 44,2 | 18,89 | 0,71 | 0,56 | - |
| 01.03.2024 | 1,399 | 0,709 | 37,32 | 20,93 | 36,63 | 20,69 | 15,94 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 44,1 | 18,95 | 0,69 | 0,56 | - |
| 02.03.2024 | 1,52 | 0,807 | 39,3 | 20,9 | 38,56 | 20,66 | 17,9 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 44,5 | 18,77 | 0,69 | 0,57 | - |
| 03.03.2024 | 1,542 | 0,822 | 39,73 | 21 | 39,01 | 20,76 | 18,25 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 44,4 | 18,71 | 0,7 | 0,57 | - |
| 04.03.2024 | 1,38 | 0,705 | 37,09 | 20,87 | 36,41 | 20,63 | 15,78 | 24 | 0 | 0 | 63 | 44,3 | 18,72 | 0,71 | 0,57 | - |
| 05.03.2024 | 1,356 | 0,684 | 36,37 | 20,6 | 35,72 | 20,36 | 15,36 | 24 | 0 | 0 | 63 | 44 | 19,01 | 0,71 | 0,57 | - |
| 06.03.2024 | 1,459 | 0,744 | 37,87 | 20,52 | 37,16 | 20,28 | 16,88 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,5 | 19,57 | 0,73 | 0,57 | - |
| 07.03.2024 | 1,37 | 0,685 | 36,26 | 20,29 | 35,6 | 20,05 | 15,55 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 43,5 | 19,4 | 0,74 | 0,57 | - |
| 08.03.2024 | 1,455 | 0,753 | 37,5 | 20,13 | 36,82 | 19,89 | 16,93 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 43,8 | 19,33 | 0,75 | 0,57 | - |
| 09.03.2024 | 1,498 | 0,775 | 38,07 | 20,07 | 37,38 | 19,83 | 17,55 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 43,7 | 19,51 | 0,74 | 0,57 | - |
| 10.03.2024 | 1,707 | 0,929 | 41,24 | 19,85 | 40,49 | 19,61 | 20,88 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 43,6 | 19,61 | 0,76 | 0,57 | - |
| 11.03.2024 | 1,395 | 0,702 | 36,33 | 19,95 | 35,67 | 19,71 | 15,96 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 43,6 | 19,52 | 0,78 | 0,6 | - |
| 12.03.2024 | 1,448 | 0,743 | 37,15 | 19,81 | 36,48 | 19,57 | 16,91 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,5 | 19,53 | 0,78 | 0,61 | - |
| 13.03.2024 | 1,427 | 0,736 | 36,84 | 19,84 | 36,21 | 19,6 | 16,61 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,7 | 19,34 | 0,79 | 0,61 | - |
| 14.03.2024 | 1,471 | 0,763 | 37,52 | 19,8 | 36,83 | 19,56 | 17,27 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 43,6 | 19,43 | 0,79 | 0,61 | - |
| 15.03.2024 | 1,393 | 0,718 | 36,29 | 19,76 | 35,65 | 19,52 | 16,13 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 43,9 | 19,21 | 0,8 | 0,61 | - |
| 16.03.2024 | 1,494 | 0,793 | 37,85 | 19,62 | 37,16 | 19,38 | 17,78 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 44 | 19,08 | 0,81 | 0,61 | - |
| 17.03.2024 | 1,592 | 0,847 | 39,29 | 19,63 | 38,59 | 19,39 | 19,2 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 43,6 | 19,45 | 0,81 | 0,61 | - |
| 18.03.2024 | 1,383 | 0,708 | 36,05 | 19,59 | 35,38 | 19,35 | 16,03 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,8 | 19,23 | 0,81 | 0,61 | - |
| 19.03.2024 | 1,441 | 0,744 | 36,89 | 19,56 | 36,23 | 19,32 | 16,91 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,6 | 19,39 | 0,81 | 0,61 | - |
| 20.03.2024 | 1,427 | 0,736 | 36,57 | 19,51 | 35,91 | 19,27 | 16,64 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,5 | 19,53 | 0,8 | 0,61 | - |
| 21.03.2024 | 1,421 | 0,734 | 36,47 | 19,44 | 35,85 | 19,2 | 16,65 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 43,5 | 19,41 | 0,82 | 0,61 | - |
| 22.03.2024 | 1,357 | 0,684 | 35,44 | 19,5 | 34,82 | 19,26 | 15,56 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 43,4 | 19,55 | 0,79 | 0,61 | - |
| 23.03.2024 | 1,421 | 0,736 | 36,47 | 19,44 | 35,83 | 19,2 | 16,63 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,5 | 19,43 | 0,79 | 0,61 | - |
| Итого: | 41,936 | 0 | 1089,05 | 588,84 | 1069,36 | 581,88 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,936 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2024 | 1402,659 | 38494,19 | 21653,58 | 37832,04 | 21420,94 |
| 23.03.2024 | 1444,595 | 39583,24 | 22242,42 | 38901,4 | 22002,82 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 14:09:02