

#120643#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 15.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 5, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00219090	Показания прибора, Гкал 15.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3768,565	3678,255	90.31
Количество тепловой энергии, система 2	2002,569	1971,222	31.347

Подпись исполнителя



с 16.03.25 по
нов по 6х



#120689#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 15.03.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5996
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219090
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 02.04.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	5,05	-0,485	239,56	246,75	233,69	243,76	-10,07	24	0	1	74,4	50,7	23,76	0,6	0,4
25.02.2025	-	4,768	-0,471	233,45	240,81	228,01	238,05	-10,04	24	0	1	72,2	49,2	23,06	0,6	0,4
26.02.2025	-	4,678	-0,479	236,17	243,73	230,74	240,91	-10,17	24	0	1	71,8	49,3	22,44	0,6	0,4
27.02.2025	-	4,54	-0,481	240,86	248,63	235,5	245,8	-10,3	24	0	1	70,5	49,1	21,41	0,6	0,4
28.02.2025	-	4,536	-0,459	238,54	245,91	233,22	243,12	-9,9	24	0	1	70,6	49,1	21,5	0,6	0,4
01.03.2025	-	4,735	-0,464	237,92	244,89	232,25	241,9	-9,65	24	0	1	73,3	50,8	22,48	0,6	0,4
02.03.2025	-	4,585	-0,47	237,61	244,67	232	241,66	-9,66	24	0	1	72,9	51,1	21,85	0,6	0,4
03.03.2025	-	4,31	-0,465	236,84	244,04	231,48	241,12	-9,64	24	0	1	71,2	50,5	20,71	0,6	0,4
04.03.2025	-	4,231	-0,477	235,64	243,37	230,46	240,58	-10,12	24	0	1	70	49,5	20,5	0,6	0,4
05.03.2025	-	4,261	-0,472	236,58	244,18	231,38	241,38	-10	24	0	1	70	49,5	20,54	0,6	0,4
06.03.2025	-	4,237	-0,462	241,38	248,72	236,06	245,77	-9,71	24	0	1	70	50	19,98	0,6	0,4
07.03.2025	-	4,163	-0,448	240,96	248,04	235,69	245,1	-9,41	24	0	1	69,9	50,2	19,66	0,6	0,4
08.03.2025	-	4,151	-0,429	239,55	246,29	234,31	243,38	-9,07	24	0	1	69,8	50,2	19,64	0,6	0,4
09.03.2025	-	4,155	-0,421	240,34	246,77	235,04	243,79	-8,75	24	0	1	70	50,5	19,54	0,6	0,4
10.03.2025	-	4,232	-0,423	248,96	255,41	243,48	252,29	-8,81	24	0	0	70,1	50,9	19,21	0,6	0,4
11.03.2025	-	4,285	-0,402	244,64	250,67	239,24	247,64	-8,4	24	0	0	70,3	50,7	19,67	0,6	0,4
12.03.2025	-	4,386	-0,409	245,43	251,48	239,95	248,44	-8,49	24	0	0	70,6	50,6	20,04	0,6	0,4
13.03.2025	-	4,751	-0,416	252,37	258,1	246,37	254,8	-8,43	24	0	0	73,2	52,2	21,03	0,6	0,4
14.03.2025	-	4,985	-0,388	247,79	252,83	241,67	249,57	-7,9	24	0	0	74,6	52,4	22,3	0,6	0,4
15.03.2025	-	5,271	-0,385	248,24	252,97	241,9	249,71	-7,81	24	0	0	76	52,6	23,47	0,6	0,4
Итого:	-	90,31	-8,906	4822,83	4958,26	4712,44	4898,77	-186,33	480	0	-	71,57	50,46	21,14	0,6	0,4

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	3678,255	151718,6	154547,13	148004,4	152866,03
15.03.2025	3768,565	156541,43	159505,39	152716,84	157764,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#120642#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 15.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 5997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219090
Номер системы 2
Отчёт сформирован 02.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,522	0,756	52,87	36,81	51,92	36,33	15,59	24	0	0	63	48,2	14,82	0,55	0,53
25.02.2025	-	1,569	0,792	53,45	36,53	52,44	36,06	16,38	24	0	0	63	48,2	14,87	0,56	0,52
26.02.2025	-	1,65	0,844	55,76	37,89	54,73	37,41	17,32	24	0	0	63,2	48,3	14,81	0,57	0,53
27.02.2025	-	1,581	0,789	54,64	37,89	53,63	37,41	16,22	24	0	0	63,1	48,3	14,85	0,57	0,53
28.02.2025	-	1,506	0,728	53,43	37,87	52,42	37,39	15,03	24	0	0	63,1	48,3	14,84	0,56	0,54
01.03.2025	-	1,739	0,917	57,07	37,68	56,04	37,2	18,84	24	0	0	63,2	48,4	14,73	0,56	0,54
02.03.2025	-	1,723	0,902	56,64	37,59	55,64	37,11	18,53	24	0	0	63,1	48,2	14,9	0,57	0,54
03.03.2025	-	1,585	0,792	54,65	37,72	53,65	37,24	16,41	24	0	0	62,9	48	14,86	0,57	0,54
04.03.2025	-	1,514	0,731	53,45	37,76	52,48	37,28	15,2	24	0	0	62,9	47,9	14,96	0,57	0,54
05.03.2025	-	1,58	0,782	54,45	37,69	53,48	37,21	16,27	24	0	0	62,8	47,9	14,93	0,57	0,56
06.03.2025	-	1,49	0,715	53	37,72	52,02	37,24	14,78	24	0	0	63	48,1	14,97	0,57	0,56
07.03.2025	-	1,468	0,706	53,25	38,27	52,29	37,79	14,5	24	0	0	63,2	48,5	14,64	0,57	0,55
08.03.2025	-	1,616	0,834	56,07	38,51	55,04	38,03	17,01	24	0	0	63,1	48,8	14,28	0,57	0,56
09.03.2025	-	1,723	0,925	57,9	38,61	56,85	38,13	18,72	24	0	0	63,2	49,1	14,12	0,57	0,56
10.03.2025	-	1,477	0,734	52,93	37,47	51,94	36,99	14,95	24	0	0	63,3	48,9	14,38	0,57	0,55
11.03.2025	-	1,474	0,717	52,69	37,48	51,73	37	14,73	24	0	0	63,1	48,5	14,68	0,57	0,55
12.03.2025	-	1,591	0,827	54,72	37,4	53,73	36,92	16,81	24	0	0	63,2	48,8	14,39	0,57	0,55
13.03.2025	-	1,524	0,762	53,59	37,48	52,62	37	15,62	24	0	0	63,1	48,6	14,57	0,57	0,53
14.03.2025	-	1,491	0,73	53	37,51	52,02	37,03	14,99	24	0	0	63,1	48,4	14,68	0,57	0,55
15.03.2025	-	1,524	0,749	53,33	37,35	52,33	36,87	15,46	24	0	0	63,2	48,3	14,84	0,57	0,46
Итого:	-	31,347	15,732	1086,89	753,23	1067	743,64	323,36	480	0	-	63,09	48,38	14,71	0,57	0,54

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	1971,222	55594,51	32188,79	54620,48	31829,32
15.03.2025	2002,569	56681,4	32942,02	55687,48	32572,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения